

#82566#

Показания приборов
учёта тепловой энергии
за период с 30.04.2024 по 02.05.2024

Потребитель
Адрес потребителя
Абонентский номер

ЖКМР, ООО, УК
Интернациональная 9, г. Калининград
4113

Заводской номер счётчика 00158951	Показания прибора, Гкал 02.05.2024	Предыдущие показания, Гкал 30.04.2024	Разность показаний, Гкал
Количество тепловой энергии, система 1	1392,02	1389,701	2.319
Количество тепловой энергии, система 2	551,793	549,669	2.124

Подпись исполнителя _____



#82564#

Отчёт за период с 30.04.2024 по 02.05.2024.

Номер абонента 4113
Порядковый номер 4988
Тип теплосчётчика ВКТ-7
Заводской номер 00158951
Номер системы 1
Отчёт сформирован 29.05.2024

Ведомость регистрации параметров:

Дата	tнар, °C	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr,	t1, °C	t2, °C	td,	p1, МПа	p2, МПа
01.05.2024	-	1,754	0	246,25	247,29	0	243,37	245,13	0	0	24	0	0	49,8	42,6	7,21	0,7	0,7
02.05.2024	-	0,565	0	90,23	90,68	0	89,28	89,95	0	0	24	0	0	47,2	40,9	6,35	0,7	0,7
Итого:	-	2,319	0	336,48	337,97	0	332,65	335,08	0	0	48	0	-	48,5	41,75	6,78	0,7	0,7

Общее время работы системы 48 час.

Период нормальной работы системы 48 час.

Показания интеграторов:

Дата	Q, Гкал	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т
30.04.2024	1389,701	129456,79	128045,91	0	127657,83	126899,03	0
02.05.2024	1392,02	129793,27	128383,88	0	127990,48	127234,11	0

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____