

# #24214#

## Отчёт по теплопотреблению за период с 23.06.2022 по 23.07.2022

Потребитель ЖКМР, ООО, УК  
Адрес потребителя Интернациональная 9, г. Калининград  
Номер абонента 4113  
Порядковый номер 4989  
Тип теплосчётчика ВКТ-7  
Заводской номер 00158951  
Номер системы 2

### Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.06.2022	0,95	0,472	62,06	54,15	60,92	53,43	7,49	24	0	0	62,9	53,9	8,99	0,7	0,7	-
25.06.2022	0,944	0,495	62,58	54,18	61,49	53,48	8,01	24	0	0	61,9	53,5	8,4	0,7	0,7	-
26.06.2022	0,86	0,395	61,32	54,64	60,15	53,92	6,23	24	0	0	63,5	54,9	8,6	0,7	0,7	-
27.06.2022	0,834	0,38	61,07	54,69	59,92	53,97	5,95	24	0	0	63,5	55	8,47	0,7	0,7	-
28.06.2022	0,779	0,327	60,41	54,9	59,27	54,18	5,09	24	0	0	63,8	55,4	8,37	0,7	0,7	-
29.06.2022	0,726	0,305	54,4	49,3	53,38	48,65	4,73	24	0	0	63,8	55,1	8,73	0,7	0,7	-
30.06.2022	0,814	0,35	60,05	54,09	58,9	53,37	5,53	24	0	0	63,8	55,2	8,61	0,7	0,7	-
01.07.2022	0,796	0,354	60,43	54,44	59,33	53,72	5,61	24	0	0	63	54,8	8,24	0,7	0,7	-
02.07.2022	0,817	0,388	61,33	54,75	60,27	54,03	6,24	24	0	0	62	54	7,97	0,7	0,7	-
03.07.2022	0,912	0,461	62,72	55	61,6	54,28	7,32	24	0	0	62,6	54,3	8,35	0,7	0,7	-
04.07.2022	0,865	0,399	61,9	55,16	60,76	54,44	6,32	24	0	0	63,2	54,7	8,55	0,7	0,7	-
05.07.2022	0,88	0,416	61,85	54,85	60,7	54,13	6,57	24	0	0	63,2	54,6	8,59	0,7	0,7	-
06.07.2022	0,856	0,392	62,85	56,21	61,71	55,48	6,23	24	0	0	62,9	54,5	8,39	0,7	0,7	-
07.07.2022	0,892	0,429	63,16	55,86	62	55,14	6,86	24	0	0	62,5	54,1	8,4	0,7	0,7	-
08.07.2022	0,927	0,468	61,47	53,59	60,36	52,87	7,49	24	0	0	62,4	53,7	8,69	0,7	0,7	-
09.07.2022	0,89	0,431	60,27	52,98	59,22	52,26	6,96	24	0	0	61,9	53,2	8,76	0,7	0,7	-
10.07.2022	0,959	0,504	61,66	53,08	60,6	52,36	8,24	24	0	0	61,6	53	8,58	0,7	0,7	-
11.07.2022	0,92	0,453	60,66	52,98	59,6	52,26	7,34	24	0	0	61,8	52,8	8,98	0,7	0,7	-
12.07.2022	0,951	0,489	60,89	52,62	59,86	51,9	7,96	24	0	0	61,5	52,6	8,9	0,7	0,7	-
13.07.2022	0,956	0,504	61,06	52,51	60,02	51,79	8,23	24	0	0	61,4	52,7	8,73	0,7	0,7	-
14.07.2022	0,876	0,413	60,03	53,02	59	52,3	6,7	24	0	0	61,9	53	8,83	0,7	0,7	-
15.07.2022	0,925	0,467	60,99	53,05	59,94	52,33	7,61	24	0	0	61,6	52,9	8,68	0,7	0,7	-
16.07.2022	1,002	0,55	61,9	52,53	60,84	51,81	9,03	24	0	0	61,2	52,5	8,67	0,7	0,7	-
17.07.2022	0,919	0,457	60,56	52,75	59,54	52,03	7,51	24	0	0	61,3	52,5	8,79	0,7	0,7	-
18.07.2022	0,994	0,523	61,45	52,58	60,39	51,86	8,53	24	0	0	61,6	52,6	8,95	0,7	0,7	-
19.07.2022	0,928	0,459	60,48	52,71	59,43	51,99	7,44	24	0	0	61,8	52,8	9	0,7	0,7	-
20.07.2022	0,953	0,496	61,03	52,65	59,99	51,93	8,06	24	0	0	61,8	53	8,79	0,7	0,7	-
21.07.2022	0,906	0,453	60,51	52,85	59,43	52,13	7,3	24	0	0	62,2	53,5	8,69	0,7	0,7	-
22.07.2022	0,91	0,469	60,66	52,77	59,59	52,05	7,54	24	0	0	62,2	53,8	8,46	0,7	0,7	-
23.07.2022	0,882	0,438	60,21	52,8	59,15	52,08	7,07	24	0	0	62,2	53,8	8,45	0,7	0,7	-
Итого:	26,823	0	1829,96	1607,69	1797,36	1586,17	0	720	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	26,823															

Общее время работы системы, ч 720

Период нормальной работы системы, ч 720

### Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
23.06.2022	246,715	13805,42	11241,62	13575,36	11103,26
23.07.2022	273,538	15635,38	12849,31	15372,72	12689,43

Подпись абонента \_\_\_\_\_

Представитель теплоснабжения \_\_\_\_\_

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ  
МП «Калининградтеплосеть»  
ОТЧЕТ ПРИНЯТ  
26.07.2022 12:51:57