

#90855#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.06.2024 по 23.07.2024

Потребитель ЖКМР, ООО, УК
Адрес потребителя Интернациональная 9, г. Калининград
Номер абонента 4113
Порядковый номер 4989
Тип теплосчётчика ВКТ-7
Заводской номер 00158951
Номер системы 2

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.06.2024	1,155	0,569	86,18	76,64	84,63	75,61	9,02	24	0	0	62,8	55	7,78	0,7	0,7	-
25.06.2024	1,084	0,497	84,81	76,4	83,31	75,4	7,91	24	0	0	62,7	55	7,76	0,7	0,7	-
26.06.2024	1,142	0,571	85,46	75,86	83,93	74,88	9,05	24	0	0	63	55,3	7,66	0,7	0,7	-
27.06.2024	1,096	0,537	84,71	75,77	83,2	74,7	8,5	24	0	0	63	55,5	7,5	0,7	0,7	-
28.06.2024	1,085	0,536	84,7	75,85	83,18	74,69	8,49	24	0	0	63,1	55,8	7,33	0,7	0,7	-
29.06.2024	1,051	0,499	84	75,74	82,48	74,59	7,89	24	0	0	63,1	55,7	7,37	0,7	0,7	-
30.06.2024	1,042	0,493	83,61	75,44	82,12	74,33	7,79	24	0	0	63,1	55,7	7,41	0,7	0,7	-
01.07.2024	1,058	0,508	83,58	75,1	82,1	74,06	8,04	24	0	0	63,1	55,7	7,43	0,7	0,7	-
02.07.2024	1,018	0,452	82,76	75,09	81,3	74,1	7,2	24	0	0	63	55,4	7,6	0,7	0,7	-
03.07.2024	1,083	0,521	83,16	74,33	81,66	73,37	8,29	24	0	0	62,9	55,2	7,69	0,7	0,7	-
04.07.2024	1,067	0,491	83,64	75,31	82,16	74,35	7,81	24	0	0	62,9	55,1	7,79	0,7	0,7	-
05.07.2024	1,141	0,558	84,45	75,05	82,95	74,09	8,86	24	0	0	62,9	55,1	7,86	0,7	0,7	-
06.07.2024	1,068	0,49	83,34	75,05	81,87	74,09	7,78	24	0	0	62,9	55,1	7,82	0,7	0,7	-
07.07.2024	1,056	0,484	83,17	74,95	81,68	73,99	7,69	24	0	0	62,9	55,2	7,74	0,7	0,7	-
08.07.2024	1,06	0,495	83,09	74,78	81,62	73,82	7,8	24	0	0	63	55,2	7,72	0,7	0,7	-
09.07.2024	1,05	0,481	82,85	74,68	81,37	73,72	7,65	24	0	0	63	55,4	7,69	0,7	0,7	-
10.07.2024	1,07	0,516	84,64	75,97	83,12	74,93	8,19	24	0	0	63,2	55,8	7,4	0,7	0,7	-
11.07.2024	1,075	0,526	86,52	77,8	84,97	76,64	8,33	24	0	0	63,1	55,9	7,15	0,7	0,7	-
12.07.2024	0,99	0,444	83,06	75,6	81,57	74,54	7,03	24	0	0	63	55,7	7,33	0,7	0,7	-
13.07.2024	1,038	0,49	83,08	74,83	81,61	73,82	7,79	24	0	0	63	55,6	7,39	0,7	0,7	-
14.07.2024	1,042	0,492	83,04	74,75	81,57	73,76	7,81	24	0	0	63	55,5	7,47	0,7	0,7	-
15.07.2024	0,976	0,427	81,88	74,65	80,43	73,69	6,74	24	0	0	63	55,5	7,48	0,7	0,7	-
16.07.2024	0,99	0,452	82,18	74,5	80,7	73,52	7,18	24	0	0	63	55,7	7,35	0,7	0,7	-
17.07.2024	1,008	0,472	82,26	74,33	80,8	73,34	7,46	24	0	0	63	55,7	7,34	0,7	0,7	-
18.07.2024	0,983	0,438	81,67	74,33	80,23	73,34	6,89	24	0	0	63,1	55,6	7,48	0,7	0,7	-
19.07.2024	1,033	0,477	82,09	73,99	80,63	73,03	7,6	24	0	0	63,1	55,5	7,58	0,7	0,7	-
20.07.2024	0,987	0,431	81,21	73,89	79,75	72,93	6,82	24	0	0	63,1	55,4	7,61	0,7	0,7	-
21.07.2024	0,984	0,43	80,47	73,16	79,03	72,2	6,83	24	0	0	63,1	55,4	7,65	0,7	0,7	-
22.07.2024	0,989	0,441	80,42	72,95	78,98	71,99	6,99	24	0	0	63,2	55,6	7,6	0,7	0,7	-
23.07.2024	0,96	0,41	79,82	72,83	78,38	71,87	6,51	24	0	0	63,2	55,6	7,62	0,7	0,7	-
Итого:	31,381	0	2495,85	2249,62	2451,33	2219,39	0	720	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	31,381															

Общее время работы системы, ч 720
Период нормальной работы системы, ч 720

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
23.06.2024	51,079	4036,88	3623,37	3968,56	3577,27
23.07.2024	82,46	6532,73	5872,99	6419,89	5796,66

Подпись абонента _____
Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
26.07.2024 10:06:29