

#24233#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.07.2021 по 23.08.2021

Потребитель ЖКМР, ООО, УК
Адрес потребителя Интернациональная 9, г. Калининград
Номер абонента 4113
Порядковый номер 4989
Тип теплосчётчика ВКТ-7
Заводской номер 00158951
Номер системы 2

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.07.2021	0,888	0,419	62,27	55,25	61,1	54,53	6,57	24	0	0	63,9	55,3	8,56	0,7	0,7	-
25.07.2021	0,858	0,403	62	55,21	60,85	54,49	6,36	24	0	0	63,6	55,2	8,33	0,7	0,7	-
26.07.2021	0,83	0,389	61,85	55,32	60,72	54,6	6,12	24	0	0	63,5	55,4	8,1	0,7	0,7	-
27.07.2021	0,859	0,434	55,01	47,81	53,97	47,2	6,77	24	0	0	64	55,1	8,96	0,7	0,7	-
28.07.2021	0,825	0,409	46,79	39,93	45,88	39,45	6,43	24	0	0	63,8	53,2	10,56	0,7	0,7	-
29.07.2021	0,828	0,412	47	40,11	46,07	39,61	6,46	24	0	0	64	53,5	10,5	0,7	0,7	-
30.07.2021	0,799	0,385	46,49	40	45,64	39,52	6,12	24	0	0	63,1	52,6	10,45	0,7	0,7	-
31.07.2021	0,858	0,444	46,67	39,3	45,8	38,82	6,98	24	0	0	63,3	52,6	10,72	0,7	0,7	-
01.08.2021	0,853	0,436	46,53	39,25	45,67	38,77	6,9	24	0	0	63	52,3	10,76	0,7	0,7	-
02.08.2021	0,842	0,419	46,51	39,51	45,69	39,03	6,66	24	0	0	63	52,2	10,81	0,7	0,7	-
03.08.2021	0,845	0,417	46,55	39,58	45,73	39,1	6,63	24	0	0	62,7	51,8	10,96	0,7	0,7	-
04.08.2021	0,927	0,502	46,93	38,52	46,05	38,06	7,99	24	0	0	63,1	51,9	11,19	0,7	0,7	-
05.08.2021	0,808	0,384	46,11	39,72	45,32	39,24	6,08	24	0	0	62,9	51,9	10,95	0,7	0,7	-
06.08.2021	0,775	0,324	50,28	44,83	49,44	44,27	5,17	24	0	0	62,4	52,2	10,18	0,7	0,7	-
07.08.2021	0,968	0,523	55,54	46,76	54,58	46,18	8,4	24	0	0	62,2	52,7	9,58	0,7	0,7	-
08.08.2021	0,972	0,534	55,31	46,38	54,35	45,78	8,57	24	0	0	62,2	52,7	9,59	0,7	0,7	-
09.08.2021	0,878	0,42	54,36	47,38	53,4	46,74	6,66	24	0	0	62,9	53	9,84	0,7	0,7	-
10.08.2021	0,969	0,526	55,12	46,28	54,16	45,67	8,49	24	0	0	62,4	52,8	9,61	0,7	0,7	-
11.08.2021	0,942	0,493	54,7	46,45	53,74	45,85	7,89	24	0	0	62,5	52,8	9,74	0,7	0,7	-
12.08.2021	0,948	0,496	54,74	46,51	53,78	45,86	7,92	24	0	0	62,8	53	9,82	0,7	0,7	-
13.08.2021	0,947	0,5	54,49	46,1	53,53	45,53	8	24	0	0	62,6	52,8	9,82	0,7	0,7	-
14.08.2021	1,004	0,571	54,87	45,3	53,9	44,71	9,19	24	0	0	62,5	52,8	9,64	0,7	0,7	-
15.08.2021	0,913	0,473	53,97	45,93	53,01	45,35	7,66	24	0	0	62,3	52,7	9,61	0,7	0,7	-
16.08.2021	0,946	0,505	54,11	45,61	53,15	45,02	8,13	24	0	0	62,6	52,9	9,67	0,7	0,7	-
17.08.2021	0,955	0,517	53,95	45,27	52,99	44,71	8,28	24	0	0	62,4	52,6	9,81	0,7	0,7	-
18.08.2021	0,981	0,544	54,1	44,95	53,14	44,42	8,72	24	0	0	62,1	52,2	9,86	0,7	0,7	-
19.08.2021	0,923	0,478	53,56	45,39	52,6	44,85	7,75	24	0	0	62,1	52,2	9,89	0,7	0,7	-
20.08.2021	1,041	0,602	54,44	44,27	53,48	43,75	9,73	24	0	0	62,1	52,1	10	0,7	0,7	-
21.08.2021	1,019	0,576	54,09	44,32	53,13	43,78	9,35	24	0	0	61,8	51,8	10,03	0,7	0,7	-
22.08.2021	1,036	0,593	54,06	43,98	53,1	43,44	9,66	24	0	0	62	52	10,05	0,7	0,7	-
23.08.2021	0,937	0,477	53,06	44,9	52,1	44,37	7,73	24	0	0	62,2	52	10,26	0,7	0,7	-
Итого:	28,174	0	1635,46	1390,12	1606,07	1372,7	0	744	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	28,174															

Общее время работы системы, ч 744
Период нормальной работы системы, ч 744

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
23.07.2021	428,317	30578,79	26843,49	30056,77	26496
23.08.2021	456,491	32214,25	28233,61	31662,84	27868,7

Подпись абонента _____
Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
25.08.2021 8:07:03