

#145435#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.07.2025 по 23.08.2025

Потребитель
Адрес потребителя
Номер абонента
Порядковый номер
Тип теплосчётчика
Заводской номер
Номер системы

ЖКМР, ООО, УК
Интернациональная 9, г. Калининград
4113
4989
ВКТ-7
00158951
2

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.07.2025	0,892	0,384	60,2	53,66	59,18	52,94	6,24	24	0	0	62,2	52,7	9,49	0,7	0,7	-
25.07.2025	0,905	0,402	60,23	53,43	59,18	52,71	6,47	24	0	0	62,3	52,8	9,51	0,7	0,7	-
26.07.2025	0,857	0,373	58,65	52,27	57,59	51,58	6,01	24	0	0	62,6	53,2	9,33	0,7	0,7	-
27.07.2025	0,904	0,413	62,07	55,04	60,95	54,32	6,63	24	0	0	62,5	53,5	8,99	0,7	0,7	-
28.07.2025	0,881	0,388	61,42	54,79	60,28	54,07	6,21	24	0	0	62,6	53,5	9,11	0,7	0,7	-
29.07.2025	0,835	0,336	60,58	54,83	59,53	54,11	5,42	24	0	0	62,4	53,3	9,15	0,7	0,7	-
30.07.2025	0,886	0,388	61,61	54,94	60,48	54,22	6,26	24	0	0	62,2	53,1	9,17	0,7	0,7	-
31.07.2025	0,891	0,394	61,66	54,93	60,56	54,21	6,35	24	0	0	62,2	53	9,18	0,7	0,7	-
01.08.2025	0,92	0,423	61,4	54,24	60,3	53,52	6,78	24	0	0	62,5	53,2	9,26	0,7	0,7	-
02.08.2025	0,915	0,418	61,33	54,21	60,25	53,49	6,76	24	0	0	62,2	53	9,21	0,7	0,7	-
03.08.2025	0,822	0,353	57,26	51,22	56,27	50,54	5,73	24	0	0	62,2	53	9,22	0,7	0,7	-
04.08.2025	0,901	0,404	60,7	53,8	59,62	53,08	6,54	24	0	0	62,2	52,9	9,32	0,7	0,7	-
05.08.2025	0,884	0,395	60,12	53,45	59,13	52,73	6,4	24	0	0	61,8	52,5	9,26	0,7	0,7	-
06.08.2025	0,921	0,427	59,72	52,52	58,74	51,81	6,93	24	0	0	61,8	52,2	9,53	0,7	0,7	-
07.08.2025	0,898	0,403	59,26	52,53	58,29	51,81	6,48	24	0	0	61,9	52,2	9,64	0,7	0,7	-
08.08.2025	0,937	0,436	59,28	51,96	58,3	51,24	7,06	24	0	0	61,9	52,1	9,78	0,7	0,7	-
09.08.2025	0,928	0,427	59,12	51,9	58,15	51,19	6,96	24	0	0	61,8	52,1	9,69	0,7	0,7	-
10.08.2025	0,921	0,429	59,04	51,8	58,08	51,09	6,99	24	0	0	61,7	52	9,62	0,7	0,7	-
11.08.2025	0,969	0,478	59,5	51,48	58,51	50,78	7,73	24	0	0	61,8	52,1	9,68	0,7	0,7	-
12.08.2025	0,929	0,429	59,22	51,97	58,23	51,25	6,98	24	0	0	61,8	52,1	9,7	0,7	0,7	-
13.08.2025	0,938	0,449	59,13	51,53	58,14	50,84	7,3	24	0	0	61,8	52,2	9,6	0,7	0,7	-
14.08.2025	0,877	0,392	58,2	51,62	57,23	50,9	6,33	24	0	0	62,2	52,7	9,52	0,7	0,7	-
15.08.2025	0,891	0,406	58,2	51,39	57,22	50,67	6,55	24	0	0	62,2	52,7	9,51	0,7	0,7	-
16.08.2025	0,881	0,406	58,17	51,35	57,2	50,64	6,56	24	0	0	61,9	52,5	9,39	0,7	0,7	-
17.08.2025	0,924	0,44	58,59	51,11	57,61	50,41	7,2	24	0	0	61,7	52,2	9,53	0,7	0,7	-
18.08.2025	2,276	1,901	70,51	37,99	69,34	37,49	31,85	24	0	0	60,8	51,7	9,08	0,7	0,7	-
19.08.2025	2,587	2,238	72,43	35,02	71,2	34,59	36,61	24	0	0	61,2	51,4	9,9	0,7	0,7	-
20.08.2025	0,901	0,415	57,55	50,51	56,59	49,84	6,75	24	0	0	61,6	51,9	9,73	0,7	0,7	-
21.08.2025	0,907	0,415	57,44	50,37	56,47	49,7	6,77	24	0	0	61,5	51,7	9,86	0,7	0,7	-
22.08.2025	0,886	0,387	57,21	50,6	56,25	49,93	6,32	24	0	0	61,4	51,4	9,98	0,7	0,7	-
23.08.2025	0,938	0,448	57,71	49,86	56,75	49,29	7,46	24	0	0	60,6	50,8	9,84	0,7	0,7	-
Итого:	31,002	0	1867,51	1596,32	1835,62	1574,99	0	744	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	31,002															

Общее время работы системы, ч744

Период нормальной работы системы, ч744

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
23.07.2025	448,459	32161,63	28491,72	31603,66	28117,67
23.08.2025	479,461	34029,14	30088,04	33439,28	29692,66

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

25.08.2025 8:10:45