

#24232#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.08.2021 по 23.09.2021

Потребитель ЖКМР, ООО, УК
Адрес потребителя Интернациональная 9, г. Калининград
Номер абонента 4113
Порядковый номер 4989
Тип теплосчётчика ВКТ-7
Заводской номер 00158951
Номер системы 2

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.08.2021	0,925	0,462	53,06	45,19	52,1	44,65	7,45	24	0	0	62,2	51,9	10,34	0,7	0,7	-
25.08.2021	0,958	0,505	52,46	43,82	51,5	43,29	8,21	24	0	0	62	51,6	10,41	0,7	0,7	-
26.08.2021	0,896	0,439	51,8	44,21	50,84	43,69	7,15	24	0	0	61,9	51,5	10,38	0,7	0,7	-
27.08.2021	0,934	0,48	52,19	43,97	51,23	43,45	7,78	24	0	0	62	51,6	10,41	0,7	0,7	-
28.08.2021	1,08	0,637	53,35	42,58	52,39	42,05	10,34	24	0	0	62,1	51,7	10,44	0,7	0,7	-
29.08.2021	0,988	0,551	52,71	43,25	51,75	42,73	9,02	24	0	0	61,5	51,4	10,12	0,7	0,7	-
30.08.2021	0,975	0,532	52,51	43,4	51,55	42,89	8,66	24	0	0	61,8	51,5	10,3	0,7	0,7	-
31.08.2021	0,994	0,548	52,37	42,97	51,41	42,45	8,96	24	0	0	61,8	51,4	10,41	0,7	0,7	-
01.09.2021	0,99	0,545	52,1	42,8	51,14	42,29	8,85	24	0	0	61,7	51,2	10,49	0,7	0,7	-
02.09.2021	0,968	0,516	51,74	42,84	50,79	42,36	8,43	24	0	0	61,6	51	10,55	0,7	0,7	-
03.09.2021	0,998	0,545	51,85	42,57	50,89	42,09	8,8	24	0	0	61,8	51,1	10,68	0,7	0,7	-
04.09.2021	1,033	0,592	52,1	41,84	51,14	41,36	9,78	24	0	0	61,1	50,6	10,54	0,7	0,7	-
05.09.2021	1,095	0,66	52,51	41,17	51,57	40,69	10,88	24	0	0	61,1	50,4	10,61	0,7	0,7	-
06.09.2021	1,003	0,545	51,7	42,28	50,74	41,8	8,94	24	0	0	61,4	50,6	10,82	0,7	0,7	-
07.09.2021	1,009	0,553	51,82	42,31	50,86	41,83	9,03	24	0	0	61,6	50,8	10,82	0,7	0,7	-
08.09.2021	0,944	0,488	51,31	42,96	50,36	42,48	7,88	24	0	0	61,7	51	10,74	0,7	0,7	-
09.09.2021	0,96	0,513	51,51	42,71	50,55	42,23	8,32	24	0	0	61,7	51,1	10,56	0,7	0,7	-
10.09.2021	1,01	0,569	51,9	42,22	50,94	41,73	9,21	24	0	0	62	51,5	10,51	0,7	0,7	-
11.09.2021	0,964	0,521	51,57	42,65	50,61	42,14	8,47	24	0	0	62	51,7	10,36	0,7	0,7	-
12.09.2021	1,046	0,621	52,14	41,52	51,19	40,98	10,21	24	0	0	61,7	51,5	10,14	0,7	0,7	-
13.09.2021	1,012	0,572	51,95	42,26	50,99	41,75	9,24	24	0	0	62,3	51,9	10,4	0,7	0,7	-
14.09.2021	0,921	0,477	51,09	42,95	50,13	42,44	7,69	24	0	0	62,3	51,9	10,41	0,7	0,7	-
15.09.2021	0,952	0,509	51,16	42,49	50,21	42	8,21	24	0	0	62,2	51,7	10,49	0,7	0,7	-
16.09.2021	0,961	0,518	51,21	42,33	50,25	41,84	8,41	24	0	0	62	51,5	10,53	0,7	0,7	-
17.09.2021	0,966	0,521	51,23	42,33	50,27	41,83	8,44	24	0	0	62	51,4	10,59	0,7	0,7	-
18.09.2021	1,07	0,635	51,94	41,06	50,98	40,58	10,4	24	0	0	61,4	50,8	10,64	0,7	0,7	-
19.09.2021	1,161	0,736	52,68	39,9	51,73	39,45	12,28	24	0	0	60,7	50,2	10,56	0,7	0,7	-
20.09.2021	1,017	0,554	51,43	41,85	50,48	41,37	9,11	24	0	0	61,5	50,5	11,02	0,7	0,7	-
21.09.2021	1,062	0,607	51,78	41,32	50,83	40,84	9,99	24	0	0	61,3	50,3	11,05	0,7	0,7	-
22.09.2021	0,591	0,415	50,64	39,99	50,23	39,7	10,53	24	0	0	41,8	38,1	3,74	0,7	0,7	-
23.09.2021	1,147	0,745	52,5	39,42	51,67	38,98	12,69	24	0	0	57,5	46,8	10,69	0,7	0,7	-
Итого:	30,63	0	1610,31	1313,16	1581,32	1297,96	0	744	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	30,63															

Общее время работы системы, ч 744
Период нормальной работы системы, ч 744

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
23.08.2021	456,491	32214,25	28233,61	31662,84	27868,7
23.09.2021	487,121	33824,56	29546,77	33244,16	29166,66

Подпись абонента _____
Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
25.09.2021 20:30:01