

#24215#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.08.2022 по 23.09.2022

Потребитель ЖКМР, ООО, УК
Адрес потребителя Интернациональная 9, г. Калининград
Номер абонента 4113
Порядковый номер 4989
Тип теплосчётчика ВКТ-7
Заводской номер 00158951
Номер системы 2

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.08.2022	0,589	0,301	56,87	50,82	56,08	50,24	5,84	24	0	0	53,2	47,7	5,55	0,7	0,7	-
25.08.2022	0,76	0,326	57	51,54	56,03	50,82	5,21	24	0	0	62,9	54,4	8,52	0,7	0,7	-
26.08.2022	0,764	0,331	57,03	51,56	56,02	50,84	5,18	24	0	0	63,4	54,8	8,58	0,7	0,7	-
27.08.2022	0,798	0,376	57,56	51,38	56,54	50,66	5,88	24	0	0	63,2	54,8	8,42	0,7	0,7	-
28.08.2022	0,801	0,376	57,67	51,37	56,64	50,65	5,99	24	0	0	62,9	54,6	8,3	0,7	0,7	-
29.08.2022	0,78	0,354	57,25	51,33	56,25	50,61	5,64	24	0	0	62,8	54,4	8,43	0,7	0,7	-
30.08.2022	0,796	0,361	57,33	51,33	56,34	50,61	5,73	24	0	0	62,6	54	8,63	0,7	0,7	-
31.08.2022	0,847	0,41	58,17	51,28	57,16	50,56	6,6	24	0	0	62,2	53,5	8,69	0,7	0,7	-
01.09.2022	0,933	0,481	59,16	51,16	58,13	50,44	7,69	24	0	0	62,5	53,5	8,98	0,7	0,7	-
02.09.2022	0,868	0,394	58,28	51,68	57,26	50,96	6,3	24	0	0	62,9	53,6	9,26	0,7	0,7	-
03.09.2022	0,984	0,523	57,23	48,62	56,23	47,9	8,33	24	0	0	62,7	53	9,68	0,7	0,7	-
04.09.2022	1,069	0,604	58,62	48,49	57,58	47,79	9,79	24	0	0	62,3	52,8	9,56	0,7	0,7	-
05.09.2022	0,916	0,443	56,23	48,89	55,27	48,18	7,09	24	0	0	62,6	52,8	9,81	0,7	0,7	-
06.09.2022	0,922	0,452	56,37	48,78	55,41	48,09	7,32	24	0	0	62	52,3	9,76	0,7	0,7	-
07.09.2022	0,967	0,493	56,77	48,53	55,79	47,84	7,95	24	0	0	62,2	52,4	9,87	0,7	0,7	-
08.09.2022	0,944	0,468	56,17	48,37	55,19	47,68	7,51	24	0	0	62,3	52,3	9,99	0,7	0,7	-
09.09.2022	0,953	0,476	61,97	53,88	60,87	53,17	7,7	24	0	0	61,8	52,7	9,01	0,7	0,7	-
10.09.2022	1,015	0,538	66,68	57,5	65,53	56,78	8,75	24	0	0	61,4	53	8,4	0,7	0,7	-
11.09.2022	1,045	0,567	67,29	57,49	66,14	56,77	9,37	24	0	0	61,4	53,1	8,3	0,7	0,7	-
12.09.2022	0,977	0,479	66,3	58,14	65,14	57,42	7,72	24	0	0	62,2	53,5	8,63	0,7	0,7	-
13.09.2022	0,995	0,505	66,71	58,07	65,55	57,35	8,2	24	0	0	61,8	53,3	8,49	0,7	0,7	-
14.09.2022	0,945	0,463	66,18	58,22	65,02	57,5	7,52	24	0	0	61,6	53,2	8,38	0,7	0,7	-
15.09.2022	0,949	0,469	66,24	58,16	65,08	57,44	7,64	24	0	0	61,5	53,2	8,32	0,7	0,7	-
16.09.2022	1,019	0,538	67,15	57,89	65,99	57,17	8,82	24	0	0	61,4	53	8,34	0,7	0,7	-
17.09.2022	0,946	0,466	65,59	57,57	64,46	56,85	7,61	24	0	0	61,3	52,8	8,43	0,7	0,7	-
18.09.2022	1,049	0,571	67,07	57,28	65,93	56,56	9,37	24	0	0	61,3	52,9	8,39	0,7	0,7	-
19.09.2022	0,958	0,473	65,8	57,65	64,63	56,93	7,7	24	0	0	61,5	53	8,49	0,7	0,7	-
20.09.2022	0,947	0,464	65,76	57,81	64,63	57,09	7,54	24	0	0	61,5	53	8,47	0,7	0,7	-
21.09.2022	0,964	0,479	66,01	57,69	64,86	56,97	7,89	24	0	0	61,2	52,8	8,45	0,7	0,7	-
22.09.2022	0,984	0,493	66,06	57,63	64,92	56,91	8,01	24	0	0	61,7	53,1	8,6	0,7	0,7	-
23.09.2022	0,978	0,493	66,12	57,62	64,98	56,9	8,08	24	0	0	61,2	52,7	8,49	0,7	0,7	-
Итого:	28,462	0	1908,64	1667,73	1875,65	1645,68	0	744	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	28,462															

Общее время работы системы, ч 744
Период нормальной работы системы, ч 744

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
23.08.2022	301,135	17466,21	14447,99	17170,82	14265,9
23.09.2022	329,597	19374,85	16115,72	19046,47	15911,58

Подпись абонента _____
Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
26.09.2022 8:04:18