

#95419#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.08.2024 по 23.09.2024

Потребитель ЖКМР, ООО, УК
Адрес потребителя Интернациональная 9, г. Калининград
Номер абонента 4113
Порядковый номер 4989
Тип теплосчётчика ВКТ-7
Заводской номер 00158951
Номер системы 2

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.08.2024	1,036	0,481	76,33	68,29	74,94	67,33	7,61	24	0	0	63,2	55	8,25	0,7	0,7	-
25.08.2024	0,981	0,427	75,51	68,33	74,12	67,37	6,75	24	0	0	63,2	55	8,2	0,7	0,7	-
26.08.2024	0,979	0,425	75,49	68,34	74,08	67,38	6,7	24	0	0	63,2	55	8,23	0,7	0,7	-
27.08.2024	1,009	0,45	75,47	67,93	74,08	66,97	7,11	24	0	0	63,2	54,9	8,32	0,7	0,7	-
28.08.2024	1,053	0,495	76,12	67,86	74,72	66,9	7,82	24	0	0	63,2	54,9	8,34	0,7	0,7	-
29.08.2024	1,012	0,459	75,7	67,99	74,31	67,03	7,28	24	0	0	63,2	55	8,22	0,7	0,7	-
30.08.2024	0,979	0,436	75,7	68,39	74,31	67,43	6,88	24	0	0	63,4	55,3	8,05	0,7	0,7	-
31.08.2024	0,932	0,386	75,32	68,75	73,9	67,79	6,11	24	0	0	63,2	55,1	8,03	0,7	0,7	-
01.09.2024	1,033	0,484	76,39	68,23	74,96	67,27	7,69	24	0	0	63,1	55	8,15	0,7	0,7	-
02.09.2024	0,998	0,441	75,46	68,07	74,07	67,11	6,96	24	0	0	63,2	55	8,3	0,7	0,7	-
03.09.2024	0,997	0,443	75,52	68,09	74,14	67,13	7,01	24	0	0	63,3	55	8,25	0,7	0,7	-
04.09.2024	0,944	0,392	75,63	68,99	74,22	68,03	6,19	24	0	0	63,4	55,2	8,12	0,7	0,7	-
05.09.2024	0,936	0,38	75,39	68,94	73,97	67,98	5,99	24	0	0	63,3	55,1	8,17	0,7	0,7	-
06.09.2024	0,963	0,413	75,85	68,87	74,43	67,91	6,52	24	0	0	63,3	55,2	8,09	0,7	0,7	-
07.09.2024	0,966	0,423	75,69	68,56	74,28	67,6	6,68	24	0	0	63,4	55,3	8,06	0,7	0,7	-
08.09.2024	0,954	0,41	75,37	68,46	73,97	67,5	6,47	24	0	0	63,3	55,3	8,04	0,7	0,7	-
09.09.2024	1	0,457	76,33	68,68	74,9	67,72	7,18	24	0	0	63,3	55,3	8,06	0,7	0,7	-
10.09.2024	0,966	0,415	75,34	68,26	73,93	67,3	6,63	24	0	0	63,2	55,1	8,12	0,7	0,7	-
11.09.2024	1	0,446	75,86	68,38	74,46	67,42	7,04	24	0	0	63,2	55	8,25	0,7	0,7	-
12.09.2024	1,009	0,441	76,6	69,17	75,17	68,21	6,96	24	0	0	63,2	54,9	8,32	0,7	0,7	-
13.09.2024	0,98	0,407	76,12	69,2	74,69	68,24	6,45	24	0	0	63,1	54,7	8,41	0,7	0,7	-
14.09.2024	1,048	0,476	77,27	69,21	75,84	68,25	7,59	24	0	0	62,9	54,6	8,36	0,7	0,7	-
15.09.2024	1,188	0,629	78,75	68,21	77,31	67,25	10,06	24	0	0	62,6	54,4	8,28	0,7	0,7	-
16.09.2024	1,03	0,465	77,03	69,21	75,59	68,25	7,34	24	0	0	63	54,7	8,29	0,7	0,7	-
17.09.2024	0,817	0,419	56,79	49,84	55,79	49,19	6,6	24	0	0	62,6	54,4	8,15	0,7	0,7	-
18.09.2024	0,862	0,337	67,86	62,14	66,6	61,29	5,31	24	0	0	63	54,5	8,59	0,7	0,7	-
19.09.2024	1,075	0,514	77,47	68,87	76,04	67,91	8,13	24	0	0	63,1	54,8	8,27	0,7	0,7	-
20.09.2024	0,98	0,41	76,24	69,27	74,8	68,31	6,49	24	0	0	63,3	55	8,35	0,7	0,7	-
21.09.2024	1,002	0,433	76,22	68,91	74,78	67,95	6,83	24	0	0	63,3	54,9	8,41	0,7	0,7	-
22.09.2024	1,061	0,501	77,13	68,73	75,7	67,77	7,93	24	0	0	63	54,7	8,31	0,7	0,7	-
23.09.2024	1,024	0,461	76,64	68,86	75,2	67,9	7,3	24	0	0	63,1	54,8	8,29	0,7	0,7	-
Итого:	30,814	0	2332,59	2101,03	2289,3	2071,69	0	744	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	30,814															

Общее время работы системы, ч 744
Период нормальной работы системы, ч 744

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
23.08.2024	113,875	8948,5	8050,29	8791,08	7944,14
23.09.2024	144,689	11281,09	10151,32	11080,38	10015,83

Подпись абонента _____
Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
25.09.2024 7:24:34