

#148826#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.08.2025 по 23.09.2025

Потребитель

Адрес потребителя

Номер абонента

Порядковый номер

Тип теплосчётчика

Заводской номер

Номер системы

ЖКМР, ООО, УК

Интернациональная 9, г. Калининград

4113

4989

ВКТ-7

00158951

2

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.08.2025	0,962	0,507	58,55	49,21	57,63	48,66	8,97	24	0	0	58,2	49,2	9,04	0,7	0,7	-
25.08.2025	0,276	0,172	54,77	49,29	54,48	49,05	5,43	24	0	0	32,4	30,4	2,05	0,7	0,7	-
26.08.2025	0,073	0,071	52,82	49,35	52,82	49,35	3,47	24	0	0	21,7	21,8	-0,02	0,7	0,7	-
27.08.2025	0,069	0,07	52,79	49,61	52,79	49,61	3,18	24	0	0	21,3	21,3	0	0,7	0,7	-
28.08.2025	0,065	0,064	52,51	49,47	52,51	49,47	3,04	24	0	0	21,2	21,2	-0,03	0,7	0,7	-
29.08.2025	0,043	0,046	51,4	49,35	51,4	49,35	2,05	24	0	0	21,5	21,5	-0,05	0,7	0,7	-
30.08.2025	0,241	0,155	52,27	47,96	52,13	47,87	4,26	24	0	0	27,9	25,3	2,56	0,7	0,7	-
31.08.2025	1,118	0,676	57,83	45,77	56,92	45,29	11,63	24	0	0	57,8	48	9,87	0,7	0,7	-
01.09.2025	0,927	0,44	55,36	47,56	54,4	47,08	7,32	24	0	0	60,5	50,2	10,29	0,7	0,7	-
02.09.2025	0,804	0,344	55,17	49,31	54,26	48,67	5,59	24	0	0	60,4	50,8	9,59	0,7	0,7	-
03.09.2025	0,899	0,44	61,85	53,98	60,89	53,31	7,58	24	0	0	58,7	50,2	8,54	0,7	0,7	-
04.09.2025	0,908	0,438	60,98	53,26	60,01	52,57	7,44	24	0	0	59,4	50,6	8,82	0,7	0,7	-
05.09.2025	0,917	0,443	60,65	53,01	59,69	52,3	7,39	24	0	0	60,2	51,2	9,02	0,7	0,7	-
06.09.2025	0,885	0,411	60,17	53,04	59,21	52,33	6,88	24	0	0	60,1	51,1	8,98	0,7	0,7	-
07.09.2025	0,912	0,449	60,64	52,73	59,68	52,07	7,61	24	0	0	59,4	50,6	8,81	0,7	0,7	-
08.09.2025	0,913	0,442	60,13	52,43	59,17	51,74	7,43	24	0	0	60	50,9	9,07	0,7	0,7	-
09.09.2025	0,918	0,448	60,22	52,42	59,25	51,73	7,52	24	0	0	60	50,9	9,07	0,7	0,7	-
10.09.2025	0,904	0,432	59,48	51,97	58,52	51,29	7,23	24	0	0	59,9	50,8	9,14	0,7	0,7	-
11.09.2025	0,916	0,45	59,74	51,98	58,78	51,3	7,48	24	0	0	59,8	50,7	9,14	0,7	0,7	-
12.09.2025	0,867	0,392	59,23	52,36	58,25	51,67	6,58	24	0	0	59,6	50,4	9,19	0,7	0,7	-
13.09.2025	0,932	0,46	59,83	51,65	58,87	51,02	7,85	24	0	0	59,3	50,2	9,15	0,7	0,7	-
14.09.2025	0,986	0,531	60,85	51,31	59,89	50,75	9,14	24	0	0	58,6	49,7	8,87	0,7	0,7	-
15.09.2025	0,952	0,481	59,86	51,34	58,9	50,74	8,16	24	0	0	59,2	50	9,23	0,7	0,7	-
16.09.2025	0,99	0,518	60,35	51,08	59,39	50,51	8,88	24	0	0	59	49,8	9,21	0,7	0,7	-
17.09.2025	0,953	0,484	59,86	51,12	58,9	50,58	8,32	24	0	0	58,8	49,6	9,21	0,7	0,7	-
18.09.2025	0,913	0,445	59,27	51,16	58,31	50,62	7,69	24	0	0	58,4	49,3	9,15	0,7	0,7	-
19.09.2025	0,939	0,469	58,77	50,34	57,81	49,81	8	24	0	0	58,9	49,5	9,42	0,7	0,7	-
20.09.2025	0,9	0,432	58,04	50,27	57,08	49,74	7,34	24	0	0	59	49,6	9,37	0,7	0,7	-
21.09.2025	0,977	0,517	58,83	49,57	57,87	49,01	8,86	24	0	0	59,1	49,8	9,21	0,7	0,7	-
22.09.2025	0,859	0,396	56,88	49,78	55,92	49,25	6,67	24	0	0	59,4	49,9	9,43	0,7	0,7	-
23.09.2025	0,906	0,442	57,2	49,23	56,24	48,71	7,53	24	0	0	59,1	49,6	9,49	0,7	0,7	-
Итого:	23,924	0	1796,3	1570,91	1771,97	1555,45	0	744	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	23,924															

Общее время работы системы, ч

Период нормальной работы системы, ч

744

744

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
23.08.2025	479,461	34029,14	30088,04	33439,28	29692,66
23.09.2025	503,385	35825,44	31658,95	35211,25	31248,11

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

25.09.2025 16:02:58