

#24224#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.10.2021 по 23.11.2021

Потребитель ЖКМР, ООО, УК
 Адрес потребителя Интернациональная 9, г. Калининград
 Номер абонента 4113
 Порядковый номер 4989
 Тип теплосчётчика ВКТ-7
 Заводской номер 00158951
 Номер системы 2

Ведомость регистрации параметров:

| Дата | dQ, Гкал | dQg, Гкал | dV1, м3 | dV2, м3 | dM1, т | dM2, т | dMg, т | dTNar, ч | dTtn, ч | TekErr | t1, °C | t2, °C | td | p1, МПа | p2, МПа | TempNar, °C |
|------------|-------------|--------------|------------|------------|-----------|-----------|-----------|-------------|------------|--------|-----------|-----------|-------|------------|------------|----------------|
| 24.10.2021 | 1,102 | 0,701 | 51,54 | 39,24 | 50,71 | 38,78 | 11,93 | 24 | 0 | 0 | 59,4 | 49,2 | 10,14 | 0,7 | 0,7 | - |
| 25.10.2021 | 1,105 | 0,695 | 51,59 | 39,59 | 50,73 | 39,14 | 11,59 | 24 | 0 | 0 | 60,2 | 49,8 | 10,42 | 0,7 | 0,7 | - |
| 26.10.2021 | 0,964 | 0,521 | 50,41 | 41,33 | 49,51 | 40,85 | 8,66 | 24 | 0 | 0 | 60,8 | 50,2 | 10,65 | 0,7 | 0,7 | - |
| 27.10.2021 | 0,971 | 0,558 | 48,44 | 38,8 | 47,54 | 38,34 | 9,2 | 24 | 0 | 0 | 61 | 50,2 | 10,7 | 0,7 | 0,7 | - |
| 09.11.2021 | 1,033 | 0,608 | 50,95 | 40,4 | 50,03 | 39,94 | 10,09 | 24 | 0 | 0 | 60,8 | 50,2 | 10,51 | 0,7 | 0,7 | - |
| 10.11.2021 | 0,661 | 0,446 | 28,33 | 20,56 | 27,87 | 20,32 | 7,55 | 13 | 0 | 0 | 59,2 | 48,7 | 10,47 | 0,7 | 0,7 | 6 |
| 11.11.2021 | 1,07 | 0,654 | 51,04 | 39,59 | 50,23 | 39,14 | 11,09 | 24 | 0 | 0 | 59,5 | 49,1 | 10,41 | 0,7 | 0,7 | - |
| 12.11.2021 | 1,069 | 0,658 | 50,78 | 39,27 | 50,01 | 38,82 | 11,19 | 24 | 0 | 0 | 59,5 | 49 | 10,45 | 0,7 | 0,7 | - |
| 13.11.2021 | 1,089 | 0,686 | 50,9 | 38,79 | 50,15 | 38,32 | 11,83 | 24 | 0 | 0 | 58,8 | 48,5 | 10,3 | 0,7 | 0,7 | - |
| 14.11.2021 | 1,074 | 0,676 | 50,72 | 38,63 | 49,99 | 38,22 | 11,77 | 24 | 0 | 0 | 58,4 | 48,4 | 10,02 | 0,7 | 0,7 | - |
| 15.11.2021 | 1,04 | 0,617 | 50,57 | 39,74 | 49,75 | 39,29 | 10,46 | 24 | 0 | 0 | 59,8 | 49,2 | 10,56 | 0,7 | 0,7 | - |
| 16.11.2021 | 1,084 | 0,673 | 50,93 | 39,11 | 50,09 | 38,66 | 11,43 | 24 | 0 | 0 | 59,6 | 49,1 | 10,46 | 0,7 | 0,7 | - |
| 17.11.2021 | 1,026 | 0,608 | 50,4 | 39,74 | 49,63 | 39,28 | 10,35 | 24 | 0 | 0 | 59,4 | 49 | 10,45 | 0,7 | 0,7 | - |
| 18.11.2021 | 1,001 | 0,574 | 50,18 | 40,18 | 49,43 | 39,71 | 9,72 | 24 | 0 | 0 | 59,4 | 48,9 | 10,57 | 0,7 | 0,7 | 5 |
| 19.11.2021 | 1,081 | 0,661 | 50,74 | 39,15 | 49,95 | 38,7 | 11,25 | 24 | 0 | 0 | 59,6 | 49 | 10,58 | 0,7 | 0,7 | - |
| 20.11.2021 | 1,042 | 0,643 | 50,64 | 39,27 | 49,91 | 38,8 | 11,11 | 24 | 0 | 0 | 58,6 | 48,5 | 10,11 | 0,7 | 0,7 | 9 |
| 21.11.2021 | 1,039 | 0,652 | 50,76 | 38,93 | 50,04 | 38,51 | 11,53 | 24 | 0 | 0 | 57,9 | 48,2 | 9,65 | 0,7 | 0,7 | 6 |
| 22.11.2021 | 0,978 | 0,575 | 50,07 | 39,78 | 49,35 | 39,34 | 10,01 | 24 | 0 | 0 | 58,3 | 48,2 | 10,03 | 0,7 | 0,7 | - |
| 23.11.2021 | 1,046 | 0,637 | 50,32 | 39 | 49,57 | 38,56 | 11,01 | 24 | 0 | 0 | 58,8 | 48,5 | 10,32 | 0,7 | 0,7 | - |
| Итого: | 19,475 | 0 | 939,31 | 731,1 | 924,49 | 722,72 | 0 | 445 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Гкал | 19,475 | | | | | | | | | | | | | | | |

Общее время работы системы, ч 744

Период нормальной работы системы, ч 445

Показания интеграторов:

| Дата | dQ, Гкал | dV1, м3 | dV2, м3 | dM1, т | dM2, т |
|------------|----------|----------|----------|----------|----------|
| 23.10.2021 | 517,828 | 35363,94 | 30778,39 | 34755,78 | 30383,97 |
| 23.11.2021 | 537,303 | 36303,25 | 31509,49 | 35680,27 | 31106,69 |

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

 МП «Калининградтеплосеть»
 ОТЧЕТ ПРИНЯТ
 25.11.2021 7:47:42