

#24223#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.10.2021 по 23.11.2021

Потребитель ЖКМР, ООО, УК
 Адрес потребителя Интернациональная 9, г. Калининград
 Номер абонента 4113
 Порядковый номер 4989
 Тип теплосчётчика ВКТ-7
 Заводской номер 00158951
 Номер системы 2

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.10.2021	1,102	0,701	51,54	39,24	50,71	38,78	11,93	24	0	0	59,4	49,2	10,14	0,7	0,7	-
25.10.2021	1,105	0,695	51,59	39,59	50,73	39,14	11,59	24	0	0	60,2	49,8	10,42	0,7	0,7	-
26.10.2021	0,964	0,521	50,41	41,33	49,51	40,85	8,66	24	0	0	60,8	50,2	10,65	0,7	0,7	-
27.10.2021	0,971	0,558	48,44	38,8	47,54	38,34	9,2	24	0	0	61	50,2	10,7	0,7	0,7	-
09.11.2021	1,033	0,608	50,95	40,4	50,03	39,94	10,09	24	0	0	60,8	50,2	10,51	0,7	0,7	-
10.11.2021	0,661	0,446	28,33	20,56	27,87	20,32	7,55	13	0	0	59,2	48,7	10,47	0,7	0,7	6
11.11.2021	1,07	0,654	51,04	39,59	50,23	39,14	11,09	24	0	0	59,5	49,1	10,41	0,7	0,7	-
12.11.2021	1,069	0,658	50,78	39,27	50,01	38,82	11,19	24	0	0	59,5	49	10,45	0,7	0,7	-
13.11.2021	1,089	0,686	50,9	38,79	50,15	38,32	11,83	24	0	0	58,8	48,5	10,3	0,7	0,7	-
14.11.2021	1,074	0,676	50,72	38,63	49,99	38,22	11,77	24	0	0	58,4	48,4	10,02	0,7	0,7	-
15.11.2021	1,04	0,617	50,57	39,74	49,75	39,29	10,46	24	0	0	59,8	49,2	10,56	0,7	0,7	-
16.11.2021	1,084	0,673	50,93	39,11	50,09	38,66	11,43	24	0	0	59,6	49,1	10,46	0,7	0,7	-
17.11.2021	1,026	0,608	50,4	39,74	49,63	39,28	10,35	24	0	0	59,4	49	10,45	0,7	0,7	-
18.11.2021	1,001	0,574	50,18	40,18	49,43	39,71	9,72	24	0	0	59,4	48,9	10,57	0,7	0,7	5
19.11.2021	1,081	0,661	50,74	39,15	49,95	38,7	11,25	24	0	0	59,6	49	10,58	0,7	0,7	-
20.11.2021	1,042	0,643	50,64	39,27	49,91	38,8	11,11	24	0	0	58,6	48,5	10,11	0,7	0,7	9
21.11.2021	1,039	0,652	50,76	38,93	50,04	38,51	11,53	24	0	0	57,9	48,2	9,65	0,7	0,7	6
22.11.2021	0,978	0,575	50,07	39,78	49,35	39,34	10,01	24	0	0	58,3	48,2	10,03	0,7	0,7	-
23.11.2021	1,046	0,637	50,32	39	49,57	38,56	11,01	24	0	0	58,8	48,5	10,32	0,7	0,7	-
Итого:	19,475	0	939,31	731,1	924,49	722,72	0	445	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	19,475															

Общее время работы системы, ч 744

Период нормальной работы системы, ч 445

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
23.10.2021	517,828	35363,94	30778,39	34755,78	30383,97
23.11.2021	537,303	36303,25	31509,49	35680,27	31106,69

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

 МП «Калининградтеплосеть»
 ОТЧЕТ ПРИНЯТ
 25.11.2021 17:10:21