

#20078#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.03.2021 по 23.04.2021

Потребитель ЖКМР, ООО, УК
 Адрес потребителя Южный бульвар 42-48, Калининград
 Номер абонента 4113
 Порядковый номер 6554
 Тип теплосчётчика ТВ7
 Заводской номер 15018725
 Номер системы 2

Ведомость регистрации параметров:

| Дата | dQ, ГДж | dQg, Гкал | dV1, м3 | dV2, м3 | dV3, м3 | dM1, т | dM2, т | dM3, т | dTNar, ч | Tmin | Tmax | dTtn, ч | t1, °C | t2, °C | p1, МПа | p2, МПа | TempNar, °C |
|------------|------------|--------------|----------|----------|---------|--------|----------|--------|----------|------|------|---------|--------|--------|---------|---------|-------------|
| 24.03.2021 | 3,381 | 0 | 54,76 | 47,95 | 0 | 53,802 | 47,34 | 0 | 24 | 4 | 0 | 0 | 61,7 | 52,4 | 0,43 | 0,4 | 3,9 |
| 25.03.2021 | 3,345 | 0 | 54,787 | 48,097 | 0 | 53,829 | 47,482 | 0 | 24 | 4 | 0 | 0 | 61,7 | 52,5 | 0,43 | 0,4 | 4,8 |
| 26.03.2021 | 3,541 | 0 | 55,341 | 47,723 | 0 | 54,374 | 47,109 | 0 | 24 | 4 | 0 | 0 | 61,7 | 52,5 | 0,44 | 0,41 | 6,9 |
| 27.03.2021 | 3,496 | 0 | 55,325 | 47,832 | 0 | 54,36 | 47,216 | 0 | 24 | 4 | 0 | 0 | 61,7 | 52,6 | 0,44 | 0,41 | 5,1 |
| 28.03.2021 | 3,534 | 0 | 55,371 | 47,752 | 0 | 54,404 | 47,14 | 0 | 24 | 4 | 0 | 0 | 61,7 | 52,6 | 0,44 | 0,41 | 8,7 |
| 29.03.2021 | 3,372 | 0 | 54,881 | 47,93 | 0 | 53,924 | 47,313 | 0 | 24 | 4 | 0 | 0 | 61,7 | 52,6 | 0,44 | 0,41 | 5,8 |
| 30.03.2021 | 3,458 | 0 | 55,107 | 47,753 | 0 | 54,143 | 47,137 | 0 | 24 | 4 | 0 | 0 | 61,7 | 52,6 | 0,44 | 0,41 | 7,8 |
| 31.03.2021 | 3,398 | 0 | 54,766 | 47,672 | 0 | 53,809 | 47,058 | 0 | 24 | 4 | 0 | 0 | 61,7 | 52,6 | 0,44 | 0,41 | 9,8 |
| 01.04.2021 | 3,495 | 0 | 55,136 | 47,556 | 0 | 54,174 | 46,943 | 0 | 24 | 4 | 0 | 0 | 61,7 | 52,7 | 0,44 | 0,41 | 8,7 |
| 02.04.2021 | 3,314 | 0 | 54,353 | 47,666 | 0 | 53,403 | 47,053 | 0 | 24 | 4 | 0 | 0 | 61,7 | 52,6 | 0,44 | 0,41 | 4,7 |
| 03.04.2021 | 3,364 | 0 | 54,611 | 47,738 | 0 | 53,658 | 47,127 | 0 | 24 | 4 | 0 | 0 | 61,7 | 52,6 | 0,44 | 0,41 | 3,8 |
| 04.04.2021 | 3,803 | 0 | 56,458 | 47,623 | 0 | 55,47 | 47,009 | 0 | 24 | 4 | 0 | 0 | 61,7 | 52,7 | 0,44 | 0,41 | 3,8 |
| 05.04.2021 | 3,277 | 0 | 54,38 | 47,845 | 0 | 53,431 | 47,23 | 0 | 24 | 4 | 0 | 0 | 61,7 | 52,6 | 0,45 | 0,42 | 4,2 |
| 06.04.2021 | 3,478 | 0 | 53,559 | 45,971 | 0 | 52,624 | 45,382 | 0 | 24 | 4 | 0 | 0 | 61,7 | 52,5 | 0,45 | 0,42 | 2,7 |
| 07.04.2021 | 2,161 | 0 | 27,769 | 22,897 | 0 | 27,302 | 22,636 | 0 | 24 | 4 | 0 | 0 | 60,2 | 49,4 | 0,45 | 0,42 | 2,6 |
| 08.04.2021 | 3,181 | 0 | 44,666 | 37,668 | 0 | 43,887 | 37,204 | 0 | 24 | 4 | 0 | 0 | 61,7 | 51,5 | 0,45 | 0,42 | 2,8 |
| 09.04.2021 | 3,269 | 0 | 44,524 | 37,062 | 0 | 43,75 | 36,608 | 0 | 24 | 4 | 0 | 0 | 61,7 | 51,4 | 0,46 | 0,43 | 4,3 |
| 10.04.2021 | 3,314 | 0 | 44,803 | 37,068 | 0 | 44,021 | 36,611 | 0 | 24 | 4 | 0 | 0 | 61,7 | 51,6 | 0,47 | 0,44 | 7,2 |
| 11.04.2021 | 3,271 | 0 | 44,59 | 37,019 | 0 | 43,815 | 36,562 | 0 | 24 | 4 | 0 | 0 | 61,7 | 51,6 | 0,48 | 0,45 | 4,9 |
| 12.04.2021 | 3,181 | 0 | 44,26 | 36,963 | 0 | 43,487 | 36,503 | 0 | 24 | 4 | 0 | 0 | 61,7 | 51,8 | 0,49 | 0,46 | 10,3 |
| 13.04.2021 | 3,175 | 0 | 44,221 | 36,963 | 0 | 43,449 | 36,503 | 0 | 24 | 4 | 0 | 0 | 61,7 | 51,8 | 0,49 | 0,46 | 7,7 |
| 14.04.2021 | 3,044 | 0 | 43,443 | 36,751 | 0 | 42,685 | 36,298 | 0 | 24 | 4 | 0 | 0 | 61,7 | 51,7 | 0,5 | 0,46 | 4,7 |
| 15.04.2021 | 2,944 | 0 | 43,498 | 37,335 | 0 | 42,74 | 36,873 | 0 | 24 | 4 | 0 | 0 | 61,7 | 51,7 | 0,5 | 0,47 | 4,1 |
| 16.04.2021 | 3,185 | 0 | 44,377 | 37,147 | 0 | 43,607 | 36,686 | 0 | 24 | 4 | 0 | 0 | 61,7 | 51,7 | 0,51 | 0,48 | 5,8 |
| 17.04.2021 | 3,068 | 0 | 43,987 | 37,201 | 0 | 43,221 | 36,741 | 0 | 24 | 4 | 0 | 0 | 61,7 | 51,8 | 0,51 | 0,48 | 5,6 |
| 18.04.2021 | 3,106 | 0 | 44,211 | 37,218 | 0 | 43,44 | 36,756 | 0 | 24 | 4 | 0 | 0 | 61,7 | 51,9 | 0,52 | 0,49 | 8,3 |
| 19.04.2021 | 3,105 | 0 | 44,18 | 37,045 | 0 | 43,409 | 36,578 | 0 | 24 | 4 | 0 | 0 | 61,7 | 52,1 | 0,53 | 0,49 | 10,4 |
| 20.04.2021 | 3,08 | 0 | 44,195 | 37,149 | 0 | 43,424 | 36,681 | 0 | 24 | 4 | 0 | 0 | 61,7 | 52,1 | 0,52 | 0,49 | 11 |
| 21.04.2021 | 3,088 | 0 | 44,188 | 37,124 | 0 | 43,416 | 36,656 | 0 | 24 | 4 | 0 | 0 | 61,7 | 52,1 | 0,52 | 0,49 | 9,9 |
| 22.04.2021 | 3,233 | 0 | 44,781 | 37,176 | 0 | 44,001 | 36,711 | 0 | 24 | 4 | 0 | 0 | 61,7 | 52 | 0,52 | 0,49 | 8,6 |
| 23.04.2021 | 2,914 | 0 | 43,397 | 37,233 | 0 | 42,641 | 36,771 | 0 | 24 | 4 | 0 | 0 | 61,7 | 51,9 | 0,52 | 0,49 | 4,6 |
| Итого: | 100,575 | 0 | 1503,925 | 1284,127 | 0 | 1477,7 | 1267,917 | 0 | 744 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Гкал | 24,022 | | | | | | | | | | | | | | | | |

Общее время работы системы, ч 744

Период нормальной работы системы, ч 744

Показания интеграторов:

| Дата | Q, ГДж | V1, м3 | V2, м3 | V3, м3 | M1, т | M2, т | M3, т | TNar, ч | Ttn, ч |
|------------|----------|-----------|-----------|--------|-----------|-----------|-------|---------|--------|
| 23.03.2021 | 1074,897 | 16016,94 | 13551,526 | 0 | 15737,45 | 13377,776 | 0 | 7851 | 13 |
| 23.04.2021 | 1175,472 | 17520,866 | 14835,654 | 0 | 17215,148 | 14645,695 | 0 | 8595 | 13 |

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
 МП «Калининградтеплосеть»
 ОТЧЕТ ПРИНЯТ
 25.04.2021 20:13:25