

#134045#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.05.2025 по 23.06.2025

Потребитель

Адрес потребителя

Номер абонента

Порядковый номер

Тип теплосчётчика

Заводской номер

Номер системы

ЖКМР, ООО, УК
Южный бульвар 42-48, Калининград
4113
6554
ТВ7 (АСЦП)
15018725
2

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.05.2025	3,588	0	39,987	29,74	0	39,335	29,413	0	24	0	59,2	48,3	0,02	0,12	-
25.05.2025	3,605	0	39,58	28,983	0	38,935	28,669	0	24	0	58,9	48,2	0,02	0,12	-
26.05.2025	3,602	0	41,41	30,905	0	40,74	30,564	0	24	0	58,9	48,6	0,02	0,2	-
27.05.2025	3,782	0	41,219	29,826	0	40,547	29,496	0	24	0	59	48,6	0,02	0,2	-
28.05.2025	3,493	0	41,611	31,761	0	40,924	31,399	0	24	0	59,6	49,5	0,02	0,32	-
29.05.2025	3,198	0	40,191	31,573	0	39,53	31,216	0	24	0	59,3	49,2	0,02	0,28	-
30.05.2025	2,56	0	36,051	30,35	0	35,454	30,009	0	24	0	59,5	49	0,02	0,17	-
31.05.2025	2,573	0	37,381	31,675	0	36,766	31,317	0	24	0	59,4	49,2	0,02	0,18	-
01.06.2025	2,594	0	36,185	30,177	0	35,594	29,841	0	24	0	59,2	48,8	0,02	0,16	-
02.06.2025	2,524	0	38,144	32,889	0	37,509	32,509	0	24	0	59,8	49,7	0,02	0,25	-
03.06.2025	2,761	0	37,31	30,51	0	36,7	30,166	0	24	0	59,1	49	0,02	0,13	-
04.06.2025	1,021	0	26,326	22,762	0	26,064	22,587	0	24	0	43,9	39,7	0,01	0,09	-
05.06.2025	0,052	0	1,971	1,63	0	1,967	1,628	0	24	0	22,5	20,5	0	0	-
06.06.2025	0,166	0	2,765	1,345	0	2,756	1,343	0	24	0	28,2	23,4	0	0	-
07.06.2025	0,195	0	2,561	0,512	0	2,554	0,511	0	24	0	26,8	22,9	0	0	-
08.06.2025	0,142	0	2,079	0,408	0	2,074	0,407	0	24	0	24,7	22,2	0	0	-
09.06.2025	0,119	0	1,928	0,38	0	1,924	0,379	0	24	0	23	21,4	0	0	-
10.06.2025	0,103	0	1,788	0,322	0	1,785	0,322	0	24	0	21,5	20,5	0	0	-
11.06.2025	0,089	0	1,775	0,333	0	1,773	0,333	0	24	0	19,4	19,5	0	0	-
12.06.2025	0,111	0	2,28	0,4	0	2,278	0,4	0	24	0	18,6	19,1	0	0	-
13.06.2025	0,094	0	1,96	0,369	0	1,958	0,369	0	24	0	18,4	19	0	0	-
14.06.2025	0,099	0	2,05	0,372	0	2,048	0,371	0	24	0	18,4	19,1	0	0	-
15.06.2025	0,079	0	1,661	0,318	0	1,66	0,318	0	24	0	18,2	19,1	0	0	-
16.06.2025	0,14	0	22,085	19,894	0	22,059	19,868	0	24	0	20,2	20,5	0	0	-
17.06.2025	1,684	0	38,359	32,035	0	38,081	31,89	0	24	0	37	30,6	0,03	0,02	-
18.06.2025	2,563	0	37,52	31,774	0	36,909	31,416	0	24	0	59,1	49,1	0,04	0,05	-
19.06.2025	2,671	0	36,481	30,288	0	35,869	29,941	0	24	0	59,9	49,4	0,03	0,09	-
20.06.2025	2,69	0	36,845	30,611	0	36,224	30,255	0	24	0	60,2	49,8	0,03	0,13	-
21.06.2025	2,205	0	30,719	26,38	0	30,205	26,089	0	24	0	60	48,4	0,05	0,04	-
22.06.2025	2,57	0	32,513	26,423	0	31,971	26,13	0	24	0	59,8	48,6	0,08	0,09	-
23.06.2025	2,535	0	31,82	25,933	0	31,285	25,645	0	24	0	60,1	48,6	0,08	0,07	-
Итого:	53,608	0	744,555	590,878	0	733,478	584,801	0	744	0	0	0	0	0	0
Гкал	12,804														

Общее время работы системы, ч744

Период нормальной работы системы, ч744

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
23.05.2025	1119,829	15443,939	13014,819	0	15175,222	12858,261	0	9351	905
23.06.2025	1173,436	16188,494	13605,697	0	15908,7	13443,059	0	10095	905

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

26.06.2025 14:07:28