

#130475#

Показания приборов
учёта тепловой энергии
за период с 23.04.2025 по 23.05.2025

Потребитель
Адрес потребителя
Абонентский номер

ЖКМР, ООО, УК
Южный бульвар 26-32, Калининград
4113

Заводской номер счётчика 15024138	Показания прибора, ГДж 23.05.2025	Предыдущие показания, ГДж 23.04.2025	Разность показаний, ГДж	Разность показаний, Гкал
Количество тепловой энергии, система 1	1536,376	1536,376	0	0
Количество тепловой энергии, система 2	1190,356	1122,203	68.153	16.278

234.987 м³
21.544 л

Подпись исполнителя



#130474#

Отчёт за период с 23.04.2025 по 23.05.2025.

Номер абонента 4113
Порядковый номер 6545
Тип теплосчётчика ТВ7
Заводской номер 15024138
Номер системы 2
Отчёт сформирован 29.05.2025

Ведомость регистрации параметров:

Дата	tnar, °C	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	Tmin,	Tmax,	dTtr, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа
24.04.2025	-	3,115	0	30,18	22,357	0	29,655	22,126	0	24	275	0	0	61,2	46,7	0,02	0,01
25.04.2025	-	2,778	0	28,14	21,673	0	27,652	21,453	0	24	275	0	0	61,2	46,5	0,01	0,01
26.04.2025	-	2,784	0	28,311	21,871	0	27,824	21,653	0	24	275	0	0	60,8	46	0,02	0
27.04.2025	-	2,984	0	27,567	19,885	0	27,099	19,697	0	24	275	0	0	60,4	45	0,02	0
28.04.2025	-	2,895	0	26,455	19,156	0	26,003	18,975	0	24	275	0	0	60,7	44,8	0,02	0
29.04.2025	-	2,791	0	26,522	19,724	0	26,07	19,535	0	24	275	0	0	60,6	45,1	0,02	0
30.04.2025	-	2,822	0	26,155	19,124	0	25,707	18,941	0	24	275	0	0	60,7	45	0,02	0
01.05.2025	-	2,808	0	25,864	18,738	0	25,429	18,565	0	24	275	0	0	60,1	44,4	0,02	0
02.05.2025	-	2,888	0	27,186	19,729	0	26,728	19,54	0	24	275	0	0	60,1	45,1	0,02	0,01
03.05.2025	-	2,871	0	28,334	21,368	0	27,862	21,168	0	24	275	0	0	59,8	44,7	0,02	0
04.05.2025	-	3,188	0	27,661	19,382	0	27,205	19,218	0	24	275	0	0	59,5	42,5	0,02	0
05.05.2025	-	3,107	0	27,09	19,307	0	26,641	19,145	0	24	275	0	0	59,7	42,3	0,02	0
06.05.2025	-	3,333	0	29,979	21,461	0	29,485	21,276	0	24	275	0	0	59,4	43	0,02	0
07.05.2025	-	3,049	0	27,219	19,749	0	26,773	19,586	0	24	275	0	0	59,3	42	0,02	0
08.05.2025	-	3,014	0	25,956	18,349	0	25,539	18,206	0	24	275	0	0	58,8	41	0,02	0
09.05.2025	-	2,986	0	28,015	21,024	0	27,561	20,849	0	24	275	0	0	59	42,1	0,02	0
10.05.2025	-	3,148	0	29,145	21,372	0	28,677	21,194	0	24	275	0	0	58,6	42,1	0,02	0
11.05.2025	-	3,584	0	31,304	21,045	0	30,815	20,875	0	24	275	0	0	57,7	41,7	0,02	0
12.05.2025	-	2,921	0	26,083	18,959	0	25,663	18,811	0	24	275	0	0	58,6	41,1	0,02	0
13.05.2025	-	3,11	0	26,766	18,612	0	26,34	18,468	0	24	275	0	0	58,4	40,9	0,02	0
14.05.2025	-	3,25	0	29,085	20,413	0	28,622	20,244	0	24	275	0	0	58,4	42,1	0,02	0
15.05.2025	-	3,189	0	32,077	24,291	0	31,564	24,075	0	24	275	0	0	58,6	43,6	0,02	0
16.05.2025	-	1,538	0	27,021	19,759	0	15,032	11,895	0	24	275	0	0	59,2	42,6	0,04	0,01
17.05.2025	-	0	0	33,605	24,572	0	0	0	0	16	276	0	8	0	46,4	0,58	0
18.05.2025	-	0	0	36,839	25,997	0	0	0	0	0	276	0	24	0	46,2	1	0
19.05.2025	-	0	0	33,315	25,584	0	0	0	0	0	276	0	24	0	46	0,6	0
20.05.2025	-	0	0	31,382	24,387	0	0	0	0	0	276	0	24	0	46	0,8	0
21.05.2025	-	0	0	36,676	28,05	0	0	0	0	0	276	0	24	0	47	0,91	0,01
22.05.2025	-	0	0	34,81	25,847	0	0	0	0	0	276	0	24	0	46,8	0,8	0,01
23.05.2025	-	0	0	33,019	24,993	0	0	0	0	0	276	0	24	0	46,6	0,8	0
Итого:	-	68,153	0	881,761	646,778	0	619,946	455,495	0	568	8257	0	152	45,69	44,18	0,2	0

Общее время работы системы 720 час.

Период нормальной работы системы 568 час.

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
23.04.2025	1122,203	11253,859	8350,899	0	11067,59	8269,294	0	9785	763
23.05.2025	1190,356	12135,621	8997,674	0	11687,537	8724,787	0	10329	939

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения