

#82311#


Показания приборов
учёта тепловой энергии
за период с 02.05.2024 по 23.05.2024

Потребитель
Адрес потребителя
Абонентский номер

Мастер, ООО, УК
Генерала Толстикова 29-33, Калининград
4342

Заводской номер счётчика 15025865	Показания прибора, ГДж 23.05.2024	Предыдущие показания, ГДж 02.05.2024	Разность показаний, ГДж	Разность показаний, Гкал
Количество тепловой энергии, система 1	0,017	0,014	0.003	0.001
Количество тепловой энергии, система 2	48,047	1,124	46.923	11.207

Подпись исполнителя



#82309#

Отчёт за период с 02.05.2024 по 23.05.2024.

Номер абонента 4342
Порядковый номер 6584
Тип теплосчётчика ТВ7 (ASCII)
Заводской номер 15025865
Номер системы 1
Отчёт сформирован 27.05.2024

Ведомость регистрации параметров:

Дата	tнар, °C	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа
03.05.2024	-	0,002	0	0,287	0	0	0,287	0	0	9	15	25,2	27,3	0,28	0,27
04.05.2024	-	0	0	0	0	0	0	0	0	17	7	21,9	23	0,26	0,27
05.05.2024	-	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	21,7	22,5	0,26	0,27
06.05.2024	-	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	21,5	22,6	0,26	0,27
07.05.2024	-	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	20,3	21,1	0,26	0,27
08.05.2024	-	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	19,2	19,9	0,26	0,27
09.05.2024	-	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	19,3	20,2	0,26	0,27
10.05.2024	-	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	19,4	20,7	0,26	0,28
11.05.2024	-	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	18,6	19,5	0,26	0,28
12.05.2024	-	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	18,3	19,1	0,26	0,28
13.05.2024	-	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	18,5	19,3	0,26	0,27
14.05.2024	-	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	18,7	19,6	0,26	0,27
15.05.2024	-	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	19	20,3	0,26	0,27
16.05.2024	-	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	19,3	20,6	0,25	0,27
17.05.2024	-	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	19,6	20,8	0,26	0,27
18.05.2024	-	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	20	21,3	0,26	0,27
19.05.2024	-	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	20,4	21,8	0,26	0,27
20.05.2024	-	0	0	0,039	0	0	0,039	0	0	24	0	19,6	21,3	0,26	0,27
21.05.2024	-	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	20,8	22,2	0,26	0,27
22.05.2024	-	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	21	22,6	0,25	0,26
23.05.2024	-	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	21,2	23	0,25	0,26
Итого:	-	0,002	0	0,326	0	0	0,326	0	0	482	22	20,17	21,37	0,26	0,27

Общее время работы системы 504 час.

Период нормальной работы системы 482 час.

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
02.05.2024	0,014	1,685	0	0	1,68	0	0	9	983
23.05.2024	0,017	2,011	0	0	2,006	0	0	506	990

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

#82310#

Отчёт за период с 02.05.2024 по 23.05.2024.

Номер абонента 4342
 Порядковый номер 6586
 Тип теплосчётчика ТВ7 (ASCII)
 Заводской номер 15025865
 Номер системы 2
 Отчёт сформирован 27.05.2024

Ведомость регистрации параметров:

Дата	t _{нар} , °C	dQ, ГДж	dQ _г , Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа
03.05.2024	-	1,261	0	13,485	11,154	0	13,244	11,041	0	9	15	62,7	46,9	0,55	0,52
04.05.2024	-	2,353	0	21,64	15,684	0	21,255	15,522	0	17	7	62,4	47,5	0,57	0,56
05.05.2024	-	2,247	0	21,149	15,677	0	20,772	15,515	0	24	0	62,5	47,4	0,57	0,56
06.05.2024	-	2,262	0	20,642	15,149	0	20,274	14,995	0	24	0	62,6	46,9	0,58	0,56
07.05.2024	-	2,132	0	18,154	13,024	0	17,832	12,904	0	24	0	62,4	44,9	0,58	0,57
08.05.2024	-	2,288	0	18,781	13,037	0	18,448	12,919	0	24	0	62,4	44,8	0,59	0,58
09.05.2024	-	2,5	0	19,744	13,078	0	19,393	12,957	0	24	0	62,5	45	0,6	0,59
10.05.2024	-	2,276	0	18,729	13	0	18,397	12,882	0	24	0	62,3	44,7	0,6	0,59
11.05.2024	-	2,369	0	19,126	13,024	0	18,789	12,909	0	24	0	62,1	44,2	0,6	0,58
12.05.2024	-	2,602	0	20,337	13,174	0	19,984	13,055	0	24	0	61,8	44,4	0,59	0,58
13.05.2024	-	2,257	0	18,77	13,301	0	18,44	13,184	0	24	0	62,1	44	0,6	0,59
14.05.2024	-	2,274	0	18,933	13,302	0	18,599	13,182	0	24	0	62,1	44,4	0,6	0,59
15.05.2024	-	2,187	0	18,926	13,754	0	18,593	13,629	0	24	0	62,1	44,7	0,6	0,59
16.05.2024	-	2,552	0	20,288	13,342	0	19,931	13,219	0	24	0	62,1	45,1	0,6	0,59
17.05.2024	-	2,236	0	19,081	13,707	0	18,744	13,58	0	24	0	62,4	44,9	0,6	0,59
18.05.2024	-	2,344	0	19,724	13,715	0	19,372	13,584	0	24	0	62,5	45,8	0,6	0,59
19.05.2024	-	2,254	0	19,57	13,821	0	19,225	13,686	0	24	0	62,1	45,9	0,6	0,58
20.05.2024	-	2,115	0	18,765	13,759	0	18,432	13,627	0	24	0	62,4	45,6	0,6	0,59
21.05.2024	-	2,085	0	17,677	12,179	0	17,375	12,068	0	24	0	61,2	44,7	0,59	0,58
22.05.2024	-	2,243	0	20,12	14,689	0	19,76	14,543	0	24	0	62,7	46,7	0,61	0,59
23.05.2024	-	2,087	0	19,529	14,736	0	19,179	14,589	0	24	0	62,7	46,7	0,61	0,59
Итого:	-	46,924	0	403,17	286,306	0	396,038	283,59	0	482	22	62,29	45,49	0,59	0,58

Общее время работы системы 504 час.

Период нормальной работы системы 482 час.

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
02.05.2024	1,124	9,156	5,703	0	8,996	5,642	0	9	983
23.05.2024	48,047	412,326	292,013	0	405,032	289,234	0	506	990

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения