

#19952#

Отчёт по теплопотреблению за период с 18.03.2021 по 20.04.2021

Потребитель Торговая сеть Созвездие, ООО
 Адрес потребителя Интернациональная 76, Калининград
 Номер абонента 1628
 Порядковый номер 6559
 Тип теплосчётчика ТВ7
 Заводской номер 15022989
 Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

| Дата | dQ, ГДж | dQg, Гкал | dV1, м3 | dV2, м3 | dV3, м3 | dM1, т | dM2, т | dM3, т | dTNar, ч | Tmin | Tmax | dTtn, ч | t1, °C | t2, °C | p1, МПа | p2, МПа | TempNar, °C |
|------------|---------|-----------|----------|---------|---------|----------|--------|--------|----------|------|------|---------|--------|--------|---------|---------|-------------|
| 19.03.2021 | 13,616 | 0 | 88,245 | 0 | 0 | 85,978 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 76,3 | 38,5 | 0,55 | 0,37 | 1 |
| 20.03.2021 | 12,429 | 0 | 79,122 | 0 | 0 | 77,015 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 77,9 | 39,4 | 0,55 | 0,37 | -1,1 |
| 21.03.2021 | 10,1 | 0 | 68,345 | 0 | 0 | 66,568 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 76,9 | 40,7 | 0,55 | 0,37 | -1,1 |
| 22.03.2021 | 10,565 | 0 | 73,23 | 0 | 0 | 71,378 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 75,6 | 40,3 | 0,55 | 0,37 | 1,8 |
| 23.03.2021 | 9,903 | 0 | 72,524 | 0 | 0 | 70,755 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 74,2 | 40,8 | 0,56 | 0,37 | 2,6 |
| 24.03.2021 | 8,753 | 0 | 64,287 | 0 | 0 | 62,723 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 74,1 | 40,8 | 0,55 | 0,37 | 3,9 |
| 25.03.2021 | 6,542 | 0 | 48,641 | 0 | 0 | 47,455 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 74,2 | 41,3 | 0,56 | 0,37 | 4,8 |
| 26.03.2021 | 5,712 | 0 | 41,164 | 0 | 0 | 40,165 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 74 | 40 | 0,56 | 0,37 | 6,9 |
| 27.03.2021 | 5,079 | 0 | 36,467 | 0 | 0 | 35,59 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 73,6 | 39,6 | 0,56 | 0,36 | 5,1 |
| 28.03.2021 | 4,728 | 0 | 35,099 | 0 | 0 | 34,255 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 73,6 | 40,7 | 0,55 | 0,35 | 8,7 |
| 29.03.2021 | 5,605 | 0 | 39,252 | 0 | 0 | 38,3 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 73,9 | 39 | 0,56 | 0,37 | 5,8 |
| 30.03.2021 | 4,908 | 0 | 35,11 | 0 | 0 | 34,265 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 73,8 | 39,6 | 0,57 | 0,37 | 7,8 |
| 31.03.2021 | 4,833 | 0 | 34,746 | 0 | 0 | 33,909 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 73,7 | 39,7 | 0,56 | 0,36 | 9,8 |
| 01.04.2021 | 4,853 | 0 | 35,702 | 0 | 0 | 34,843 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 73,6 | 40,3 | 0,54 | 0,35 | 8,7 |
| 02.04.2021 | 5,734 | 0 | 40,522 | 0 | 0 | 39,545 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 73,8 | 39,2 | 0,55 | 0,35 | 4,7 |
| 03.04.2021 | 5,391 | 0 | 38,732 | 0 | 0 | 37,799 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 73,6 | 39,6 | 0,55 | 0,35 | 3,8 |
| 04.04.2021 | 4,831 | 0 | 35,798 | 0 | 0 | 34,933 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 73,8 | 40,8 | 0,54 | 0,34 | 3,8 |
| 05.04.2021 | 5,726 | 0 | 40,73 | 0 | 0 | 39,75 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 73,7 | 39,3 | 0,55 | 0,35 | 4,2 |
| 06.04.2021 | 5,776 | 0 | 41,251 | 0 | 0 | 40,253 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 73,8 | 39,6 | 0,54 | 0,35 | 2,7 |
| 07.04.2021 | 5,583 | 0 | 39,789 | 0 | 0 | 38,826 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 73,8 | 39,5 | 0,55 | 0,35 | 2,6 |
| 08.04.2021 | 4,936 | 0 | 36,287 | 0 | 0 | 35,413 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 73,8 | 40,5 | 0,55 | 0,35 | 2,8 |
| 09.04.2021 | 5,55 | 0 | 39,124 | 0 | 0 | 38,175 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 73,9 | 39,2 | 0,56 | 0,36 | 4,3 |
| 10.04.2021 | 5,156 | 0 | 37,199 | 0 | 0 | 36,302 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 73,7 | 39,8 | 0,55 | 0,35 | 7,2 |
| 11.04.2021 | 4,478 | 0 | 33,066 | 0 | 0 | 32,273 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 73,6 | 40,5 | 0,56 | 0,36 | 4,9 |
| 12.04.2021 | 3,211 | 0 | 23,861 | 0 | 0 | 23,288 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 73,6 | 40,7 | 0,55 | 0,35 | 10,3 |
| 13.04.2021 | 3,81 | 0 | 27,669 | 0 | 0 | 27,006 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 73,4 | 39,8 | 0,56 | 0,36 | 7,7 |
| 14.04.2021 | 5,158 | 0 | 36,996 | 0 | 0 | 36,101 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 73,8 | 39,7 | 0,55 | 0,35 | 4,7 |
| 15.04.2021 | 5,113 | 0 | 37,63 | 0 | 0 | 36,721 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 73,8 | 40,6 | 0,56 | 0,36 | 4,1 |
| 16.04.2021 | 3,815 | 0 | 27,688 | 0 | 0 | 27,022 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 73,6 | 39,9 | 0,56 | 0,36 | 5,8 |
| 17.04.2021 | 1,941 | 0 | 15,281 | 0 | 0 | 14,92 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 72,9 | 41,8 | 0,57 | 0,37 | 5,6 |
| 18.04.2021 | 1,356 | 0 | 11,792 | 0 | 0 | 11,52 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 72 | 44 | 0,57 | 0,38 | 8,3 |
| 19.04.2021 | 1,859 | 0 | 14,774 | 0 | 0 | 14,426 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 72,8 | 42 | 0,57 | 0,38 | 10,4 |
| 20.04.2021 | 1,773 | 0 | 14,413 | 0 | 0 | 14,075 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 72,4 | 42,4 | 0,56 | 0,36 | 11 |
| Итого: | 188,823 | 0 | 1344,536 | 0 | 0 | 1311,547 | 0 | 0 | 792 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Гкал | 45,1 | | | | | | | | | | | | | | | | |

Общее время работы системы, ч 792

Период нормальной работы системы, ч 792

Показания интеграторов:

| Дата | Q, ГДж | V1, м3 | V2, м3 | V3, м3 | M1, т | M2, т | M3, т | TNar, ч | Ttn, ч |
|------------|----------|-----------|--------|--------|-----------|-------|-------|---------|--------|
| 18.03.2021 | 3099,758 | 23911,191 | 0 | 1,668 | 23256,326 | 0 | 1,652 | 9844 | 224 |
| 20.04.2021 | 3288,581 | 25255,73 | 0 | 1,668 | 24567,874 | 0 | 1,652 | 10636 | 224 |

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
 МП «Калининградтеплосеть»
 ОТЧЕТ ПРИНЯТ
 23.04.2021 7:27:05