

#132034#

Показания приборов
учёта тепловой энергии
за период с 20.05.2025 по 20.06.2025

Потребитель
Адрес потребителя
Абонентский номер

Торговая сеть Созвездие, ООО
Интернациональная 76, Калининград
1628

Заводской номер счётчика 15022989	Показания прибора, ГДж 20.06.2025	Предыдущие показания, ГДж 20.05.2025	Разность показаний, ГДж	Разность показаний, Гкал
Количество тепловой энергии, система 1	3345,924	3324,807	21.117	5.044

Подпись исполнителя



#131805#

Отчёт за период с 20.05.2025 по 20.06.2025.

Номер абонента 1628
 Порядковый номер 6559
 Тип теплосчётчика ТВ7 (АСИП)
 Заводской номер 15022989
 Номер системы 1
 Отчёт сформирован 23.06.2025

Ведомость регистрации параметров:

Дата	tnar, °C	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа
21.05.2025	-	1,325	0	70,878	0	0	69,215	0	0	24	0	72,5	67,9	0,41	0,36
22.05.2025	-	1,345	0	70,145	0	0	68,496	0	0	24	0	72,5	67,9	0,41	0,36
23.05.2025	-	1,366	0	70,198	0	0	68,541	0	0	24	0	72,6	67,9	0,41	0,36
24.05.2025	-	1,408	0	71,747	0	0	70,063	0	0	24	0	72,5	67,7	0,4	0,36
25.05.2025	-	1,275	0	69,889	0	0	68,246	0	0	24	0	72,5	68,1	0,4	0,36
26.05.2025	-	1,252	0	70,046	0	0	68,408	0	0	24	0	72,4	68	0,4	0,36
27.05.2025	-	1,356	0	70,708	0	0	69,04	0	0	24	0	72,7	68	0,4	0,36
28.05.2025	-	1,312	0	69,565	0	0	67,909	0	0	24	0	73	68,4	0,41	0,36
29.05.2025	-	1,271	0	70,026	0	0	68,38	0	0	24	0	72,5	68,1	0,4	0,36
30.05.2025	-	1,216	0	70,516	0	0	68,857	0	0	24	0	72,6	68,4	0,4	0,36
31.05.2025	-	1,276	0	69,857	0	0	68,22	0	0	24	0	72,4	68	0,41	0,36
01.06.2025	-	1,257	0	69,732	0	0	68,092	0	0	24	0	72,6	68,2	0,41	0,36
02.06.2025	-	1,193	0	68,545	0	0	66,918	0	0	24	0	72,9	68,6	0,4	0,36
03.06.2025	-	1,189	0	69,445	0	0	67,821	0	0	24	0	72,3	68,2	0,4	0,36
04.06.2025	-	0,323	0	22,39	0	0	20,4	0	0	24	0	69,6	65,8	0,17	0,14
05.06.2025	-	0	0	1,967	0	0	0	0	0	9	15	40,9	51,2	0,01	0,01
06.06.2025	-	0	0	2,148	0	0	0	0	0	0	24	39,5	48,4	0,01	0,01
07.06.2025	-	0	0	2,126	0	0	0	0	0	0	24	36,7	44,2	0,02	0,02
08.06.2025	-	0	0	2,101	0	0	0	0	0	0	24	34,2	41	0,02	0,02
09.06.2025	-	0	0	0,915	0	0	0	0	0	0	24	27,9	31,3	0,02	0,02
10.06.2025	-	0	0	0	0	0	0	0	0	13	11	19	19,9	0,02	0,02
11.06.2025	-	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	17,8	18,2	0,02	0,03
12.06.2025	-	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	17,2	17,3	0,05	0,05
13.06.2025	-	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	17	17	0,05	0,06
14.06.2025	-	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	17,5	17,3	0,05	0,05
15.06.2025	-	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	18,2	17,8	0,04	0,05
16.06.2025	-	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	19,2	18,7	0,04	0,04
17.06.2025	-	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	18,6	18,2	0,22	0,19
18.06.2025	-	0,51	0	31,844	0	0	31,104	0	0	24	0	72	68,1	0,37	0,29
19.06.2025	-	1,101	0	68,745	0	0	67,123	0	0	24	0	72,6	68,7	0,38	0,35
20.06.2025	-	1,142	0	68,853	0	0	67,229	0	0	24	0	72,6	68,6	0,38	0,35
Итого:	-	21,117	0	1182,386	0	0	1144,062	0	0	622	122	52,47	51,13	0,24	0,22

Общее время работы системы 744 час.

Период нормальной работы системы 622 час.

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
20.05.2025	3324,807	32238,314	0	0,307	31417,462	0	0,264	12410	199
20.06.2025	3345,924	33420,7	0	0,307	32561,525	0	0,264	13032	321

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения