

#50149#

Показания приборов  
учёта тепловой энергии  
за период с 20.11.2023 по 05.12.2023

Потребитель  
Адрес потребителя  
Абонентский номер

Торговая сеть Созвездие, ООО  
Интернациональная 76, Калининград  
1628

Заводской номер счётчика 15022989	Показания прибора, ГДж 05.12.2023	Предыдущие показания, ГДж 20.11.2023	Разность показаний, ГДж	Разность показаний, Гкал
Количество тепловой энергии, система 1	8325,947	8119,864	206.083	49.222

Подпись исполнителя \_\_\_\_\_



*05.12.23 н.б.*



#50148#

Отчёт за период с 20.11.2023 по 05.12.2023.

Номер абонента 1628  
 Порядковый номер 6559  
 Тип теплосчётчика ТВ7 (ASCII)  
 Заводской номер 15022989  
 Номер системы 1  
 Отчёт сформирован 15.12.2023

## Ведомость регистрации параметров:

Дата	t <sub>нар</sub> , °C	dQ, ГДж	dQ <sub>г</sub> , Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа
21.11.2023	1	13,13	0	101,236	0	0	98,493	0	0	24	0	78,8	47	0,68	0,4
22.11.2023	-1,1	14,37	0	114,4	0	0	111,317	0	0	24	0	78,5	47,7	0,68	0,4
23.11.2023	-2,3	11,689	0	94,031	0	0	91,712	0	0	24	0	74,7	44,4	0,68	0,4
24.11.2023	3,3	10,458	0	86,459	0	0	84,371	0	0	24	0	73,8	44,3	0,68	0,39
25.11.2023	3,5	12,176	0	98,476	0	0	95,896	0	0	24	0	77,3	47	0,67	0,39
26.11.2023	-0,2	12,727	0	96,056	0	0	93,42	0	0	24	0	79,4	46,9	0,68	0,39
27.11.2023	-2,4	14,489	0	104,309	0	0	101,311	0	0	24	0	81,4	47,3	0,68	0,39
28.11.2023	-7,5	16,066	0	114,632	0	0	111,271	0	0	24	0	82,4	47,9	0,68	0,4
29.11.2023	-7,3	15,484	0	109,869	0	0	106,628	0	0	24	0	82,7	48,1	0,69	0,4
30.11.2023	-6,5	14,313	0	101,545	0	0	98,614	0	0	24	0	81,6	47	0,69	0,4
01.12.2023	-5,4	14,218	0	106,974	0	0	104,04	0	0	24	0	79,3	46,7	0,69	0,4
02.12.2023	-	14,364	0	109,651	0	0	106,701	0	0	24	0	78,5	46,4	0,69	0,4
03.12.2023	-	13,05	0	101,905	0	0	99,186	0	0	24	0	78	46,7	0,69	0,4
04.12.2023	-	14,033	0	110,915	0	0	107,977	0	0	24	0	77,8	46,8	0,69	0,4
05.12.2023	-	15,518	0	110,904	0	0	107,776	0	0	24	0	80,6	46,3	0,69	0,4
Итого:	-2	206,085	0	1561,362	0	0	1518,713	0	0	360	0	78,99	46,7	0,68	0,4

Общее время работы системы 360 час.

Период нормальной работы системы 360 час.

## Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
20.11.2023	8119,864	61636,769	0	3,481	59895,558	0	3,452	32475	1041
05.12.2023	8325,947	63198,131	0	3,481	61414,271	0	3,452	32835	1041

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения