

#64301#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.11.2023 по 23.12.2023

Потребитель ЖКХ Чкаловск, ООО, УК
 Адрес потребителя Беланова 71-75, поселок Чкаловск, Калининград
 Номер абонента 3403
 Порядковый номер 6705
 Тип теплосчётчика ТВ7
 Заводской номер 15025832
 Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

| Дата | dQ, ГДж | dQg, Гкал | dV1, м3 | dV2, м3 | dV3, м3 | dM1, т | dM2, т | dM3, т | dTNar, ч | Tmin | Tmax | dTtn, ч | t1, °C | t2, °C | p1, МПа | p2, МПа | TempNar, °C |
|------------|------------|--------------|----------|------------|------------|----------|-----------|-----------|-------------|------|------|------------|-----------|-----------|------------|------------|----------------|
| 24.11.2023 | 6,061 | 0 | 180,109 | 0 | 0 | 177,433 | 0 | 0 | 24 | 20 | 0 | 0 | 56,6 | 48,5 | 0,33 | 0,34 | 3,3 |
| 25.11.2023 | 6,705 | 0 | 180,246 | 0 | 0 | 177,313 | 0 | 0 | 24 | 20 | 0 | 0 | 59,3 | 50,3 | 0,34 | 0,35 | 3,5 |
| 26.11.2023 | 7,593 | 0 | 180,402 | 0 | 0 | 177,109 | 0 | 0 | 24 | 20 | 0 | 0 | 63,1 | 52,8 | 0,37 | 0,37 | -0,2 |
| 27.11.2023 | 8,292 | 0 | 180,656 | 0 | 0 | 177,025 | 0 | 0 | 24 | 20 | 0 | 0 | 66,5 | 55,3 | 0,36 | 0,36 | -2,4 |
| 28.11.2023 | 8,61 | 0 | 180,868 | 0 | 0 | 177,084 | 0 | 0 | 24 | 20 | 0 | 0 | 67,9 | 56,3 | 0,35 | 0,36 | -7,5 |
| 29.11.2023 | 8,6 | 0 | 181,298 | 0 | 0 | 177,539 | 0 | 0 | 24 | 20 | 0 | 0 | 67,5 | 56 | 0,36 | 0,37 | -7,3 |
| 30.11.2023 | 7,849 | 0 | 180,839 | 0 | 0 | 177,367 | 0 | 0 | 24 | 20 | 0 | 0 | 64,8 | 54,3 | 0,33 | 0,34 | -6,5 |
| 01.12.2023 | 7,371 | 0 | 180,729 | 0 | 0 | 177,482 | 0 | 0 | 24 | 20 | 0 | 0 | 62,5 | 52,6 | 0,33 | 0,34 | -5,4 |
| 02.12.2023 | 7,191 | 0 | 180,659 | 0 | 0 | 177,503 | 0 | 0 | 24 | 20 | 0 | 0 | 61,6 | 52 | 0,33 | 0,34 | - |
| 03.12.2023 | 7,244 | 0 | 180,709 | 0 | 0 | 177,539 | 0 | 0 | 24 | 20 | 0 | 0 | 61,8 | 52 | 0,34 | 0,35 | - |
| 04.12.2023 | 7,098 | 0 | 180,727 | 0 | 0 | 177,622 | 0 | 0 | 24 | 20 | 0 | 0 | 61,1 | 51,5 | 0,33 | 0,34 | - |
| 05.12.2023 | 7,768 | 0 | 180,93 | 0 | 0 | 177,564 | 0 | 0 | 24 | 20 | 0 | 0 | 63,7 | 53,2 | 0,35 | 0,36 | - |
| 06.12.2023 | 8,501 | 0 | 181,02 | 0 | 0 | 177,311 | 0 | 0 | 24 | 20 | 0 | 0 | 67,2 | 55,8 | 0,34 | 0,35 | - |
| 07.12.2023 | 7,591 | 0 | 180,893 | 0 | 0 | 177,591 | 0 | 0 | 24 | 20 | 0 | 0 | 63,2 | 52,9 | 0,33 | 0,34 | - |
| 08.12.2023 | 8,067 | 0 | 180,924 | 0 | 0 | 177,43 | 0 | 0 | 24 | 20 | 0 | 0 | 65 | 54,2 | 0,34 | 0,35 | - |
| 09.12.2023 | 7,973 | 0 | 180,931 | 0 | 0 | 177,48 | 0 | 0 | 24 | 20 | 0 | 0 | 64,6 | 53,9 | 0,33 | 0,34 | - |
| 10.12.2023 | 7,286 | 0 | 180,8 | 0 | 0 | 177,615 | 0 | 0 | 24 | 20 | 0 | 0 | 61,9 | 52,1 | 0,33 | 0,34 | - |
| 11.12.2023 | 6,761 | 0 | 180,613 | 0 | 0 | 177,618 | 0 | 0 | 24 | 20 | 0 | 0 | 60 | 50,9 | 0,33 | 0,34 | - |
| 12.12.2023 | 6,356 | 0 | 180,359 | 0 | 0 | 177,529 | 0 | 0 | 24 | 20 | 0 | 0 | 58,2 | 49,6 | 0,33 | 0,34 | - |
| 13.12.2023 | 6,498 | 0 | 180,339 | 0 | 0 | 177,467 | 0 | 0 | 24 | 20 | 0 | 0 | 58,7 | 49,9 | 0,33 | 0,35 | - |
| 14.12.2023 | 7,146 | 0 | 180,404 | 0 | 0 | 177,258 | 0 | 0 | 24 | 20 | 0 | 0 | 61,6 | 52 | 0,34 | 0,35 | - |
| 15.12.2023 | 6,135 | 0 | 169,625 | 0 | 0 | 166,925 | 0 | 0 | 24 | 20 | 0 | 0 | 58,6 | 49,8 | 0,32 | 0,33 | - |
| 16.12.2023 | 6,597 | 0 | 182,29 | 0 | 0 | 179,393 | 0 | 0 | 24 | 20 | 0 | 0 | 58,6 | 49,8 | 0,34 | 0,34 | - |
| 17.12.2023 | 6,538 | 0 | 182,455 | 0 | 0 | 179,516 | 0 | 0 | 24 | 20 | 0 | 0 | 59,1 | 50,4 | 0,34 | 0,35 | - |
| 18.12.2023 | 6,119 | 0 | 182,478 | 0 | 0 | 179,668 | 0 | 0 | 24 | 20 | 0 | 0 | 57,6 | 49,5 | 0,34 | 0,35 | - |
| 19.12.2023 | 5,821 | 0 | 182,613 | 0 | 0 | 179,928 | 0 | 0 | 24 | 20 | 0 | 0 | 56,3 | 48,5 | 0,34 | 0,35 | - |
| 20.12.2023 | 5,806 | 0 | 182,852 | 0 | 0 | 180,186 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 56 | 48,3 | 0,34 | 0,35 | - |
| 21.12.2023 | 5,77 | 0 | 182,735 | 0 | 0 | 180,122 | 0 | 0 | 24 | 20 | 0 | 0 | 55,5 | 47,9 | 0,34 | 0,35 | - |
| 22.12.2023 | 6,229 | 0 | 182,706 | 0 | 0 | 179,966 | 0 | 0 | 24 | 20 | 0 | 0 | 56,9 | 48,6 | 0,36 | 0,36 | - |
| 23.12.2023 | 6,711 | 0 | 182,73 | 0 | 0 | 179,81 | 0 | 0 | 24 | 20 | 0 | 0 | 58,8 | 49,9 | 0,34 | 0,35 | - |
| Итого: | 212,287 | 0 | 5424,939 | 0 | 0 | 5331,393 | 0 | 0 | 720 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Гкал | 50,704 | | | | | | | | | | | | | | | | |

Общее время работы системы, ч 720

Период нормальной работы системы, ч 720

Показания интеграторов:

| Дата | Q, ГДж | V1, м3 | V2, м3 | V3, м3 | M1, т | M2, т | M3, т | TNar, ч | Ttn, ч |
|------------|----------|------------|--------|--------|------------|-------|-------|---------|--------|
| 23.11.2023 | 3793,144 | 116604,987 | 0 | 0 | 114902,961 | 0 | 0 | 31246 | 231 |
| 23.12.2023 | 4005,434 | 122029,924 | 0 | 0 | 120234,356 | 0 | 0 | 31966 | 231 |

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

 МП «Калининградтеплосеть»
 ОТЧЕТ ПРИНЯТ
 26.12.2023 8:15:17