

#19853#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.03.2022 по 25.04.2022

Потребитель ЖКМР, ООО, УК
Адрес потребителя Ульяны Громовой 11-13А, Калининград
Номер абонента 4113
Порядковый номер 6758
Тип теплосчётчика ТВ7
Заводской номер 16027126
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

| Дата | dQ, ГДж | dQg, Гкал | dV1, м3 | dV2, м3 | dV3, м3 | dM1, т | dM2, т | dM3, т | dTNar, ч | Tmin | Tmax | dTtn, ч | t1, °C | t2, °C | p1, МПа | p2, МПа | TempNar, °C |
|------------|---------|-----------|----------|---------|---------|---------|--------|--------|----------|------|------|---------|--------|--------|---------|---------|-------------|
| 24.03.2022 | 5,693 | 0 | 152,033 | 0 | 0 | 150,323 | 0 | 0 | 24 | 38 | 0 | 0 | 49,2 | 40,2 | 0,4 | 0,31 | 4,2 |
| 25.03.2022 | 5,291 | 0 | 152,1 | 0 | 0 | 150,494 | 0 | 0 | 24 | 38 | 0 | 0 | 47,6 | 39,2 | 0,39 | 0,3 | 3,9 |
| 26.03.2022 | 5,12 | 0 | 151,784 | 0 | 0 | 150,264 | 0 | 0 | 24 | 38 | 0 | 0 | 46,4 | 38,3 | 0,39 | 0,29 | 7 |
| 27.03.2022 | 5,522 | 0 | 152,072 | 0 | 0 | 150,428 | 0 | 0 | 24 | 38 | 0 | 0 | 48 | 39,3 | 0,39 | 0,3 | 6,2 |
| 28.03.2022 | 4,972 | 0 | 152,294 | 0 | 0 | 150,824 | 0 | 0 | 24 | 38 | 0 | 0 | 45,7 | 37,9 | 0,39 | 0,29 | 5,2 |
| 29.03.2022 | 5,197 | 0 | 152,096 | 0 | 0 | 150,565 | 0 | 0 | 24 | 38 | 0 | 0 | 46,7 | 38,5 | 0,4 | 0,3 | 7 |
| 30.03.2022 | 6,046 | 0 | 151,98 | 0 | 0 | 150,219 | 0 | 0 | 24 | 38 | 0 | 0 | 50 | 40,4 | 0,4 | 0,31 | 4 |
| 31.03.2022 | 5,584 | 0 | 152,3 | 0 | 0 | 150,708 | 0 | 0 | 24 | 38 | 0 | 0 | 47,4 | 38,5 | 0,42 | 0,32 | 0,2 |
| 01.04.2022 | 5,718 | 0 | 152,434 | 0 | 0 | 150,781 | 0 | 0 | 24 | 38 | 0 | 0 | 48,2 | 39,2 | 0,44 | 0,34 | - |
| 02.04.2022 | 5,041 | 0 | 152,249 | 0 | 0 | 150,839 | 0 | 0 | 24 | 38 | 0 | 0 | 44,8 | 36,8 | 0,39 | 0,3 | - |
| 03.04.2022 | 5,066 | 0 | 152,396 | 0 | 0 | 150,993 | 0 | 0 | 24 | 38 | 0 | 0 | 44,8 | 36,8 | 0,39 | 0,3 | - |
| 04.04.2022 | 5,158 | 0 | 152,495 | 0 | 0 | 151,089 | 0 | 0 | 24 | 38 | 0 | 0 | 44,8 | 36,7 | 0,4 | 0,3 | - |
| 05.04.2022 | 5,136 | 0 | 152,436 | 0 | 0 | 151,029 | 0 | 0 | 24 | 38 | 0 | 0 | 44,8 | 36,7 | 0,4 | 0,3 | - |
| 06.04.2022 | 5,134 | 0 | 152,378 | 0 | 0 | 150,97 | 0 | 0 | 24 | 38 | 0 | 0 | 44,8 | 36,7 | 0,39 | 0,3 | - |
| 07.04.2022 | 4,963 | 0 | 152,23 | 0 | 0 | 150,822 | 0 | 0 | 24 | 38 | 0 | 0 | 44,8 | 37 | 0,39 | 0,29 | - |
| 08.04.2022 | 4,898 | 0 | 152,411 | 0 | 0 | 150,994 | 0 | 0 | 24 | 38 | 0 | 0 | 44,8 | 37,1 | 0,39 | 0,29 | - |
| 09.04.2022 | 4,939 | 0 | 152,525 | 0 | 0 | 151,11 | 0 | 0 | 24 | 38 | 0 | 0 | 44,8 | 37 | 0,39 | 0,3 | - |
| 10.04.2022 | 5,01 | 0 | 152,526 | 0 | 0 | 151,106 | 0 | 0 | 24 | 38 | 0 | 0 | 44,8 | 36,9 | 0,39 | 0,3 | - |
| 11.04.2022 | 4,982 | 0 | 152,402 | 0 | 0 | 150,99 | 0 | 0 | 24 | 38 | 0 | 0 | 44,8 | 37 | 0,39 | 0,3 | - |
| 12.04.2022 | 4,937 | 0 | 152,327 | 0 | 0 | 150,921 | 0 | 0 | 24 | 38 | 0 | 0 | 44,8 | 37 | 0,39 | 0,3 | - |
| 13.04.2022 | 4,878 | 0 | 152,321 | 0 | 0 | 150,916 | 0 | 0 | 24 | 38 | 0 | 0 | 44,8 | 37,1 | 0,39 | 0,29 | - |
| 14.04.2022 | 4,78 | 0 | 151,926 | 0 | 0 | 150,521 | 0 | 0 | 24 | 38 | 0 | 0 | 44,9 | 37,3 | 0,39 | 0,29 | - |
| 15.04.2022 | 4,795 | 0 | 152,131 | 0 | 0 | 150,723 | 0 | 0 | 24 | 38 | 0 | 0 | 44,9 | 37,3 | 0,39 | 0,29 | - |
| 16.04.2022 | 4,949 | 0 | 152,239 | 0 | 0 | 150,831 | 0 | 0 | 24 | 38 | 0 | 0 | 44,8 | 37 | 0,39 | 0,29 | - |
| 17.04.2022 | 4,922 | 0 | 152,121 | 0 | 0 | 150,712 | 0 | 0 | 24 | 38 | 0 | 0 | 44,9 | 37,1 | 0,39 | 0,3 | - |
| 18.04.2022 | 4,854 | 0 | 151,893 | 0 | 0 | 150,479 | 0 | 0 | 24 | 38 | 0 | 0 | 44,9 | 37,2 | 0,39 | 0,29 | - |
| 19.04.2022 | 4,809 | 0 | 152,099 | 0 | 0 | 150,686 | 0 | 0 | 24 | 38 | 0 | 0 | 44,9 | 37,2 | 0,39 | 0,29 | - |
| 20.04.2022 | 4,71 | 0 | 152,117 | 0 | 0 | 150,71 | 0 | 0 | 24 | 38 | 0 | 0 | 44,9 | 37,4 | 0,39 | 0,29 | - |
| 21.04.2022 | 4,57 | 0 | 151,844 | 0 | 0 | 150,433 | 0 | 0 | 24 | 38 | 0 | 0 | 44,9 | 37,6 | 0,39 | 0,29 | - |
| 22.04.2022 | 4,492 | 0 | 151,856 | 0 | 0 | 150,448 | 0 | 0 | 24 | 38 | 0 | 0 | 44,9 | 37,8 | 0,39 | 0,29 | - |
| 23.04.2022 | 4,54 | 0 | 152,149 | 0 | 0 | 150,738 | 0 | 0 | 24 | 38 | 0 | 0 | 44,9 | 37,7 | 0,39 | 0,29 | - |
| 24.04.2022 | 4,56 | 0 | 152,045 | 0 | 0 | 150,632 | 0 | 0 | 24 | 38 | 0 | 0 | 44,9 | 37,7 | 0,39 | 0,29 | - |
| 25.04.2022 | 3,343 | 0 | 110,266 | 0 | 0 | 109,242 | 0 | 0 | 24 | 38 | 0 | 0 | 44,9 | 37,6 | 0,36 | 0,28 | - |
| Итого: | 164,609 | 0 | 4980,475 | 0 | 0 | 4932,54 | 0 | 0 | 792 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Гкал | 39,316 | | | | | | | | | | | | | | | | |

Общее время работы системы, ч 792
Период нормальной работы системы, ч 792

Показания интеграторов:

| Дата | Q, ГДж | V1, м3 | V2, м3 | V3, м3 | M1, т | M2, т | M3, т | TNar, ч | Ttn, ч |
|------------|----------|-----------|--------|--------|-----------|-------|-------|---------|--------|
| 23.03.2022 | 2602,987 | 57882,16 | 0 | 0 | 57123,958 | 0 | 0 | 16154 | 685 |
| 25.04.2022 | 2767,599 | 62862,636 | 0 | 0 | 62056,501 | 0 | 0 | 16946 | 685 |

Подпись абонента _____
Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
27.04.2022 10:27:55