

#131029#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.04.2025 по 23.05.2025

Потребитель ЖКМР, ООО, УК
Адрес потребителя Ульяны Громовой 11-13А, Калининград
Номер абонента 4113
Порядковый номер 6759
Тип теплосчётчика ТВ7
Заводской номер 16027126
Номер системы 2

Ведомость регистрации параметров:

| Дата | dQ, ГДж | dQg, Гкал | dV1, м3 | dV2, м3 | dV3, м3 | dM1, т | dM2, т | dM3, т | dTNar, ч | Tmin | Tmax | dTtn, ч | t1, °C | t2, °C | p1, МПа | p2, МПа | TempNar, °C |
|------------|---------|-----------|---------|---------|---------|----------|---------|--------|----------|------|------|---------|--------|--------|---------|---------|-------------|
| 24.04.2025 | 3,238 | 0 | 38,147 | 30,142 | 0 | 37,466 | 29,77 | 0 | 24 | 273 | 0 | 0 | 62,2 | 51 | 0,13 | 0 | - |
| 25.04.2025 | 3,465 | 0 | 38,95 | 30,035 | 0 | 38,252 | 29,669 | 0 | 24 | 273 | 0 | 0 | 62,2 | 50,8 | 0,03 | 0 | - |
| 26.04.2025 | 3,767 | 0 | 40,059 | 29,833 | 0 | 39,339 | 29,469 | 0 | 24 | 273 | 0 | 0 | 62,2 | 50,8 | 0,08 | 0 | - |
| 27.04.2025 | 3,478 | 0 | 38,905 | 30,035 | 0 | 38,212 | 29,671 | 0 | 24 | 273 | 0 | 0 | 62,2 | 50,6 | 0,14 | 0 | - |
| 28.04.2025 | 3,295 | 0 | 38,299 | 30,255 | 0 | 37,621 | 29,887 | 0 | 24 | 273 | 0 | 0 | 62,2 | 50,7 | 0,39 | 0,01 | - |
| 29.04.2025 | 3,378 | 0 | 38,583 | 30,128 | 0 | 37,899 | 29,762 | 0 | 24 | 273 | 0 | 0 | 62,2 | 50,8 | 0,32 | 0,01 | - |
| 30.04.2025 | 3,355 | 0 | 38,531 | 30,12 | 0 | 37,845 | 29,752 | 0 | 24 | 273 | 0 | 0 | 62,2 | 50,9 | 0,25 | 0,01 | - |
| 01.05.2025 | 3,426 | 0 | 38,685 | 29,948 | 0 | 37,995 | 29,584 | 0 | 24 | 273 | 0 | 0 | 62,2 | 50,8 | 0,18 | 0,01 | - |
| 02.05.2025 | 3,375 | 0 | 38,498 | 30,042 | 0 | 37,813 | 29,678 | 0 | 24 | 273 | 0 | 0 | 62,2 | 50,8 | 0,36 | 0,01 | - |
| 03.05.2025 | 3,268 | 0 | 37,993 | 29,956 | 0 | 37,315 | 29,591 | 0 | 24 | 273 | 0 | 0 | 62,2 | 50,8 | 0,23 | 0,01 | - |
| 04.05.2025 | 3,56 | 0 | 39,256 | 29,931 | 0 | 38,555 | 29,565 | 0 | 24 | 273 | 0 | 0 | 62,2 | 50,9 | 0,2 | 0,01 | - |
| 05.05.2025 | 3,306 | 0 | 38,284 | 30,093 | 0 | 37,601 | 29,726 | 0 | 24 | 273 | 0 | 0 | 62,2 | 50,8 | 0,07 | 0,01 | - |
| 06.05.2025 | 3,631 | 0 | 39,516 | 29,92 | 0 | 38,813 | 29,558 | 0 | 24 | 273 | 0 | 0 | 62,2 | 50,7 | 0,11 | 0,01 | - |
| 07.05.2025 | 3,538 | 0 | 39,024 | 29,888 | 0 | 38,327 | 29,525 | 0 | 24 | 273 | 0 | 0 | 62,1 | 50,6 | 0,06 | 0,01 | - |
| 08.05.2025 | 3,645 | 0 | 39,396 | 29,763 | 0 | 38,693 | 29,404 | 0 | 24 | 273 | 0 | 0 | 62,1 | 50,6 | 0,09 | 0,01 | - |
| 09.05.2025 | 3,486 | 0 | 38,801 | 29,924 | 0 | 38,112 | 29,564 | 0 | 24 | 273 | 0 | 0 | 62,1 | 50,5 | 0,18 | 0,01 | - |
| 10.05.2025 | 3,559 | 0 | 39,004 | 29,828 | 0 | 38,307 | 29,47 | 0 | 24 | 273 | 0 | 0 | 62,1 | 50,4 | 0,07 | 0,01 | - |
| 11.05.2025 | 3,406 | 0 | 38,408 | 29,938 | 0 | 37,724 | 29,579 | 0 | 24 | 273 | 0 | 0 | 62,1 | 50,4 | 0,19 | 0,01 | - |
| 12.05.2025 | 3,416 | 0 | 38,575 | 30,054 | 0 | 37,888 | 29,692 | 0 | 24 | 273 | 0 | 0 | 62,1 | 50,5 | 0,24 | 0,01 | - |
| 13.05.2025 | 3,517 | 0 | 38,984 | 29,912 | 0 | 38,293 | 29,548 | 0 | 24 | 273 | 0 | 0 | 62,1 | 50,7 | 0,35 | 0,01 | - |
| 14.05.2025 | 3,357 | 0 | 38,327 | 29,957 | 0 | 37,644 | 29,594 | 0 | 24 | 273 | 0 | 0 | 62,2 | 50,6 | 0,16 | 0,01 | - |
| 15.05.2025 | 3,954 | 0 | 40,609 | 29,542 | 0 | 39,884 | 29,184 | 0 | 24 | 273 | 0 | 0 | 62,1 | 50,8 | 0,12 | 0,01 | - |
| 16.05.2025 | 3,629 | 0 | 39,208 | 29,646 | 0 | 38,508 | 29,29 | 0 | 24 | 273 | 0 | 0 | 62,1 | 50,5 | 0,06 | 0,01 | - |
| 17.05.2025 | 4,258 | 0 | 41,656 | 29,288 | 0 | 40,913 | 28,934 | 0 | 24 | 273 | 0 | 0 | 62,2 | 50,7 | 0,08 | 0,01 | - |
| 18.05.2025 | 3,81 | 0 | 39,917 | 29,579 | 0 | 39,208 | 29,221 | 0 | 24 | 273 | 0 | 0 | 62,2 | 50,6 | 0,28 | 0,01 | - |
| 19.05.2025 | 3,395 | 0 | 38,333 | 29,826 | 0 | 37,652 | 29,465 | 0 | 24 | 273 | 0 | 0 | 62,1 | 50,6 | 0,37 | 0,01 | - |
| 20.05.2025 | 3,442 | 0 | 38,526 | 29,773 | 0 | 37,842 | 29,413 | 0 | 24 | 273 | 0 | 0 | 62,2 | 50,7 | 0,35 | 0,01 | - |
| 21.05.2025 | 3,155 | 0 | 37,345 | 29,744 | 0 | 36,68 | 29,383 | 0 | 24 | 273 | 0 | 0 | 62,2 | 50,8 | 0,29 | 0,01 | - |
| 22.05.2025 | 3,185 | 0 | 37,452 | 29,722 | 0 | 36,787 | 29,36 | 0 | 24 | 273 | 0 | 0 | 62,2 | 50,8 | 0,22 | 0,01 | - |
| 23.05.2025 | 3,233 | 0 | 37,609 | 29,648 | 0 | 36,938 | 29,286 | 0 | 24 | 273 | 0 | 0 | 62,2 | 50,8 | 0,24 | 0,01 | - |
| Итого: | 104,527 | 0 | 1164,88 | 896,47 | 0 | 1144,126 | 885,594 | 0 | 720 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Гкал | 24,966 | | | | | | | | | | | | | | | | |

Общее время работы системы, ч 720

Период нормальной работы системы, ч 720

Показания интеграторов:

| Дата | Q, ГДж | V1, м3 | V2, м3 | V3, м3 | M1, т | M2, т | M3, т | TNar, ч | Ttn, ч |
|------------|----------|-----------|----------|--------|-----------|-----------|-------|---------|--------|
| 23.04.2025 | 1229,392 | 14487,314 | 11451,67 | 0 | 14231,046 | 11313,304 | 0 | 9778 | 146 |
| 23.05.2025 | 1333,918 | 15652,193 | 12348,14 | 0 | 15375,171 | 12198,898 | 0 | 10498 | 146 |

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
26.05.2025 8:14:06