

#19887#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.10.2022 по 23.11.2022

Потребитель ЖКМР, ООО, УК
 Адрес потребителя Ульяны Громовой 11-13А, Калининград
 Номер абонента 4113
 Порядковый номер 6759
 Тип теплосчётчика ТВ7
 Заводской номер 16027126
 Номер системы 2

Ведомость регистрации параметров:

| Дата | dQ, ГДж | dQg, Гкал | dV1, м3 | dV2, м3 | dV3, м3 | dM1, т | dM2, т | dM3, т | dTNar, ч | Tmin | Tmax | dTtn, ч | t1, °C | t2, °C | p1, МПа | p2, МПа | TempNar, °C |
|------------|------------|--------------|----------|---------|---------|----------|---------|--------|----------|------|------|---------|--------|--------|---------|---------|-------------|
| 24.10.2022 | 3,319 | 0 | 37,06 | 28,472 | 0 | 36,417 | 28,144 | 0 | 24 | 477 | 0 | 0 | 61,1 | 49,4 | 0 | 0 | - |
| 25.10.2022 | 3,12 | 0 | 36,292 | 28,608 | 0 | 35,661 | 28,279 | 0 | 24 | 477 | 0 | 0 | 61,1 | 49,4 | 0 | 0 | - |
| 26.10.2022 | 3,141 | 0 | 36,329 | 28,569 | 0 | 35,697 | 28,24 | 0 | 24 | 477 | 0 | 0 | 61,1 | 49,3 | 0 | 0 | - |
| 27.10.2022 | 3,226 | 0 | 36,63 | 28,503 | 0 | 35,993 | 28,175 | 0 | 24 | 477 | 0 | 0 | 61,1 | 49,3 | 0 | 0 | - |
| 28.10.2022 | 3,121 | 0 | 36,304 | 28,59 | 0 | 35,673 | 28,258 | 0 | 24 | 477 | 0 | 0 | 61,1 | 49,5 | 0 | 0 | - |
| 29.10.2022 | 3,362 | 0 | 37,104 | 28,229 | 0 | 36,46 | 27,902 | 0 | 24 | 477 | 0 | 0 | 61,1 | 49,6 | 0 | 0 | - |
| 30.10.2022 | 3,406 | 0 | 37,329 | 28,235 | 0 | 36,679 | 27,907 | 0 | 24 | 477 | 0 | 0 | 61,1 | 49,6 | 0 | 0 | - |
| 31.10.2022 | 3,105 | 0 | 36,234 | 28,569 | 0 | 35,604 | 28,239 | 0 | 24 | 477 | 0 | 0 | 61,1 | 49,5 | 0 | 0 | - |
| 01.11.2022 | 3,253 | 0 | 36,656 | 28,21 | 0 | 36,02 | 27,884 | 0 | 24 | 477 | 0 | 0 | 61,1 | 49,6 | 0 | 0 | - |
| 02.11.2022 | 3,33 | 0 | 36,94 | 28,138 | 0 | 36,299 | 27,811 | 0 | 24 | 477 | 0 | 0 | 61,1 | 49,6 | 0 | 0 | - |
| 03.11.2022 | 3,038 | 0 | 35,965 | 28,602 | 0 | 35,341 | 28,27 | 0 | 24 | 477 | 0 | 0 | 61,1 | 49,5 | 0 | 0 | - |
| 04.11.2022 | 3,416 | 0 | 37,292 | 28,221 | 0 | 36,646 | 27,897 | 0 | 24 | 477 | 0 | 0 | 61,1 | 49,4 | 0 | 0 | - |
| 05.11.2022 | 3,379 | 0 | 37,052 | 28,17 | 0 | 36,409 | 27,848 | 0 | 24 | 477 | 0 | 0 | 61 | 49,3 | 0 | 0 | - |
| 06.11.2022 | 3,79 | 0 | 38,487 | 27,777 | 0 | 37,82 | 27,458 | 0 | 24 | 477 | 0 | 0 | 61,1 | 49,3 | 0 | 0 | - |
| 07.11.2022 | 3,293 | 0 | 37,181 | 28,499 | 0 | 36,552 | 28,181 | 0 | 24 | 477 | 0 | 0 | 60,1 | 48,6 | 0 | 0 | - |
| 08.11.2022 | 3,295 | 0 | 36,885 | 28,285 | 0 | 36,267 | 27,975 | 0 | 24 | 477 | 0 | 0 | 59,9 | 48 | 0 | 0 | - |
| 09.11.2022 | 3,36 | 0 | 37,02 | 28,326 | 0 | 36,377 | 28,003 | 0 | 24 | 477 | 0 | 0 | 61,1 | 49,2 | 0,01 | 0 | - |
| 10.11.2022 | 3,502 | 0 | 37,533 | 28,19 | 0 | 36,881 | 27,869 | 0 | 24 | 477 | 0 | 0 | 61,1 | 49,2 | 0,01 | 0 | - |
| 11.11.2022 | 3,299 | 0 | 36,537 | 28,138 | 0 | 35,906 | 27,819 | 0 | 24 | 477 | 0 | 0 | 61 | 49 | 0,01 | 0 | - |
| 12.11.2022 | 3,244 | 0 | 36,283 | 28,101 | 0 | 35,655 | 27,781 | 0 | 24 | 477 | 0 | 0 | 61,1 | 49,1 | 0,01 | 0 | - |
| 13.11.2022 | 3,798 | 0 | 38,389 | 27,538 | 0 | 37,722 | 27,22 | 0 | 24 | 477 | 0 | 0 | 61,1 | 49,4 | 0 | 0 | - |
| 14.11.2022 | 3,351 | 0 | 36,965 | 28,201 | 0 | 36,325 | 27,878 | 0 | 24 | 477 | 0 | 0 | 61,1 | 49,3 | 0 | 0 | - |
| 15.11.2022 | 3,277 | 0 | 36,63 | 28,215 | 0 | 35,995 | 27,891 | 0 | 24 | 477 | 0 | 0 | 61 | 49,3 | 0,01 | 0 | - |
| 16.11.2022 | 3,405 | 0 | 37,094 | 28,232 | 0 | 36,454 | 27,912 | 0 | 24 | 477 | 0 | 0 | 61 | 49 | 0 | 0 | - |
| 17.11.2022 | 3,403 | 0 | 37,11 | 28,274 | 0 | 36,468 | 27,955 | 0 | 24 | 477 | 0 | 0 | 61 | 48,9 | 0 | 0 | - |
| 18.11.2022 | 3,561 | 0 | 37,487 | 27,882 | 0 | 36,84 | 27,567 | 0 | 24 | 477 | 0 | 0 | 60,9 | 48,9 | 0 | 0 | - |
| 19.11.2022 | 3,429 | 0 | 37,061 | 28,173 | 0 | 36,421 | 27,857 | 0 | 24 | 477 | 0 | 0 | 60,9 | 48,7 | 0 | 0 | - |
| 20.11.2022 | 3,648 | 0 | 37,885 | 27,966 | 0 | 37,232 | 27,653 | 0 | 24 | 477 | 0 | 0 | 60,9 | 48,8 | 0 | 0 | - |
| 21.11.2022 | 3,407 | 0 | 37,123 | 28,388 | 0 | 36,482 | 28,068 | 0 | 24 | 477 | 0 | 0 | 60,9 | 48,7 | 0 | 0 | - |
| 22.11.2022 | 3,496 | 0 | 37,533 | 28,337 | 0 | 36,885 | 28,017 | 0 | 24 | 477 | 0 | 0 | 60,9 | 48,8 | 0 | 0 | - |
| 23.11.2022 | 3,593 | 0 | 37,803 | 28,138 | 0 | 37,151 | 27,821 | 0 | 24 | 477 | 0 | 0 | 60,9 | 48,8 | 0 | 0 | - |
| Итого: | 104,367 | 0 | 1148,193 | 875,776 | 0 | 1128,332 | 865,779 | 0 | 744 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Гкал | 24,928 | | | | | | | | | | | | | | | | |

Общее время работы системы, ч 744

Период нормальной работы системы, ч 744

Показания интеграторов:

| Дата | Q, ГДж | V1, м3 | V2, м3 | V3, м3 | M1, т | M2, т | M3, т | TNar, ч | Ttn, ч |
|------------|----------|-----------|-----------|--------|-----------|-----------|-------|---------|--------|
| 23.10.2022 | 2886,915 | 37019,755 | 29969,747 | 0 | 36374,895 | 29604,3 | 0 | 21270 | 705 |
| 23.11.2022 | 2991,279 | 38167,948 | 30845,517 | 0 | 37503,227 | 30470,079 | 0 | 22014 | 705 |

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

 МП «Калининградтеплосеть»
 ОТЧЕТ ПРИНЯТ
 25.11.2022 7:40:48