

#134042#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.05.2025 по 23.06.2025

Потребитель

Адрес потребителя

Номер абонента

Порядковый номер

Тип теплосчётчика

Заводской номер

Номер системы

ЖКМР, ООО, УК
Бульвар Л. Шевцовой 37-39, Калининград
4113
6919
ТВ7 (АСЦП)
16027062
2

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.05.2025	2,61	0	27,77	20,715	0	27,282	20,47	0	24	0	61,6	50	0,01	0,01	-
25.05.2025	2,397	0	27,011	20,789	0	26,537	20,544	0	24	0	61,5	50,1	0,01	0,01	-
26.05.2025	2,293	0	26,635	20,788	0	26,168	20,54	0	24	0	61,5	50,3	0,01	0,01	-
27.05.2025	2,442	0	27,004	20,543	0	26,526	20,298	0	24	0	61,7	50,3	0,01	0,01	-
28.05.2025	2,325	0	26,885	20,97	0	26,41	20,719	0	24	0	61,6	50,4	0,01	0,01	-
29.05.2025	2,202	0	26,519	21,299	0	26,051	21,047	0	24	0	61,7	50,2	0,01	0,01	-
30.05.2025	2,158	0	26,375	21,451	0	25,907	21,198	0	24	0	61,8	50,1	0,01	0,01	-
31.05.2025	2,397	0	27,067	20,955	0	26,586	20,706	0	24	0	61,8	50,3	0,01	0,01	-
01.06.2025	2,339	0	26,675	20,555	0	26,205	20,307	0	24	0	61,6	50,6	0,01	0,01	-
02.06.2025	2,327	0	26,788	20,878	0	26,316	20,628	0	24	0	61,6	50,3	0,01	0,01	-
03.06.2025	2,453	0	26,955	20,123	0	26,482	19,878	0	24	0	61,5	50,8	0,01	0,01	-
04.06.2025	0,945	0	17,021	13,443	0	16,821	13,322	0	24	0	48,5	43	0	0	-
05.06.2025	0,144	0	1,471	0,332	0	1,465	0,332	0	24	0	32,2	21,3	0	0	-
06.06.2025	0,14	0	1,876	0,661	0	1,87	0,66	0	24	0	28,4	20,8	0	0	-
07.06.2025	0,129	0	2,027	0,719	0	2,022	0,718	0	24	0	25,8	20,9	0	0	-
08.06.2025	0,066	0	1,803	0,925	0	1,8	0,924	0	24	0	21,4	20,7	0	0	-
09.06.2025	0,054	0	1,64	0,805	0	1,638	0,805	0	24	0	19,8	19,4	0	0	-
10.06.2025	0,04	0	1,447	0,822	0	1,446	0,821	0	24	0	19,1	19,1	0	0	-
11.06.2025	0,05	0	1,817	0,975	0	1,816	0,974	0	24	0	18,7	18,9	0	0	-
12.06.2025	0,051	0	1,799	0,941	0	1,797	0,94	0	24	0	18,4	18,3	0	0	-
13.06.2025	0,039	0	1,57	0,896	0	1,569	0,896	0	24	0	18,3	18,5	0	0	-
14.06.2025	0,029	0	1,22	0,757	0	1,219	0,756	0	24	0	18,3	18,8	0	0	-
15.06.2025	0,045	0	1,628	0,876	0	1,626	0,875	0	24	0	18,5	19,2	0	0	-
16.06.2025	0,102	0	14,335	12,757	0	14,317	12,739	0	24	0	20,2	20,6	0	0	-
17.06.2025	1,677	0	28,549	21,778	0	28,313	21,67	0	24	0	39,4	31,5	0,02	0,01	-
18.06.2025	2,446	0	28,952	22,913	0	28,442	22,639	0	24	0	61,6	50,3	0,03	0,02	-
19.06.2025	2,331	0	28,163	22,568	0	27,664	22,297	0	24	0	61,8	50,4	0,02	0,02	-
20.06.2025	2,308	0	27,469	21,69	0	26,983	21,425	0	24	0	61,8	50,8	0,02	0,02	-
21.06.2025	2,417	0	27,77	21,448	0	27,28	21,186	0	24	0	61,8	50,8	0,02	0,02	-
22.06.2025	2,441	0	27,961	21,474	0	27,468	21,211	0	24	0	61,6	50,9	0,01	0,02	-
23.06.2025	2,18	0	27,276	22,084	0	26,793	21,815	0	24	0	61,8	50,9	0,02	0,02	-
Итого:	43,577	0	541,478	417,93	0	532,819	413,34	0	744	0	0	0	0	0	0
Гкал	10,408														

Общее время работы системы, ч744

Период нормальной работы системы, ч744

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
23.05.2025	950,637	9460,833	6765,924	0	9295,298	6687,296	0	9822	823
23.06.2025	994,213	10002,311	7183,853	0	9828,116	7100,635	0	10566	823

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

27.06.2025 9:44:40