

#53242#

Показания приборов
учёта тепловой энергии
за период с 23.11.2023 по 23.12.2023

Потребитель
Адрес потребителя
Абонентский номер

ЖКМР, ООО, УК
Бульвар Л. Шевцовой 37-39, Калининград
4113

Заводской номер счётчика 16027062	Показания прибора, ГДж 23.12.2023	Предыдущие показания, ГДж 23.11.2023	Разность показаний, ГДж	Разность показаний, Гкал
Количество тепловой энергии, система 1	3772,175	3559,681	212.494	50.753
Количество тепловой энергии, система 2	2963,814	2890,028	73.786	17.623

Подпись исполнителя



#52659#

Отчёт за период с 23.11.2023 по 23.12.2023.

Номер абонента 4113
 Порядковый номер 6918
 Тип теплосчётчика TB7 (ASCII)
 Заводской номер 16027062
 Номер системы 1
 Отчёт сформирован 29.12.2023

Ведомость регистрации параметров:

Дата	tnar, °C	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа
24.11.2023	3,3	6,574	0	102,399	0	0	100,859	0	0	24	0	57	41,5	0,48	0,44
25.11.2023	3,5	7,033	0	102,994	0	0	101,319	0	0	24	0	59,5	42,9	0,46	0,42
26.11.2023	-0,2	7,224	0	103,151	0	0	101,423	0	0	24	0	60,4	43,4	0,47	0,43
27.11.2023	-2,4	7,682	0	103,327	0	0	101,479	0	0	24	0	62,5	44,5	0,47	0,43
28.11.2023	-7,5	8,343	0	104,315	0	0	102,296	0	0	24	0	65,3	45,8	0,49	0,44
29.11.2023	-7,3	8,594	0	104,076	0	0	102,014	0	0	24	0	66,1	46	0,49	0,45
30.11.2023	-6,5	7,899	0	103,726	0	0	101,832	0	0	24	0	63,3	44,7	0,46	0,42
01.12.2023	-5,4	7,642	0	103,335	0	0	101,532	0	0	24	0	61,7	43,7	0,46	0,42
02.12.2023	-	7,23	0	103,101	0	0	101,396	0	0	24	0	60	43	0,46	0,42
03.12.2023	-	7,124	0	103,033	0	0	101,356	0	0	24	0	59,5	42,7	0,46	0,42
04.12.2023	-	7,368	0	103,003	0	0	101,277	0	0	24	0	60,4	43	0,46	0,42
05.12.2023	-	7,543	0	103,192	0	0	101,406	0	0	24	0	61,4	43,7	0,49	0,45
06.12.2023	-	8,291	0	103,9	0	0	101,912	0	0	24	0	64,9	45,5	0,48	0,44
07.12.2023	-	7,509	0	103,265	0	0	101,499	0	0	24	0	61	43,4	0,46	0,42
08.12.2023	-	8,069	0	103,685	0	0	101,794	0	0	24	0	63,2	44,3	0,46	0,42
09.12.2023	-	8,009	0	103,728	0	0	101,845	0	0	24	0	63	44,2	0,46	0,42
10.12.2023	-	7,395	0	102,981	0	0	101,263	0	0	24	0	60,4	42,9	0,46	0,41
11.12.2023	-	7,002	0	102,577	0	0	100,946	0	0	24	0	58,8	42,2	0,46	0,41
12.12.2023	-	6,674	0	102,34	0	0	100,78	0	0	24	0	57,5	41,7	0,46	0,41
13.12.2023	-	6,731	0	102,729	0	0	101,137	0	0	24	0	57,9	42	0,47	0,42
14.12.2023	-	6,978	0	102,855	0	0	101,201	0	0	24	0	59,2	42,7	0,46	0,42
15.12.2023	-	6,797	0	102,701	0	0	101,094	0	0	24	0	58,3	42,2	0,46	0,42
16.12.2023	-	6,093	0	101,884	0	0	100,457	0	0	24	0	55	40,5	0,46	0,41
17.12.2023	-	5,157	0	93,145	0	0	91,985	0	0	24	0	51,9	38,5	0,47	0,42
18.12.2023	-	5,625	0	101,964	0	0	100,654	0	0	24	0	52,7	39,3	0,47	0,42
19.12.2023	-	5,377	0	101,378	0	0	100,13	0	0	24	0	51,5	38,7	0,46	0,41
20.12.2023	-	6,125	0	102,716	0	0	101,263	0	0	24	0	55,3	40,9	0,47	0,42
21.12.2023	-	6,328	0	102,629	0	0	101,108	0	0	24	0	56,6	41,7	0,46	0,42
22.12.2023	-	6,791	0	103,149	0	0	101,539	0	0	24	0	58,2	42,3	0,47	0,43
23.12.2023	-	7,287	0	103,168	0	0	101,461	0	0	24	0	59,9	42,8	0,46	0,41
Итого:	-2,4	212,494	0	3080,446	0	0	3030,257	0	0	720	0	59,41	42,69	0,47	0,42

Общее время работы системы 720 час.

Период нормальной работы системы 720 час.

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
23.11.2023	3559,681	65028,296	0	0	64172,174	0	0	30878	385
23.12.2023	3772,175	68108,741	0	0	67202,431	0	0	31598	385

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

#53241#

Отчёт за период с 23.11.2023 по 23.12.2023.

Номер абонента 4113
 Порядковый номер 6919
 Тип теплосчётчика TB7 (ASCII)
 Заводской номер 16027062
 Номер системы 2
 Отчёт сформирован 29.12.2023

Ведомость регистрации параметров:

Дата	t _{нар} , °C	dQ, ГДж	dQ _г , Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа
24.11.2023	3,3	2,381	0	22,184	15,021	0	21,79	14,844	0	24	0	62,1	50,5	0,38	0,44
25.11.2023	3,5	2,599	0	22,979	14,908	0	22,57	14,732	0	24	0	62,1	50,4	0,38	0,44
26.11.2023	-0,2	2,743	0	23,778	15,214	0	23,356	15,035	0	24	0	62,2	50,3	0,39	0,44
27.11.2023	-2,4	2,673	0	23,401	14,995	0	22,987	14,817	0	24	0	62,1	50,6	0,39	0,44
28.11.2023	-7,5	2,338	0	22,093	15,135	0	21,702	14,956	0	24	0	62,1	50,5	0,4	0,44
29.11.2023	-7,3	2,486	0	22,525	14,92	0	22,127	14,745	0	24	0	62,1	50,4	0,39	0,44
30.11.2023	-6,5	2,458	0	22,536	15,104	0	22,138	14,927	0	24	0	62,1	50,4	0,42	0,44
01.12.2023	-5,4	2,391	0	22,18	15,021	0	21,787	14,845	0	24	0	62,1	50,3	0,39	0,44
02.12.2023	-	2,525	0	22,61	14,8	0	22,21	14,624	0	24	0	62,1	50,5	0,41	0,44
03.12.2023	-	2,777	0	23,704	14,893	0	23,284	14,718	0	24	0	62,2	50,4	0,4	0,44
04.12.2023	-	2,42	0	22,266	14,98	0	21,873	14,804	0	24	0	62,1	50,3	0,38	0,44
05.12.2023	-	2,311	0	21,746	14,868	0	21,362	14,693	0	24	0	62,1	50,4	0,4	0,44
06.12.2023	-	2,494	0	22,585	14,976	0	22,185	14,801	0	24	0	62,1	50,3	0,4	0,44
07.12.2023	-	2,458	0	22,288	14,831	0	21,894	14,657	0	24	0	62,1	50,2	0,4	0,44
08.12.2023	-	2,446	0	22,255	14,83	0	21,863	14,658	0	24	0	62	50,2	0,38	0,44
09.12.2023	-	2,628	0	22,969	14,754	0	22,563	14,582	0	24	0	62,1	50,3	0,38	0,44
10.12.2023	-	2,739	0	23,335	14,651	0	22,921	14,48	0	24	0	62,1	50,3	0,39	0,44
11.12.2023	-	2,396	0	22,064	14,858	0	21,674	14,684	0	24	0	62	50,2	0,4	0,44
12.12.2023	-	2,556	0	22,589	14,581	0	22,19	14,409	0	24	0	62,1	50,6	0,4	0,44
13.12.2023	-	2,376	0	21,798	14,596	0	21,413	14,424	0	24	0	62,1	50,5	0,41	0,44
14.12.2023	-	2,312	0	21,685	14,738	0	21,303	14,562	0	24	0	62,1	50,6	0,39	0,44
15.12.2023	-	2,415	0	21,891	14,448	0	21,505	14,276	0	24	0	62,1	50,6	0,38	0,44
16.12.2023	-	2,428	0	22,186	14,902	0	21,794	14,728	0	24	0	62,1	50,1	0,38	0,44
17.12.2023	-	2,358	0	20,226	12,732	0	19,87	12,583	0	24	0	62	50,3	0,38	0,43
18.12.2023	-	2,044	0	14,241	6,418	0	13,99	6,332	0	24	0	61,9	53,6	0,4	0,46
19.12.2023	-	2,384	0	19,337	11,316	0	18,996	11,179	0	24	0	62	51	0,41	0,5
20.12.2023	-	2,247	0	22,29	15,802	0	21,897	15,614	0	24	0	62,1	50,7	0,41	0,44
21.12.2023	-	2,333	0	22,646	15,759	0	22,246	15,571	0	24	0	62	50,7	0,41	0,44
22.12.2023	-	2,298	0	22,561	15,851	0	22,163	15,662	0	24	0	62	50,6	0,39	0,41
23.12.2023	-	2,771	0	24,216	15,512	0	23,79	15,328	0	24	0	62,1	50,4	0,38	0,42
Итого:	-2,4	73,785	0	663,164	435,414	0	651,443	430,27	0	720	0	62,08	50,54	0,39	0,44

Общее время работы системы 720 час.

Период нормальной работы системы 720 час.

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
23.11.2023	2890,028	29418,209	21587,384	0	28907,017	21338,906	0	30878	385
23.12.2023	2963,814	30081,373	22022,796	0	29558,461	21769,177	0	31598	385

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения