

#121527#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.02.2025 по 23.03.2025

Потребитель

Адрес потребителя

Номер абонента

Порядковый номер

Тип теплосчётчика

Заводской номер

Номер системы

ЖКМР, ООО, УК
Интернациональная 38-40, Калининград
4113
6696
ТВ7 (АСЦП)
16027077
2

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.02.2025	3,837	0	32,682	22,066	0	32,156	21,875	0	24	0	59,3	43,1	0,56	0	-
25.02.2025	3,874	0	33,491	22,824	0	32,95	22,623	0	24	0	59,4	43,4	0,53	0	-
26.02.2025	3,703	0	32,787	22,847	0	32,256	22,644	0	24	0	59,4	43,5	0,48	0,01	-
27.02.2025	3,689	0	32,465	22,507	0	31,94	22,307	0	24	0	59,3	43,4	0,52	0	-
28.02.2025	3,803	0	33,109	22,653	0	32,574	22,451	0	24	0	59,4	43,6	0,71	0,01	-
01.03.2025	3,561	0	31,843	22,319	0	31,333	22,121	0	24	0	59,2	43,5	0,73	0,01	-
02.03.2025	3,975	0	33,536	22,172	0	32,99	21,977	0	24	0	59,3	43,3	0,19	0	-
03.03.2025	3,741	0	32,785	22,569	0	32,252	22,371	0	24	0	59,2	43,3	0,28	0	-
04.03.2025	3,631	0	32,27	22,555	0	31,746	22,356	0	24	0	59,2	43,3	0,25	0	-
05.03.2025	3,685	0	32,502	22,587	0	31,971	22,389	0	24	0	59,3	43,2	0,15	0	-
06.03.2025	3,206	0	30,603	21,871	0	30,106	21,662	0	24	0	59,2	45,1	0,3	0,08	-
07.03.2025	3,501	0	37,735	25,457	0	37,123	25,136	0	24	0	59,6	52,3	0,64	0,74	-
08.03.2025	3,115	0	35,65	25,058	0	35,071	24,745	0	24	0	59,5	52,2	0,54	0,71	-
09.03.2025	3,491	0	37,792	25,632	0	37,176	25,309	0	24	0	59,6	52,3	0,5	0,66	-
10.03.2025	3,34	0	35,338	25,24	0	34,764	24,955	0	24	0	59,6	49,2	0,7	0,32	-
11.03.2025	3,716	0	33,839	24,086	0	33,292	23,867	0	24	0	59,4	43,9	0,62	0	-
12.03.2025	3,811	0	35,359	24,653	0	34,79	24,415	0	24	0	59,3	45,3	0,66	0	-
13.03.2025	3,953	0	36,884	26,307	0	36,293	26,06	0	24	0	59,4	44,7	0,79	0	-
14.03.2025	3,559	0	35,855	27,307	0	35,273	27,052	0	24	0	59,4	44,6	0,49	0	-
15.03.2025	3,863	0	37,216	27,103	0	36,608	26,845	0	24	0	59,5	45	0,4	0	-
16.03.2025	4,051	0	37,741	26,536	0	37,127	26,284	0	24	0	59,3	44,9	0,29	0	-
17.03.2025	3,723	0	36,52	26,906	0	35,925	26,651	0	24	0	59,3	44,9	0,32	0	-
18.03.2025	4,011	0	37,166	26,242	0	36,56	25,998	0	24	0	59,3	44,6	0,17	0	-
19.03.2025	3,972	0	36,996	26,22	0	36,392	25,972	0	24	0	59,4	44,8	0,25	0	-
20.03.2025	3,809	0	36,257	26,245	0	35,666	25,997	0	24	0	59,4	44,8	0,45	0	-
21.03.2025	3,76	0	36,006	26,112	0	35,425	25,865	0	24	0	59,5	45	0,64	0	-
22.03.2025	3,779	0	32,94	21,873	0	32,407	21,669	0	24	0	59,2	44,5	0,33	0,01	-
23.03.2025	4,05	0	36,351	24,334	0	35,767	24,104	0	24	0	58,9	44,9	0,24	0	-
Итого:	104,209	0	973,718	682,281	0	957,933	675,7	0	672	0	0	0	0	0	0
Гкал	24,89														

Общее время работы системы, ч

Период нормальной работы системы, ч

672

672

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
23.02.2025	1216,193	11813,909	8655,764	0	11618,678	8572,539	0	8549	581
23.03.2025	1320,403	12787,629	9338,045	0	12576,61	9248,241	0	9221	581

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

24.03.2025 17:57:35