

#126633#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.03.2025 по 23.04.2025

Потребитель

Адрес потребителя

Номер абонента

Порядковый номер

Тип теплосчётчика

Заводской номер

Номер системы

ЖКМР, ООО, УК

Интернациональная 38-40, Калининград

4113

6696

ТВ7 (АСЦП)

16027077

2

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.03.2025	3,558	0	35,029	25,983	0	34,461	25,736	0	24	0	59,4	45	0,53	0	6,8
25.03.2025	3,928	0	36,575	25,825	0	35,979	25,577	0	24	0	59,5	45,1	0,45	0	5,5
26.03.2025	3,77	0	35,877	25,773	0	35,291	25,526	0	24	0	59,5	45,1	0,39	0	4,4
27.03.2025	3,883	0	35,268	24,49	0	34,693	24,26	0	24	0	59,4	44,7	0,44	0	6,9
28.03.2025	3,823	0	34,674	24,147	0	34,109	23,922	0	24	0	59,4	44,6	0,38	0	5,7
29.03.2025	3,922	0	36,264	25,367	0	35,674	25,122	0	24	0	59,6	45,3	0,47	0,01	8,9
30.03.2025	3,912	0	36,369	25,504	0	35,776	25,257	0	24	0	59,6	45,5	0,5	0	9,9
31.03.2025	3,856	0	35,65	24,968	0	35,067	24,728	0	24	0	59,5	45,2	0,45	0,01	6,8
01.04.2025	3,725	0	35,395	25,321	0	34,817	25,079	0	24	0	59,4	45,1	0,19	0	5,9
02.04.2025	3,767	0	35,548	25,427	0	34,97	25,184	0	24	0	59,5	45	0,48	0	-
03.04.2025	3,757	0	35,391	25,337	0	34,817	25,095	0	24	0	59,5	45	0,63	0	-
04.04.2025	3,756	0	35,441	25,266	0	34,864	25,023	0	24	0	59,5	45,2	0,41	0	-
05.04.2025	3,86	0	35,249	24,418	0	34,671	24,188	0	24	0	59,3	44,7	0,09	0	-
06.04.2025	4,392	0	37,783	24,587	0	37,165	24,356	0	24	0	59,3	44,7	0,04	0	-
07.04.2025	3,552	0	34,55	25,413	0	33,984	25,177	0	24	0	59,3	44,6	0,05	0	-
08.04.2025	3,635	0	30,933	20,511	0	30,43	20,333	0	24	0	59	43,1	0,06	0	-
09.04.2025	3,204	0	22,517	12,402	0	22,162	12,319	0	24	0	58	38,3	0,01	0	-
10.04.2025	2,869	0	22,933	13,845	0	22,575	13,731	0	24	0	57,8	41,9	0,01	0	-
11.04.2025	3,556	0	32,56	22,913	0	32,032	22,708	0	24	0	59	43,8	0,04	0	-
12.04.2025	3,926	0	35,434	24,333	0	34,857	24,104	0	24	0	59,4	44,7	0,15	0	-
13.04.2025	3,889	0	34,38	22,948	0	33,824	22,733	0	24	0	59,1	44,7	0,21	0	-
14.04.2025	3,7	0	33,814	23,535	0	33,27	23,314	0	24	0	59,3	44,7	0,55	0,01	-
15.04.2025	3,443	0	32,806	23,542	0	32,277	23,318	0	24	0	59,3	45	0,51	0,01	-
16.04.2025	3,603	0	32,804	22,695	0	32,271	22,485	0	24	0	59,2	44,6	0,22	0,01	-
17.04.2025	3,871	0	34,309	22,966	0	33,761	22,753	0	24	0	58,9	44,5	0,49	0	-
18.04.2025	3,405	0	32,303	23,091	0	31,785	22,874	0	24	0	59,1	44,8	0,55	0,01	-
19.04.2025	3,772	0	34,006	23,055	0	33,462	22,837	0	24	0	59	44,9	0,56	0	-
20.04.2025	3,603	0	32,07	21,565	0	31,558	21,37	0	24	0	58,7	44	0,14	0	-
21.04.2025	3,425	0	31,949	22,666	0	31,434	22,459	0	24	0	58,9	44	0,14	0	-
22.04.2025	3,393	0	30,961	21,608	0	30,465	21,417	0	24	0	58,6	43,5	0,05	0	-
23.04.2025	3,64	0	32,912	22,523	0	32,389	22,324	0	24	0	58,4	43,5	0,03	0	-
Итого:	114,395	0	1041,754	722,024	0	1024,89	715,309	0	744	0	0	0	0	0	0
Гкал	27,323														

Общее время работы системы, ч744

Период нормальной работы системы, ч744

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
23.03.2025	1320,403	12787,629	9338,045	0	12576,61	9248,241	0	9221	581
23.04.2025	1434,797	13829,38	10060,07	0	13601,498	9963,548	0	9965	581

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

25.04.2025 7:50:35