

# #19749#

## Отчёт по теплопотреблению за период с 23.04.2021 по 30.04.2021

Потребитель ЖКМР, ООО, УК  
Адрес потребителя Интернациональная 38-40, Калининград  
Номер абонента 4113  
Порядковый номер 6695  
Тип теплосчётчика ТВ7 (АССII)  
Заводской номер 16027077  
Номер системы 1

### Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.04.2021	7,384	0	209,364	0	0	207,278	0	0	24	0	46,5	38	0,45	0,42	4,6
25.04.2021	7,471	0	209,221	0	0	207,146	0	0	24	0	46,5	37,9	0,45	0,42	4
26.04.2021	7,718	0	209,525	0	0	207,372	0	0	24	0	47,1	38,2	0,45	0,42	3,7
27.04.2021	7,537	0	209,238	0	0	207,144	0	0	24	0	46,5	37,8	0,45	0,42	2,9
28.04.2021	7,379	0	209,283	0	0	207,208	0	0	24	0	46,4	37,9	0,45	0,42	4,1
29.04.2021	7,022	0	209,141	0	0	207,115	0	0	24	0	45,8	37,7	0,45	0,42	6,7
30.04.2021	1,639	0	66,249	0	0	65,741	0	0	24	0	41	35,1	0,32	0,3	9,3
Итого:	46,15	0	1322,021	0	0	1309,004	0	0	168	0	0	0	0	0	0
Гкал	11,023														

Общее время работы системы, ч 168

Период нормальной работы системы, ч 168

### Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
23.04.2021	1944,766	39647,626	0	0	39105,98	0	0	8172	597
30.04.2021	1990,916	40969,646	0	0	40414,984	0	0	8340	597

Подпись абонента \_\_\_\_\_

Представитель теплоснабжения \_\_\_\_\_

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
11.05.2021 15:14:20