

#134040#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.05.2025 по 23.06.2025

Потребитель

Адрес потребителя

Номер абонента

Порядковый номер

Тип теплосчётчика

Заводской номер

Номер системы

ЖКМР, ООО, УК
Интернациональная 38-40, Калининград
4113
6696
ТВ7 (ASCII)
16027077
2

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.05.2025	3,793	0	34,5	23,206	0	33,973	23,009	0	24	0	57,1	42,6	0,01	0	-
25.05.2025	3,855	0	34,924	23,039	0	34,392	22,842	0	24	0	56,9	42,9	0,01	0	-
26.05.2025	3,979	0	35,432	22,966	0	34,894	22,77	0	24	0	56,9	42,8	0,01	0	-
27.05.2025	3,61	0	33,691	23,116	0	33,174	22,918	0	24	0	57,2	42,9	0,01	0	-
28.05.2025	3,52	0	33,411	23,341	0	32,894	23,135	0	24	0	57,5	43,4	0,02	0	-
29.05.2025	3,536	0	33,55	23,3	0	33,032	23,094	0	24	0	57,4	43,4	0,01	0	-
30.05.2025	3,592	0	33,585	23,052	0	33,069	22,85	0	24	0	57,3	43,1	0,01	0	-
31.05.2025	3,6	0	33,591	22,651	0	33,085	22,456	0	24	0	56,7	42,9	0,01	0	-
01.06.2025	3,799	0	34,589	22,587	0	34,067	22,389	0	24	0	56,8	43,2	0,01	0	-
02.06.2025	3,166	0	30,91	22,008	0	30,436	21,816	0	24	0	57,2	43,2	0,02	0	-
03.06.2025	3,523	0	33,384	22,745	0	32,88	22,548	0	23	1	56,7	43	0,01	0	-
04.06.2025	1,789	0	31,815	23,058	0	31,568	22,938	0	24	0	39,2	33,5	0	0	-
05.06.2025	0,588	0	14,306	9,83	0	14,252	9,801	0	24	0	30	27,1	0	0	-
06.06.2025	0,389	0	4,742	0,844	0	4,728	0,843	0	24	0	27,3	19,9	0	0	-
07.06.2025	0,222	0	3,104	0,661	0	3,096	0,66	0	24	0	25,2	19,2	0	0	-
08.06.2025	0,115	0	2,006	0,593	0	2,003	0,592	0	24	0	22,8	18,8	0	0	-
09.06.2025	0,119	0	2,069	0,467	0	2,066	0,467	0	24	0	21,5	17,6	0	0	-
10.06.2025	0,11	0	2,074	0,509	0	2,071	0,509	0	24	0	20,6	17	0	0	-
11.06.2025	0,072	0	1,528	0,426	0	1,526	0,425	0	24	0	19,4	16,8	0	0	-
12.06.2025	0,1	0	2,176	0,564	0	2,174	0,564	0	24	0	19	16,4	0	0	-
13.06.2025	0,073	0	1,705	0,46	0	1,703	0,459	0	24	0	18,2	16,1	0	0	-
14.06.2025	0,068	0	1,569	0,386	0	1,567	0,386	0	24	0	18,2	16,4	0	0	-
15.06.2025	0,058	0	1,485	0,492	0	1,484	0,492	0	24	0	18,1	16,8	0	0	-
16.06.2025	0,103	0	5,314	3,604	0	5,308	3,6	0	24	0	19,3	19,8	0	0	-
17.06.2025	2,449	0	34,502	22,34	0	34,262	22,265	0	24	0	36,5	27,4	0,02	0	-
18.06.2025	3,574	0	33,14	22,512	0	32,64	22,323	0	24	0	56,8	42,4	0,03	0,01	-
19.06.2025	3,462	0	32,697	22,721	0	32,199	22,527	0	24	0	57	42,7	0,04	0,01	-
20.06.2025	3,405	0	32,361	22,678	0	31,867	22,485	0	24	0	57,1	42,7	0,01	0	-
21.06.2025	3,35	0	32,234	22,7	0	31,742	22,505	0	24	0	57	42,8	0,02	0	-
22.06.2025	3,775	0	34,257	22,472	0	33,739	22,277	0	24	0	56,8	43	0,02	0	-
23.06.2025	3,448	0	32,763	22,673	0	32,263	22,475	0	24	0	57,1	43,1	0,01	0	-
Итого:	67,242	0	677,414	452,001	0	668,154	448,42	0	743	0	0	0	0	0	0
Гкал	16,06														

Общее время работы системы, ч744

Период нормальной работы системы, ч743

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
23.05.2025	1547,396	14823,817	10709,58	0	14581,103	10607,895	0	10685	581
23.06.2025	1614,639	15501,232	11161,579	0	15249,258	11056,314	0	11428	582

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

26.06.2025 14:44:46