

#145360#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.07.2025 по 23.08.2025

Потребитель

Адрес потребителя

Номер абонента

Порядковый номер

Тип теплосчётчика

Заводской номер

Номер системы

ЖКМР, ООО, УК
Интернациональная 38-40, Калининград
4113
6696
ТВ7 (ASCII)
16027077
2

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.07.2025	2,997	0	31,265	23,337	0	30,777	23,12	0	24	0	57,9	44,4	0,05	0	-
25.07.2025	3,09	0	31,716	23,309	0	31,221	23,091	0	24	0	57,9	44,6	0,12	0	-
26.07.2025	3,105	0	31,87	23,426	0	31,368	23,204	0	24	0	58,1	44,9	0,15	0	-
27.07.2025	3,253	0	32,298	23,094	0	31,79	22,876	0	24	0	58	44,7	0,13	0	-
28.07.2025	3,25	0	32,34	23,177	0	31,832	22,957	0	24	0	58,1	44,9	0,15	0	-
29.07.2025	3,105	0	31,635	23,116	0	31,139	22,9	0	24	0	57,9	44,6	0,07	0	-
30.07.2025	2,953	0	30,894	23,194	0	30,412	22,983	0	24	0	57,7	44,1	0,01	0	-
31.07.2025	3,172	0	31,794	23,114	0	31,296	22,903	0	24	0	57,9	44,2	0,02	0	-
01.08.2025	2,927	0	30,796	23,301	0	30,314	23,088	0	24	0	57,9	44,2	0,04	0	-
02.08.2025	3,086	0	31,594	23,226	0	31,102	23,015	0	24	0	57,6	44,1	0,02	0	-
03.08.2025	2,668	0	27,159	19,821	0	26,738	19,639	0	24	0	57,7	44,3	0,06	0	-
04.08.2025	2,467	0	19,76	9,324	0	19,499	9,247	0	24	0	52,6	41,9	0,02	0	-
05.08.2025	3,149	0	32,089	23,922	0	31,577	23,7	0	24	0	58,5	44,5	0,04	0	-
06.08.2025	3,393	0	32,246	22,67	0	31,735	22,463	0	24	0	58,2	44	0,01	0	-
07.08.2025	3,144	0	31,29	23,072	0	30,792	22,863	0	24	0	58,3	43,9	0,01	0	-
08.08.2025	3,211	0	31,721	23,134	0	31,219	22,923	0	24	0	58,2	44	0,01	0	-
09.08.2025	3,285	0	32,153	23,142	0	31,645	22,931	0	24	0	58,2	44,1	0,03	0	-
10.08.2025	3,367	0	32,632	23,028	0	32,12	22,816	0	24	0	57,9	44,2	0,03	0	-
11.08.2025	3,245	0	32,16	23,214	0	31,654	23,001	0	24	0	58	44,2	0,02	0	-
12.08.2025	3,291	0	32,588	23,473	0	32,076	23,257	0	24	0	58	44,2	0,03	0	-
13.08.2025	3,168	0	32,322	23,719	0	31,816	23,498	0	24	0	58	44,5	0,05	0	-
14.08.2025	3,038	0	31,275	23,245	0	30,783	23,029	0	24	0	58,1	44,5	0,13	0	-
15.08.2025	2,89	0	30,57	23,167	0	30,09	22,949	0	24	0	58,2	44,7	0,19	0	-
16.08.2025	3,029	0	31,381	23,162	0	30,89	22,943	0	24	0	57,9	44,7	0,1	0	-
17.08.2025	3,169	0	31,921	22,96	0	31,426	22,749	0	24	0	57,5	44,3	0,04	0	-
18.08.2025	3,211	0	31,78	22,799	0	31,285	22,592	0	24	0	57,6	43,9	0	0	-
19.08.2025	3,218	0	31,606	22,665	0	31,11	22,46	0	24	0	57,9	44	0,01	0	-
20.08.2025	3,165	0	31,11	22,285	0	30,627	22,087	0	24	0	57,5	43,6	0,01	0	-
21.08.2025	3,195	0	30,746	21,586	0	30,271	21,394	0	24	0	57,4	43,5	0,01	0	-
22.08.2025	3,275	0	30,552	21,029	0	30,083	20,848	0	24	0	57,3	42,9	0,01	0	-
23.08.2025	3,329	0	30,829	20,493	0	30,375	20,322	0	24	0	56	42,1	0	0	-
Итого:	96,845	0	964,092	694,204	0	949,062	687,848	0	744	0	0	0	0	0	0
Гкал	23,131														

Общее время работы системы, ч744

Период нормальной работы системы, ч744

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
23.07.2025	1713,229	16475,446	11853,384	0	16208,533	11741,9	0	12148	582
23.08.2025	1810,074	17439,539	12547,585	0	17157,597	12429,748	0	12892	582

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

25.08.2025 8:16:07