

# #19740#

## Отчёт по теплопотреблению за период с 01.10.2021 по 23.10.2021

Потребитель ЖКМР, ООО, УК  
Адрес потребителя Интернациональная 38-40, Калининград  
Номер абонента 4113  
Порядковый номер 6695  
Тип теплосчётчика ТВ7 (АСЦП)  
Заводской номер 16027077  
Номер системы 1

### Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
02.10.2021	6,419	0	230,17	0	0	228,053	0	0	24	0	44,7	38	0,44	0,41	-
03.10.2021	6,212	0	228,908	0	0	226,844	0	0	24	0	44,2	37,7	0,44	0,41	-
04.10.2021	6,003	0	227,396	0	0	225,366	0	0	24	0	44,1	37,8	0,44	0,41	-
05.10.2021	6,083	0	227,27	0	0	225,271	0	0	24	0	43,9	37,5	0,44	0,41	-
06.10.2021	6,177	0	227,658	0	0	225,644	0	0	24	0	43,9	37,4	0,45	0,42	-
07.10.2021	6,357	0	226,415	0	0	224,37	0	0	24	0	44,3	37,6	0,45	0,42	-
08.10.2021	6,677	0	225,728	0	0	223,625	0	0	24	0	44,9	37,8	0,45	0,42	-
09.10.2021	6,654	0	225,827	0	0	223,747	0	0	24	0	44,9	37,8	0,45	0,42	-
10.10.2021	6,758	0	226,04	0	0	223,929	0	0	24	0	45	37,8	0,45	0,42	-
11.10.2021	7,037	0	225,962	0	0	223,819	0	0	24	0	45,4	37,9	0,45	0,42	-
12.10.2021	7,017	0	225,744	0	0	223,604	0	0	24	0	45,4	37,9	0,45	0,42	-
13.10.2021	6,898	0	219,304	0	0	217,202	0	0	24	0	45,6	38	0,45	0,42	-
14.10.2021	5,502	0	162,704	0	0	161,189	0	0	24	0	45	36,8	0,44	0,42	-
15.10.2021	7,069	0	223,824	0	0	221,711	0	0	24	0	45,4	37,8	0,45	0,42	-
16.10.2021	6,976	0	223,66	0	0	221,54	0	0	24	0	45,4	37,8	0,45	0,42	-
17.10.2021	7,031	0	223,486	0	0	221,365	0	0	24	0	45,4	37,9	0,45	0,42	-
18.10.2021	6,919	0	223,186	0	0	221,078	0	0	24	0	45,2	37,8	0,45	0,42	-
19.10.2021	7,211	0	223,5	0	0	221,337	0	0	24	0	45,8	38,1	0,45	0,42	-
20.10.2021	6,451	0	222,72	0	0	220,728	0	0	24	0	44,2	37,3	0,45	0,42	-
21.10.2021	6,092	0	212,334	0	0	210,46	0	0	24	0	44	37,1	0,45	0,42	-
22.10.2021	7,101	0	223,409	0	0	221,24	0	0	24	0	46	38,4	0,45	0,42	-
23.10.2021	7,271	0	223,288	0	0	221,08	0	0	24	0	46,3	38,5	0,45	0,42	-
Итого:	145,915	0	4878,533	0	0	4833,202	0	0	528	0	0	0	0	0	0
Гкал	34,851														

Общее время работы системы, ч 528

Период нормальной работы системы, ч 528

### Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
01.10.2021	1995,3	41125,903	0	0	40569,893	0	0	12036	597
23.10.2021	2141,215	46004,434	0	0	45403,096	0	0	12564	597

Подпись абонента \_\_\_\_\_

Представитель теплоснабжения \_\_\_\_\_

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ  
МП «Калининградтеплосеть»  
ОТЧЕТ ПРИНЯТ  
24.10.2021 19:53:53