

#19798#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.02.2023 по 23.03.2023

Потребитель ЖКМР, ООО, УК
 Адрес потребителя Южный бульвар 45-47, Калининград
 Номер абонента 4113
 Порядковый номер 6869
 Тип теплосчётчика ТВ7
 Заводской номер 16027121
 Номер системы 2

Ведомость регистрации параметров:

| Дата | dQ, ГДж | dQg, Гкал | dV1, м3 | dV2, м3 | dV3, м3 | dM1, т | dM2, т | dM3, т | dTNar, ч | Tmin | Tmax | dTtn, ч | t1, °C | t2, °C | p1, МПа | p2, МПа | TempNar, °C |
|------------|------------|--------------|----------|----------|---------|----------|----------|--------|----------|------|------|---------|--------|--------|---------|---------|-------------|
| 24.02.2023 | 1,783 | 0 | 53,816 | 50,181 | 0 | 52,885 | 49,43 | 0 | 24 | 477 | 0 | 0 | 61,5 | 56,8 | 0,45 | 0,4 | - |
| 25.02.2023 | 1,727 | 0 | 53,505 | 50,108 | 0 | 52,581 | 49,361 | 0 | 24 | 477 | 0 | 0 | 61,5 | 56,8 | 0,45 | 0,4 | - |
| 26.02.2023 | 1,9 | 0 | 53,664 | 49,528 | 0 | 52,732 | 48,789 | 0 | 24 | 477 | 0 | 0 | 61,5 | 56,8 | 0,44 | 0,39 | - |
| 27.02.2023 | 1,812 | 0 | 54,089 | 50,354 | 0 | 53,153 | 49,607 | 0 | 24 | 477 | 0 | 0 | 61,5 | 56,8 | 0,45 | 0,4 | - |
| 28.02.2023 | 1,816 | 0 | 53,371 | 49,583 | 0 | 52,447 | 48,846 | 0 | 24 | 477 | 0 | 0 | 61,5 | 56,8 | 0,45 | 0,4 | - |
| 01.03.2023 | 1,758 | 0 | 53,059 | 49,519 | 0 | 52,139 | 48,781 | 0 | 24 | 477 | 0 | 0 | 61,5 | 56,8 | 0,45 | 0,4 | - |
| 02.03.2023 | 1,826 | 0 | 53,285 | 49,419 | 0 | 52,361 | 48,681 | 0 | 24 | 477 | 0 | 0 | 61,5 | 56,8 | 0,45 | 0,41 | - |
| 03.03.2023 | 1,729 | 0 | 53,087 | 49,679 | 0 | 52,168 | 48,938 | 0 | 24 | 477 | 0 | 0 | 61,5 | 56,8 | 0,45 | 0,41 | - |
| 04.03.2023 | 1,873 | 0 | 53,515 | 49,471 | 0 | 52,589 | 48,738 | 0 | 24 | 477 | 0 | 0 | 61,5 | 56,8 | 0,45 | 0,4 | - |
| 05.03.2023 | 1,929 | 0 | 52,715 | 48,413 | 0 | 51,803 | 47,694 | 0 | 24 | 477 | 0 | 0 | 61,5 | 56,7 | 0,44 | 0,39 | - |
| 06.03.2023 | 1,926 | 0 | 53,639 | 49,327 | 0 | 52,711 | 48,591 | 0 | 24 | 477 | 0 | 0 | 61,5 | 56,8 | 0,45 | 0,4 | - |
| 07.03.2023 | 1,987 | 0 | 53,541 | 48,978 | 0 | 52,613 | 48,248 | 0 | 24 | 477 | 0 | 0 | 61,5 | 56,7 | 0,45 | 0,41 | - |
| 08.03.2023 | 1,905 | 0 | 52,826 | 48,645 | 0 | 51,913 | 47,924 | 0 | 24 | 477 | 0 | 0 | 61,4 | 56,7 | 0,45 | 0,4 | - |
| 09.03.2023 | 1,034 | 0 | 31,835 | 29,698 | 0 | 31,29 | 29,256 | 0 | 24 | 477 | 0 | 0 | 61,2 | 56,6 | 0,43 | 0,37 | - |
| 10.03.2023 | 1,901 | 0 | 54,494 | 50,326 | 0 | 53,546 | 49,576 | 0 | 14 | 477 | 0 | 10 | 61,5 | 56,9 | 0,45 | 0,41 | - |
| 11.03.2023 | 1,762 | 0 | 53,269 | 49,741 | 0 | 52,345 | 48,998 | 0 | 24 | 477 | 0 | 0 | 61,5 | 56,8 | 0,45 | 0,4 | - |
| 12.03.2023 | 1,822 | 0 | 52,559 | 48,752 | 0 | 51,647 | 48,027 | 0 | 24 | 477 | 0 | 0 | 61,5 | 56,7 | 0,44 | 0,39 | - |
| 13.03.2023 | 1,773 | 0 | 53,257 | 49,668 | 0 | 52,333 | 48,928 | 0 | 24 | 477 | 0 | 0 | 61,5 | 56,8 | 0,45 | 0,4 | - |
| 14.03.2023 | 1,775 | 0 | 51,3 | 47,646 | 0 | 50,413 | 46,94 | 0 | 24 | 477 | 0 | 0 | 61,5 | 56,6 | 0,45 | 0,41 | - |
| 15.03.2023 | 1,649 | 0 | 51,364 | 48,264 | 0 | 50,476 | 47,546 | 0 | 24 | 477 | 0 | 0 | 61,4 | 56,7 | 0,45 | 0,4 | - |
| 16.03.2023 | 1,729 | 0 | 51,355 | 47,893 | 0 | 50,465 | 47,182 | 0 | 24 | 477 | 0 | 0 | 61,4 | 56,6 | 0,45 | 0,41 | - |
| 17.03.2023 | 1,736 | 0 | 50,84 | 47,315 | 0 | 49,959 | 46,612 | 0 | 24 | 477 | 0 | 0 | 61,4 | 56,6 | 0,45 | 0,41 | - |
| 18.03.2023 | 1,708 | 0 | 50,52 | 47,159 | 0 | 49,645 | 46,461 | 0 | 24 | 477 | 0 | 0 | 61,4 | 56,5 | 0,45 | 0,41 | - |
| 19.03.2023 | 1,873 | 0 | 52,31 | 48,172 | 0 | 51,403 | 47,453 | 0 | 24 | 477 | 0 | 0 | 61,5 | 56,8 | 0,44 | 0,4 | - |
| 20.03.2023 | 1,709 | 0 | 52,085 | 48,59 | 0 | 51,184 | 47,864 | 0 | 24 | 477 | 0 | 0 | 61,5 | 56,9 | 0,45 | 0,4 | - |
| 21.03.2023 | 2,096 | 0 | 52,725 | 47,539 | 0 | 51,811 | 46,83 | 0 | 24 | 477 | 0 | 0 | 61,5 | 56,8 | 0,45 | 0,4 | - |
| 22.03.2023 | 1,72 | 0 | 51,911 | 48,394 | 0 | 51,011 | 47,67 | 0 | 24 | 477 | 0 | 0 | 61,5 | 56,8 | 0,45 | 0,41 | - |
| 23.03.2023 | 1,73 | 0 | 51,861 | 48,272 | 0 | 50,96 | 47,552 | 0 | 24 | 477 | 0 | 0 | 61,5 | 56,8 | 0,45 | 0,41 | - |
| Итого: | 49,988 | 0 | 1455,797 | 1350,634 | 0 | 1430,583 | 1330,523 | 0 | 662 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Гкал | 11,939 | | | | | | | | | | | | | | | | |

Общее время работы системы, ч 672

Период нормальной работы системы, ч 662

Показания интеграторов:

| Дата | Q, ГДж | V1, м3 | V2, м3 | V3, м3 | M1, т | M2, т | M3, т | TNar, ч | Ttn, ч |
|------------|----------|-----------|-----------|--------|-----------|-----------|-------|---------|--------|
| 23.02.2023 | 1402,177 | 42485,23 | 39290,87 | 0 | 41750,451 | 38695,873 | 0 | 20571 | 921 |
| 23.03.2023 | 1452,166 | 43941,028 | 40641,504 | 0 | 43181,032 | 40026,393 | 0 | 21233 | 931 |

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

 МП «Калининградтеплосеть»
 ОТЧЕТ ПРИНЯТ
 24.03.2023 12:51:28