

#90764#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.06.2024 по 23.07.2024

Потребитель ЖКМР, ООО, УК
Адрес потребителя Южный бульвар 45-47, Калининград
Номер абонента 4113
Порядковый номер 6869
Тип теплосчётчика ТВ7
Заводской номер 16027121
Номер системы 2

Ведомость регистрации параметров:

| Дата | dQ, ГДж | dQg, Гкал | dV1, м3 | dV2, м3 | dV3, м3 | dM1, т | dM2, т | dM3, т | dTNar, ч | Tmin | Tmax | dTtn, ч | t1, °C | t2, °C | p1, МПа | p2, МПа | TempNar, °C |
|------------|---------|-----------|---------|----------|---------|----------|---------|--------|----------|------|------|---------|--------|--------|---------|---------|-------------|
| 24.06.2024 | 1,463 | 0 | 48,67 | 46,083 | 0 | 47,825 | 45,392 | 0 | 24 | 477 | 0 | 0 | 61,5 | 56,8 | 0,43 | 0,39 | - |
| 25.06.2024 | 1,493 | 0 | 47,684 | 44,895 | 0 | 46,859 | 44,224 | 0 | 24 | 477 | 0 | 0 | 61,5 | 56,8 | 0,44 | 0,39 | - |
| 26.06.2024 | 1,589 | 0 | 55,226 | 52,026 | 0 | 54,266 | 51,23 | 0 | 24 | 477 | 0 | 0 | 61,6 | 57,5 | 0,44 | 0,38 | - |
| 27.06.2024 | 1,444 | 0 | 51,051 | 48,348 | 0 | 50,163 | 47,612 | 0 | 24 | 477 | 0 | 0 | 61,6 | 57,4 | 0,44 | 0,39 | - |
| 28.06.2024 | 1,385 | 0 | 50,286 | 47,77 | 0 | 49,411 | 47,042 | 0 | 24 | 477 | 0 | 0 | 61,5 | 57,4 | 0,44 | 0,39 | - |
| 29.06.2024 | 1,343 | 0 | 49,791 | 47,47 | 0 | 48,923 | 46,748 | 0 | 24 | 477 | 0 | 0 | 61,5 | 57,3 | 0,44 | 0,39 | - |
| 30.06.2024 | 1,355 | 0 | 48,002 | 45,602 | 0 | 47,171 | 44,912 | 0 | 24 | 477 | 0 | 0 | 61,5 | 57,2 | 0,44 | 0,39 | - |
| 01.07.2024 | 1,295 | 0 | 46,993 | 44,834 | 0 | 46,175 | 44,159 | 0 | 24 | 477 | 0 | 0 | 61,5 | 57,1 | 0,44 | 0,39 | - |
| 02.07.2024 | 1,392 | 0 | 47,438 | 44,939 | 0 | 46,616 | 44,262 | 0 | 24 | 477 | 0 | 0 | 61,5 | 57 | 0,44 | 0,39 | - |
| 03.07.2024 | 1,501 | 0 | 47,434 | 44,531 | 0 | 46,611 | 43,862 | 0 | 24 | 477 | 0 | 0 | 61,5 | 56,9 | 0,43 | 0,39 | - |
| 04.07.2024 | 1,419 | 0 | 46,518 | 43,995 | 0 | 45,71 | 43,34 | 0 | 24 | 477 | 0 | 0 | 61,5 | 56,8 | 0,43 | 0,39 | - |
| 05.07.2024 | 1,463 | 0 | 46,461 | 43,769 | 0 | 45,655 | 43,116 | 0 | 24 | 477 | 0 | 0 | 61,5 | 56,7 | 0,43 | 0,39 | - |
| 06.07.2024 | 1,609 | 0 | 50,357 | 47,056 | 0 | 49,486 | 46,347 | 0 | 24 | 477 | 0 | 0 | 61,5 | 57,1 | 0,43 | 0,39 | - |
| 07.07.2024 | 1,427 | 0 | 53,392 | 50,857 | 0 | 52,463 | 50,078 | 0 | 24 | 477 | 0 | 0 | 61,6 | 57,5 | 0,43 | 0,38 | - |
| 08.07.2024 | 1,457 | 0 | 48,994 | 46,268 | 0 | 48,141 | 45,57 | 0 | 24 | 477 | 0 | 0 | 61,5 | 57,1 | 0,43 | 0,39 | - |
| 09.07.2024 | 1,542 | 0 | 51,359 | 48,251 | 0 | 50,468 | 47,518 | 0 | 24 | 477 | 0 | 0 | 61,6 | 57,3 | 0,43 | 0,39 | - |
| 10.07.2024 | 1,39 | 0 | 54,528 | 52,061 | 0 | 53,58 | 51,258 | 0 | 24 | 477 | 0 | 0 | 61,6 | 57,7 | 0,43 | 0,38 | - |
| 11.07.2024 | 1,391 | 0 | 52,717 | 50,173 | 0 | 51,801 | 49,403 | 0 | 24 | 477 | 0 | 0 | 61,6 | 57,6 | 0,43 | 0,39 | - |
| 12.07.2024 | 1,447 | 0 | 49,75 | 46,923 | 0 | 48,883 | 46,209 | 0 | 24 | 477 | 0 | 0 | 61,5 | 57,3 | 0,44 | 0,39 | - |
| 13.07.2024 | 1,488 | 0 | 51,601 | 48,657 | 0 | 50,706 | 47,915 | 0 | 24 | 477 | 0 | 0 | 61,6 | 57,4 | 0,43 | 0,39 | - |
| 14.07.2024 | 1,534 | 0 | 50,865 | 47,731 | 0 | 49,98 | 47,005 | 0 | 24 | 477 | 0 | 0 | 61,6 | 57,4 | 0,43 | 0,39 | - |
| 15.07.2024 | 1,415 | 0 | 47,963 | 45,328 | 0 | 47,129 | 44,642 | 0 | 24 | 477 | 0 | 0 | 61,5 | 57,1 | 0,44 | 0,39 | - |
| 16.07.2024 | 1,467 | 0 | 51,408 | 48,515 | 0 | 50,513 | 47,772 | 0 | 24 | 477 | 0 | 0 | 61,6 | 57,5 | 0,44 | 0,39 | - |
| 17.07.2024 | 1,398 | 0 | 54,221 | 51,646 | 0 | 53,279 | 50,848 | 0 | 24 | 477 | 0 | 0 | 61,6 | 57,8 | 0,43 | 0,38 | - |
| 18.07.2024 | 1,373 | 0 | 50,274 | 47,792 | 0 | 49,401 | 47,062 | 0 | 24 | 477 | 0 | 0 | 61,6 | 57,4 | 0,44 | 0,39 | - |
| 19.07.2024 | 1,366 | 0 | 47,849 | 45,435 | 0 | 47,02 | 44,748 | 0 | 24 | 477 | 0 | 0 | 61,5 | 57,1 | 0,44 | 0,39 | - |
| 20.07.2024 | 1,357 | 0 | 48,02 | 45,646 | 0 | 47,187 | 44,955 | 0 | 24 | 477 | 0 | 0 | 61,5 | 57,1 | 0,44 | 0,39 | - |
| 21.07.2024 | 1,45 | 0 | 51,624 | 48,821 | 0 | 50,728 | 48,079 | 0 | 24 | 477 | 0 | 0 | 61,6 | 57,5 | 0,44 | 0,39 | - |
| 22.07.2024 | 1,418 | 0 | 49,109 | 46,379 | 0 | 48,256 | 45,675 | 0 | 24 | 477 | 0 | 0 | 61,6 | 57,3 | 0,44 | 0,39 | - |
| 23.07.2024 | 1,337 | 0 | 49,155 | 46,808 | 0 | 48,301 | 46,097 | 0 | 24 | 477 | 0 | 0 | 61,5 | 57,3 | 0,44 | 0,39 | - |
| Итого: | 43,008 | 0 | 1498,74 | 1418,609 | 0 | 1472,707 | 1397,08 | 0 | 720 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Гкал | 10,272 | | | | | | | | | | | | | | | | |

Общее время работы системы, ч 720
Период нормальной работы системы, ч 720

Показания интеграторов:

| Дата | Q, ГДж | V1, м3 | V2, м3 | V3, м3 | M1, т | M2, т | M3, т | TNar, ч | Ttn, ч |
|------------|----------|-----------|-----------|--------|-----------|-----------|-------|---------|--------|
| 23.06.2024 | 2154,313 | 65082,221 | 60318,984 | 0 | 63957,974 | 59411,318 | 0 | 32213 | 943 |
| 23.07.2024 | 2197,319 | 66580,96 | 61737,593 | 0 | 65430,68 | 60808,397 | 0 | 32933 | 943 |

Подпись абонента _____
Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
29.07.2024 10:34:05