

#93234#

Показания приборов  
учёта тепловой энергии  
за период с 23.08.2024 по 27.08.2024

Потребитель  
Адрес потребителя  
Абонентский номер


ЖКМР, ООО, УК  
Южный бульвар 45-47, Калининград  
4113

Заводской номер счётчика 16027121	Показания прибора, ГДж 27.08.2024	Предыдущие показания, ГДж 23.08.2024	Разность показаний, ГДж	Разность показаний, Гкал
Количество тепловой энергии, система 1	2460,698	2460,698	0	0
Количество тепловой энергии, система 2	2246,223	2240,532	5.691	1.359

Подпись исполнителя



*04.08.24 нов*



#93233#

Отчёт за период с 23.08.2024 по 27.08.2024.

Номер абонента 4113  
Порядковый номер 6869  
Тип теплосчётчика ТВ7  
Заводской номер 16027121  
Номер системы 2  
Отчёт сформирован 04.09.2024

Ведомость регистрации параметров:

Дата	tнар, °C	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	Tmin,	Tmax,	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа
24.08.2024	-	1,423	0	47,964	45,415	0	47,131	44,731	0	24	477	0	0	61,5	57	0,43	0,39
25.08.2024	-	1,441	0	54,108	51,491	0	53,165	50,702	0	24	477	0	0	61,6	57,6	0,43	0,38
26.08.2024	-	1,441	0	49,325	46,671	0	48,467	45,965	0	24	477	0	0	61,5	57,2	0,43	0,39
27.08.2024	-	1,387	0	49,271	46,897	0	48,417	46,188	0	24	477	0	0	61,5	57,1	0,43	0,39
Итого:	-	5,692	0	200,668	190,474	0	197,18	187,586	0	96	1908	0	0	61,52	57,22	0,43	0,39

Общее время работы системы 96 час.

Период нормальной работы системы 96 час.

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
23.08.2024	2240,532	68084,239	63164,069	0	66907,857	62213,347	0	33677	943
27.08.2024	2246,223	68284,906	63354,543	0	67105,036	62400,933	0	33773	943

Подпись абонента \_\_\_\_\_

Представитель теплоснабжения \_\_\_\_\_