

#70417#

ОТЧЕТ

о суточных параметрах теплоснабжения
за 22/01/24г.-25/01/24г.

Абонент:сибирякова 48

Адрес: ЖЭУ-23

Договор N:000000000

Тип расходомера: _____

Тепловычислитель ТВ7-04 сет.N 001

Пределы измерений:

Договорные расходы:

G1 max = 36.00 м3/ч G1 min = 0.10 м3/ч

М сет.воды=_____т.сут Мгвс=_____т.сут

G2 max = 15.00 м3/ч G2 min = 0.04 м3/ч

тхв: догов., тхд = 5.00°C

Серийный номер 15025864, ВД=1, ТВ2, СИ=2, КТ3=0, ФРТ=1 КСН=0хАЕ8F

Дата/время	t1 °C	t2 °C	dt °C	P1 кгс/см2	P2 кгс/см2	V1 м3	V2 м3	M1 т	M2 т	dM т	tx °C	Px кгс/см2	Qтв Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
22.01.24 23	58,76	51,26	7,5	4,61	0	37,546	29,962	36,947	29,589	7,358	5	1	0,621	24	0	
23.01.24 23	59,4	51,81	7,59	4,6	0	37,798	29,734	37,186	29,359	7,827	5	1	0,652	24	0	
24.01.24 23	59,71	52,09	7,62	4,63	0	37,484	29,702	36,867	29,321	7,546	5	1	0,64	24	0	
25.01.24 23	59,66	51,95	7,71	4,55	0	37,785	29,691	37,165	29,313	7,852	5	1	0,658	24	0	
Итого/Средн	59,38	51,78	7,61	4,6	0	150,612	119,089	148,166	117,583	30,583	5	1	2,57	96	0	

Итоговое потребление на начало и конец периода:

Дата/время	V1 м3	V2 м3	M1 т	M2 т	dM т	Qтв Гкал	ВНР ч	ВОС ч
21.01.24 23	89406,311	68944,767	87906,921	68078,179	19828,732	1711,788	63977	3622
25.01.24 23	89556,924	69063,856	88055,086	68195,762	19859,315	1714,358	64073	3622
Итого	150,612	119,089	148,166	117,583	30,583	2,57	96	0

Условные обозначения:

(<) параметр < min

(>) параметр > max

(!) отсут.питания

(#) дисбаланс масс

(R) реверс

(o) отсут.теплонос.

(X) аппар.неиспр.

Представитель абонента _____ Представитель снабжающей организации _____

ОТЧЕТ

о суточных параметрах теплоснабжения
за 26/01/24г.-23/02/24г.

Абонент:сибирякова 48

Адрес: _____

Договор N:000000000

Тип расходомера: _____

Тепловычислитель ТВ7-04 сет.N 001

Пределы измерений:

Договорные расходы:

G1 max = 36.00 м3/ч G1 min = 0.10 м3/ч

М сет.воды=_____т.сут Мгвс=_____т.сут

G2 max = 15.00 м3/ч G2 min = 0.04 м3/ч

тхв: догов., тхд = 5.00°C

Серийный номер 15025864, ВД=1, ТВ2, СИ=2, КТ3=0, ФРТ=1 КСН=0хАЕ8F

Дата/время	t1 °C	t2 °C	dt °C	P1 кгс/см2	P2 кгс/см2	V1 м3	V2 м3	M1 т	M2 т	dM т	tx °C	Px кгс/см2	Qтв Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
26.01.24 23	62,78	54,27	8,51	4,72	0	36,563	29,694	35,905	29,283	6,621	5	1	0,635	24	0	
27.01.24 23	62,72	54,48	8,24	4,66	0	36,989	29,843	36,322	29,424	6,897	5	1	0,644	24	0	
28.01.24 23	61,27	53,51	7,77	4,63	0	37,888	29,927	37,234	29,524	7,711	5	1	0,666	24	0	
29.01.24 23	62,36	54,14	8,21	4,62	0	37,219	29,957	36,556	29,544	7,012	5	1	0,648	24	0	
30.01.24 23	61,99	53,97	8,02	4,61	0	37,825	29,924	37,16	29,514	7,646	5	1	0,676	24	0	
31.01.24 23	60,07	52,42	7,66	4,5	0	37,803	29,749	37,175	29,364	7,811	5	1	0,658	24	0	
01.02.24 23	60,51	52,76	7,75	4,53	0	37,947	29,889	37,308	29,496	7,812	5	1	0,665	24	0	
02.02.24 23	61,14	53,16	7,99	4,6	0	36,919	29,822	36,286	29,424	6,861	5	1	0,623	24	0	
03.02.24 23	59,88	52,37	7,51	4,56	0	37,063	30,042	36,45	29,651	6,799	5	1	0,599	24	0	

04.02.24 23	57,78	50,83	6,96	4,49	0	37,518	30,383	36,939	30,011	6,927	5	1	0,578	24	0
05.02.24 23	59,78	52,26	7,53	4,57	0	38,495	30,193	37,861	29,804	8,057	5	1	0,669	24	0
06.02.24 23	61,94	53,92	8,02	4,68	0,01	37,388	30,017	36,73	29,606	7,124	5	1	0,646	24	0
07.02.24 23	61,87	53,77	8,1	4,64	0,01	37,057	30,181	36,408	29,771	6,637	5	1	0,622	24	0
08.02.24 23	64,9	56,21	8,69	4,74	0,01	37,001	30,103	36,292	29,657	6,636	5	1	0,658	24	0
09.02.24 23	65,52	56,65	8,87	4,74	0,01	37,056	30,068	36,334	29,615	6,718	5	1	0,673	24	0
10.02.24 23	65	56,28	8,72	4,71	0	37,91	30,149	37,181	29,702	7,479	5	1	0,711	24	0
11.02.24 23	62,52	54,68	7,84	4,61	0	38,563	30,417	37,872	29,986	7,886	5	1	0,692	24	0
12.02.24 23	60,23	52,68	7,55	4,54	0	37,651	30,292	37,023	29,895	7,128	5	1	0,623	24	0
13.02.24 23	59,68	52,21	7,47	4,52	1,11	38,179	30,151	37,554	29,765	7,789	5	1	0,651	24	0
14.02.24 23	61,52	53,59	7,93	4,6	3,89	38,146	30,271	37,482	29,866	7,616	5	1	0,668	24	0
15.02.24 23	63,09	54,83	8,25	4,61	3,73	37,05	30,206	36,377	29,786	6,591	5	1	0,63	24	0
16.02.24 23	63,26	55	8,27	4,62	3,52	37,005	30,158	36,327	29,735	6,592	5	1	0,631	24	0
17.02.24 23	62,81	54,62	8,18	4,54	3,36	36,635	30,13	35,972	29,711	6,261	5	1	0,606	24	0
18.02.24 23	63,24	55,14	8,09	4,59	3,32	38,33	30,305	37,63	29,877	7,754	5	1	0,695	24	0
19.02.24 23	61,76	54,02	7,75	4,51	3,14	38,17	30,355	37,501	29,941	7,56	5	1	0,662	24	0
20.02.24 23	58,49	51,47	7,02	4,5	2,9	38,319	30,049	37,715	29,677	8,038	5	1	0,64	24	0
21.02.24 23	57,53	50,58	6,95	4,53	2,72	37,831	30,201	37,252	29,841	7,411	5	1	0,598	24	0
22.02.24 23	61,21	53,49	7,71	4,61	2,65	37,575	30,284	36,927	29,879	7,048	5	1	0,628	24	0
23.02.24 23	61,09	53,45	7,65	4,58	2,52	37,565	30,408	36,923	30,002	6,921	5	1	0,619	24	0
Итого/Среди	61,57	53,68	7,89	4,6	1,13	1089,658	873,167	1070,697	861,352	209,345	5	1	18,715	696	0

Итоговое потребление на начало и конец периода:

Дата/время	V1	V2	M1	M2	dM	Qот	ВНР	ВОС
	м3	м3	т	т	т	Гкал	ч	ч
25.01.24 23	89556,924	69063,856	88055,086	68195,762	19859,315	1714,358	64073	3622
23.02.24 23	90646,581	69937,023	89125,783	69057,113	20068,66	1733,072	64769	3622
Итого	1089,658	873,167	1070,697	861,352	209,345	18,715	696	0

Условные обозначения:

- (<) параметр < min
- (>) параметр > max
- (!) отсут. питания
- (#) дисбаланс масс
- (R) реверс
- (o) отсут. теплонос.
- (X) аппар. неиспр.

Представитель абонента _____ Представитель снабжающей организации _____



проверено с сайта

#70418#

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
за 22/01/24г.-25/01/24г.

Абонент:сибирякова 48

Адрес: ЖЭУ-23

Договор N:0000000000

Тепловычислитель ТВ7-04 сет.N 001

Договорные расходы:

М сет.воды=_____т.сут Мгвс=_____ т.сут

тхв: не исп.

Тип расходомера:_____

Пределы измерений:

G1 max = 36.00 м3/ч G1 min = 0.10 м3/ч

Серийный номер 15025864, БД=1, ТВ1, СИ=7, КТ3=0, ФРТ=0 КСН=0хАЕ8F

Дата/время	t1 °C	t2 °C	dt °C	P1 кгс/см2	P2 кгс/см2	V1 м3	M1 т	Qтв Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
22.01.24 23	50,85	41,49	9,37	5,29	4,82	176,614	174,506	1,635	24	0	
23.01.24 23	48,95	40,29	8,66	5,29	4,82	176,609	174,656	1,513	24	0	
24.01.24 23	49,38	40,65	8,73	5,3	4,83	176,563	174,572	1,524	24	0	
25.01.24 23	51,5	41,9	9,6	5,32	4,83	176,62	174,458	1,676	24	0	
Итого/Среди	50,17	41,08	9,09	5,3	4,83	706,405	698,191	6,348	96	0	

Итоговое потребление на начало и конец периода:

Дата/время	V1 м3	M1 т	Qтв Гкал	ВНР ч	ВОС ч
21.01.24 23	306814,067	303082,126	2509,408	63977	3622
25.01.24 23	307520,472	303780,317	2515,756	64073	3622
Итого	706,405	698,191	6,348	96	0

Условные обозначения:

(<) параметр < min

(>) параметр > max

(!) отсут.питания

(#) дисбаланс масс

(R) реверс

(o) отсут.теплонос.

(X) аппар.неиспр.

Представитель абонента _____ Представитель снабжающей организации _____

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
за 26/01/24г.-23/02/24г.

Абонент:сибирякова 48

Адрес: _____

Договор N:0000000000

Тепловычислитель ТВ7-04 сет.N 001

Договорные расходы:

М сет.воды=_____т.сут Мгвс=_____ т.сут

тхв: не исп.

Тип расходомера:_____

Пределы измерений:

G1 max = 36.00 м3/ч G1 min = 0.10 м3/ч

Серийный номер 15025864, БД=1, ТВ1, СИ=7, КТ3=0, ФРТ=0 КСН=0хАЕ8F

Дата/время	t1 °C	t2 °C	dt °C	P1 кгс/см2	P2 кгс/см2	V1 м3	M1 т	Qтв Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
26.01.24 23	55,27	44,41	10,85	5,33	4,84	176,734	174,239	1,892	24	0	
27.01.24 23	51,81	42,24	9,57	5,3	4,83	176,631	174,431	1,67	24	0	

28.01.24 23	49,37	40,59	8,79	5,3	4,82	176,596	174,604	1,535	24	0
29.01.24 23	53,03	42,95	10,08	5,32	4,83	176,686	174,379	1,759	24	0
30.01.24 23	51,45	42,01	9,45	5,3	4,83	176,656	174,492	1,649	24	0
31.01.24 23	49,36	40,66	8,7	5,29	4,82	176,606	174,615	1,52	24	0
01.02.24 23	51,58	42,08	9,5	5,32	4,83	176,655	174,481	1,659	24	0
02.02.24 23	51,83	42,28	9,56	5,31	4,83	176,885	174,689	1,67	24	0
03.02.24 23	46,42	38,81	7,61	5,28	4,82	176,379	174,617	1,329	24	0
04.02.24 23	49,4	40,71	8,69	5,31	4,83	176,526	174,536	1,517	24	0
05.02.24 23	49,3	40,66	8,65	5,31	4,83	176,561	174,582	1,51	24	0
06.02.24 23	51,69	42,24	9,45	5,32	4,83	176,655	174,468	1,649	24	0
07.02.24 23	51,75	42,09	9,66	5,32	4,83	176,62	174,432	1,686	24	0
08.02.24 23	55,27	44,46	10,81	5,32	4,83	176,725	174,23	1,884	24	0
09.02.24 23	56,37	45,11	11,25	5,35	4,84	176,9	174,307	1,963	24	0
10.02.24 23	55,65	44,64	11,01	5,34	4,84	176,981	174,453	1,921	24	0
11.02.24 23	52,27	42,49	9,78	5,3	4,82	176,886	174,643	1,709	24	0
12.02.24 23	48,02	39,85	8,17	5,28	4,82	176,57	174,689	1,428	24	0
13.02.24 23	49,71	40,76	8,94	5,31	4,83	176,681	174,656	1,563	24	0
14.02.24 23	47,41	39,49	7,92	5,23	4,74	178,651	176,789	1,4	24	0
15.02.24 23	44,9	37,77	7,13	5,22	4,75	176,307	174,673	1,246	24	0
16.02.24 23	40,13	34,64	5,49	5,23	4,77	175,706	174,445	0,958	24	0
17.02.24 23	45,21	37,79	7,42	5,29	4,8	176,1	174,438	1,294	24	0
18.02.24 23	52,72	42,85	9,87	5,31	4,82	176,345	174,082	1,718	24	0
19.02.24 23	53,54	43,34	10,2	5,31	4,81	176,344	174,006	1,775	24	0
20.02.24 23	51,76	42,32	9,44	5,3	4,81	176,322	174,136	1,644	24	0
21.02.24 23	47,22	39,34	7,88	5,28	4,81	176,102	174,284	1,374	24	0
22.02.24 23	45,98	38,58	7,4	5,29	4,81	176,009	174,286	1,29	24	0
23.02.24 23	42,25	36,03	6,22	5,27	4,8	175,917	174,486	1,085	24	0
Итого/Средн	50,02	41,07	8,95	5,3	4,82	5120,74	5061,167	45,298	696	0

Итоговое потребление на начало и конец периода:

Дата/время	V1	M1	Qтв	ВНР	ВОС
м3	г/мин	Гкал	ч	ч	ч
25.01.24 23	307520,472	303780,317	2515,756	64073	3622
23.02.24 23	312641,212	308841,484	2561,054	64769	3622
Итого	5120,74	5061,167	45,298	696	0

Условные обозначения:

(<) параметр < min
(>) параметр > max
(!) отсут.питания
(#) дисбаланс масс
(R) реверс
(o) отсут.теплонос.
(X) аппар.неиспр.

Представитель абонента _____ Представитель снабжающей организации _____



48.49872