

#19682#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.01.2022 по 23.02.2022

Потребитель ЖЭУ-23, ООО, УК
 Адрес потребителя Сибирякова 48, Калининград
 Номер абонента 4395
 Порядковый номер 6750
 Тип теплосчётчика ТВ7
 Заводской номер 15025864
 Номер системы 2

Ведомость регистрации параметров:

| Дата | dQ, ГДж | dQg, Гкал | dV1, м3 | dV2, м3 | dV3, м3 | dM1, т | dM2, т | dM3, т | dTNar, ч | Tmin | Tmax | dTtn, ч | t1, °C | t2, °C | p1, МПа | p2, МПа | TempNar, °C |
|------------|------------|--------------|------------|------------|------------|-----------|---------|-----------|-------------|------|------|------------|-----------|-----------|------------|------------|----------------|
| 24.01.2022 | 3,032 | 0 | 30,911 | 21,788 | 0 | 30,372 | 21,52 | 0 | 24 | 346 | 0 | 0 | 61,6 | 51,4 | 0,47 | 0,17 | -1,2 |
| 25.01.2022 | 2,735 | 0 | 30,07 | 21,864 | 0 | 29,568 | 21,603 | 0 | 24 | 346 | 0 | 0 | 60,2 | 50,4 | 0,46 | 0,17 | 0,2 |
| 26.01.2022 | 2,78 | 0 | 30,434 | 21,852 | 0 | 29,937 | 21,597 | 0 | 24 | 346 | 0 | 0 | 59,5 | 49,9 | 0,46 | 0,17 | 3,1 |
| 27.01.2022 | 2,806 | 0 | 30,497 | 21,854 | 0 | 29,997 | 21,597 | 0 | 24 | 346 | 0 | 0 | 59,7 | 50 | 0,46 | 0,17 | 1,6 |
| 28.01.2022 | 2,818 | 0 | 30,421 | 21,802 | 0 | 29,921 | 21,547 | 0 | 24 | 346 | 0 | 0 | 59,8 | 49,9 | 0,46 | 0,17 | 3,8 |
| 29.01.2022 | 3,038 | 0 | 29,696 | 22,003 | 0 | 29,096 | 21,697 | 0 | 24 | 346 | 0 | 0 | 66,7 | 54,4 | 0,52 | 0,18 | 3 |
| 30.01.2022 | 3,552 | 0 | 31,506 | 22,226 | 0 | 30,824 | 21,889 | 0 | 24 | 346 | 0 | 0 | 69,4 | 57 | 0,49 | 0,18 | 0,7 |
| 31.01.2022 | 3,307 | 0 | 30,45 | 22,221 | 0 | 29,791 | 21,889 | 0 | 24 | 346 | 0 | 0 | 69,4 | 56,6 | 0,49 | 0,18 | 3,4 |
| 01.02.2022 | 2,765 | 0 | 29,708 | 22,437 | 0 | 29,139 | 22,131 | 0 | 24 | 346 | 0 | 0 | 64,8 | 53,9 | 0,47 | 0,18 | 0,9 |
| 02.02.2022 | 2,937 | 0 | 30,726 | 22,056 | 0 | 30,189 | 21,782 | 0 | 24 | 346 | 0 | 0 | 61,7 | 51,5 | 0,47 | 0,18 | - |
| 03.02.2022 | 2,824 | 0 | 29,87 | 21,993 | 0 | 29,333 | 21,713 | 0 | 24 | 346 | 0 | 0 | 62,8 | 52,1 | 0,47 | 0,17 | - |
| 04.02.2022 | 2,877 | 0 | 30,179 | 21,869 | 0 | 29,647 | 21,598 | 0 | 24 | 346 | 0 | 0 | 62 | 51,6 | 0,47 | 0,17 | - |
| 05.02.2022 | 2,688 | 0 | 29,92 | 21,965 | 0 | 29,419 | 21,703 | 0 | 24 | 346 | 0 | 0 | 60,4 | 50,5 | 0,46 | 0,17 | - |
| 06.02.2022 | 3,044 | 0 | 32,011 | 22,055 | 0 | 31,501 | 21,803 | 0 | 24 | 346 | 0 | 0 | 58,8 | 49,5 | 0,46 | 0,17 | - |
| 07.02.2022 | 2,657 | 0 | 30,135 | 21,984 | 0 | 29,655 | 21,733 | 0 | 24 | 346 | 0 | 0 | 58,8 | 49,3 | 0,46 | 0,17 | - |
| 08.02.2022 | 2,647 | 0 | 29,868 | 21,823 | 0 | 29,39 | 21,575 | 0 | 24 | 346 | 0 | 0 | 58,9 | 49,3 | 0,46 | 0,17 | - |
| 09.02.2022 | 2,66 | 0 | 29,961 | 21,804 | 0 | 29,484 | 21,556 | 0 | 24 | 346 | 0 | 0 | 58,8 | 49,2 | 0,47 | 0,17 | - |
| 10.02.2022 | 2,851 | 0 | 31,024 | 21,926 | 0 | 30,531 | 21,676 | 0 | 24 | 346 | 0 | 0 | 58,7 | 49,3 | 0,47 | 0,17 | - |
| 11.02.2022 | 2,675 | 0 | 30,125 | 21,893 | 0 | 29,646 | 21,644 | 0 | 24 | 346 | 0 | 0 | 58,8 | 49,2 | 0,46 | 0,17 | - |
| 12.02.2022 | 2,945 | 0 | 31,221 | 21,817 | 0 | 30,722 | 21,568 | 0 | 24 | 346 | 0 | 0 | 58,9 | 49,3 | 0,46 | 0,17 | - |
| 13.02.2022 | 2,767 | 0 | 30,558 | 21,961 | 0 | 30,07 | 21,71 | 0 | 24 | 346 | 0 | 0 | 58,9 | 49,3 | 0,47 | 0,17 | - |
| 14.02.2022 | 2,628 | 0 | 30,038 | 22,001 | 0 | 29,559 | 21,751 | 0 | 24 | 346 | 0 | 0 | 58,8 | 49,3 | 0,46 | 0,17 | 3,3 |
| 15.02.2022 | 2,533 | 0 | 28,825 | 21,22 | 0 | 28,367 | 20,982 | 0 | 24 | 346 | 0 | 0 | 58,8 | 49 | 0,46 | 0,17 | 4 |
| 16.02.2022 | 2,559 | 0 | 28,997 | 21,308 | 0 | 28,534 | 21,068 | 0 | 24 | 346 | 0 | 0 | 58,9 | 49,1 | 0,46 | 0,17 | 3,4 |
| 17.02.2022 | 2,504 | 0 | 28,791 | 21,285 | 0 | 28,334 | 21,045 | 0 | 24 | 346 | 0 | 0 | 58,8 | 49,1 | 0,46 | 0,17 | 5,5 |
| 18.02.2022 | 2,496 | 0 | 28,78 | 21,379 | 0 | 28,319 | 21,137 | 0 | 24 | 346 | 0 | 0 | 58,9 | 49,2 | 0,47 | 0,17 | 5,8 |
| 19.02.2022 | 2,807 | 0 | 29,629 | 20,709 | 0 | 29,158 | 20,478 | 0 | 24 | 346 | 0 | 0 | 58,7 | 48,8 | 0,46 | 0,17 | 4,6 |
| 20.02.2022 | 2,703 | 0 | 29,166 | 20,709 | 0 | 28,704 | 20,479 | 0 | 24 | 346 | 0 | 0 | 58,6 | 48,7 | 0,46 | 0,17 | 4,5 |
| 21.02.2022 | 2,702 | 0 | 28,984 | 20,568 | 0 | 28,521 | 20,336 | 0 | 24 | 346 | 0 | 0 | 58,9 | 49 | 0,46 | 0,17 | 2,8 |
| 22.02.2022 | 2,668 | 0 | 28,79 | 20,549 | 0 | 28,33 | 20,32 | 0 | 24 | 346 | 0 | 0 | 58,9 | 48,9 | 0,46 | 0,17 | 5,8 |
| 23.02.2022 | 2,604 | 0 | 28,557 | 20,642 | 0 | 28,102 | 20,41 | 0 | 24 | 346 | 0 | 0 | 58,9 | 48,8 | 0,46 | 0,17 | 1,2 |
| Итого: | 86,609 | 0 | 929,848 | 671,563 | 0 | 914,16 | 663,537 | 0 | 744 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Гкал | 20,686 | | | | | | | | | | | | | | | | |

Общее время работы системы, ч 744

Период нормальной работы системы, ч 744

Показания интеграторов:

| Дата | Q, ГДж | V1, м3 | V2, м3 | V3, м3 | M1, т | M2, т | M3, т | TNar, ч | Ttn, ч |
|------------|----------|-----------|-----------|--------|-----------|-----------|-------|---------|--------|
| 23.01.2022 | 5351,348 | 65264,849 | 50151,15 | 0 | 64161,475 | 49520,601 | 0 | 46514 | 3613 |
| 23.02.2022 | 5437,956 | 66194,697 | 50822,714 | 0 | 65075,634 | 50184,135 | 0 | 47258 | 3613 |

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
 МП «Калининградтеплосеть»
 ОТЧЕТ ПРИНЯТ
 24.02.2022 16:03:17