

#80343#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.03.2024 по 22.04.2024

Потребитель ЖКМР, ООО, УК
Адрес потребителя Ульяны Громовой, 27-37, г. Калининград
Номер абонента 4113
Порядковый номер 4941
Тип теплосчётчика ВКТ-7
Заводской номер 00170021
Номер системы 2

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.03.2024	1,1	0,666	40,91	29,94	0	40,19	29,63	10,56	24	0	0	63	48,3	14,68	0,7	0,7	3,6
25.03.2024	0,956	0,518	39,97	31,43	0	39,25	31,1	8,15	24	0	0	63	48,7	14,31	0,7	0,7	3,9
26.03.2024	0,995	0,557	40,13	30,91	0	39,41	30,56	8,85	24	0	0	63	48,7	14,29	0,7	0,7	5,5
27.03.2024	1,017	0,598	40,18	30,33	0	39,46	30	9,46	24	0	0	63	49	14,04	0,7	0,7	9,1
28.03.2024	1,009	0,58	40,2	30,62	0	39,48	30,3	9,18	24	0	0	63	48,8	14,25	0,7	0,7	11,8
29.03.2024	1,003	0,573	40	30,54	0	39,28	30,21	9,07	24	0	0	63	48,7	14,27	0,7	0,7	10,7
30.03.2024	0,958	0,533	39,54	30,73	0	38,82	30,41	8,41	24	0	0	63	48,9	14,08	0,7	0,7	13,4
31.03.2024	1,014	0,601	39,75	29,84	0	39,03	29,5	9,53	24	0	0	63	49	14,01	0,7	0,7	16,7
01.04.2024	0,952	0,54	39,47	30,52	0	38,75	30,19	8,56	24	0	0	63	49,3	13,7	0,7	0,7	-
02.04.2024	0,932	0,515	39,39	30,88	0	38,67	30,56	8,11	24	0	0	63	49,3	13,77	0,7	0,7	-
03.04.2024	0,983	0,552	39,71	30,57	0	38,99	30,24	8,75	24	0	0	63	48,8	14,24	0,7	0,7	-
04.04.2024	1,023	0,594	39,73	29,84	0	39,01	29,53	9,48	24	0	0	63	48,6	14,41	0,7	0,7	-
05.04.2024	0,91	0,478	38,74	30,8	0	38,02	30,47	7,55	24	0	0	63	48,8	14,21	0,7	0,7	-
06.04.2024	1,038	0,615	39,54	29,38	0	38,82	29,08	9,74	24	0	0	63	48,4	14,55	0,7	0,7	-
07.04.2024	0,983	0,557	39,06	29,87	0	38,34	29,54	8,8	24	0	0	63	48,5	14,53	0,7	0,7	-
08.04.2024	0,961	0,533	39,32	30,49	0	38,6	30,15	8,45	24	0	0	63	48,8	14,26	0,7	0,7	-
09.04.2024	0,914	0,495	38,99	30,82	0	38,27	30,5	7,77	24	0	0	63	49,2	13,83	0,7	0,7	-
10.04.2024	0,882	0,498	34,55	26,25	0	33,92	25,95	7,97	24	0	0	62,4	47,6	14,82	0,7	0,7	-
11.04.2024	0,918	0,588	26,62	17,01	0	26,14	16,82	9,32	24	0	0	62,6	42,7	19,92	0,7	0,7	-
12.04.2024	0,937	0,567	29,05	19,74	0	28,53	19,52	9,01	24	0	0	62,7	43,8	18,92	0,7	0,7	-
13.04.2024	0,952	0,558	31,35	22,19	0	30,82	21,95	8,87	24	0	0	62,8	44,7	18,05	0,7	0,7	-
14.04.2024	1,026	0,636	31,98	21,54	0	31,41	21,32	10,09	24	0	0	62,8	44,4	18,35	0,7	0,7	-
15.04.2024	0,995	0,584	32,35	22,73	0	31,78	22,49	9,29	24	0	0	62,8	44,6	18,21	0,7	0,7	-
16.04.2024	1,026	0,611	32,77	22,68	0	32,18	22,44	9,74	24	0	0	62,7	44,2	18,48	0,7	0,7	-
17.04.2024	0,998	0,575	32,68	23,18	0	32,09	22,94	9,15	24	0	0	62,8	44,3	18,46	0,7	0,7	-
18.04.2024	1,032	0,619	32,21	21,97	0	31,63	21,74	9,89	24	0	0	62,7	43,9	18,86	0,7	0,7	-
19.04.2024	0,954	0,539	31,65	22,76	0	31,1	22,52	8,58	24	0	0	62,8	44,4	18,4	0,7	0,7	-
20.04.2024	0,965	0,556	32,08	22,92	0	31,49	22,68	8,81	24	0	0	62,8	44,6	18,13	0,7	0,7	-
21.04.2024	1,067	0,671	33,05	22,01	0	32,44	21,77	10,67	24	0	0	62,8	44,5	18,23	0,7	0,7	-
22.04.2024	0,958	0,549	32,46	23,4	0	31,88	23,16	8,72	24	0	0	62,8	45,1	17,7	0,7	0,7	-
Итого:	29,458	0	1087,43	805,89	0	1067,8	797,27	0	720	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	29,458																

Общее время работы системы, ч 720

Период нормальной работы системы, ч 720

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т
23.03.2024	1206,694	55619,98	44435,52	0	54629,31	43906,49
22.04.2024	1236,152	56707,41	45241,41	0	55697,11	44703,76

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
26.04.2024 13:43:45