

#24152#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.04.2021 по 22.05.2021

Потребитель ЖКМР, ООО, УК
Адрес потребителя Ульяны Громовой, 27-37, г. Калининград
Номер абонента 4113
Порядковый номер 4941
Тип теплосчётчика ВКТ-7
Заводской номер 00170021
Номер системы 2

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.04.2021	1,265	0,833	52,3	38,47	0	51,39	37,99	13,4	24	0	0	62,2	50,8	11,39	0,7	0,7	4
25.04.2021	1,307	0,873	52,81	38,34	0	51,89	37,86	14,03	24	0	0	62,2	50,8	11,4	0,7	0,7	3,7
26.04.2021	1,188	0,746	51,63	39,19	0	50,71	38,71	12	24	0	0	62,2	50,8	11,38	0,7	0,7	2,9
27.04.2021	1,152	0,71	51,27	39,45	0	50,35	38,97	11,38	24	0	0	62,2	50,8	11,38	0,7	0,7	4,1
28.04.2021	1,182	0,742	51,48	39,16	0	50,58	38,68	11,9	24	0	0	62,2	50,8	11,38	0,7	0,7	6,7
29.04.2021	1,2	0,756	51,45	38,88	0	50,54	38,4	12,14	24	0	0	62,2	50,6	11,54	0,7	0,7	9,3
30.04.2021	1,119	0,694	50,75	38,94	0	49,88	38,47	11,41	24	0	0	60,8	49,8	11,04	0,7	0,7	7
01.05.2021	1,262	0,814	51,94	38,45	0	51,03	37,97	13,06	24	0	0	62,2	50,3	11,83	0,7	0,7	7,3
02.05.2021	1,245	0,783	51,91	38,86	0	51	38,38	12,62	24	0	0	62,1	50,1	12,04	0,7	0,7	6,2
03.05.2021	1,133	0,679	50,36	39,04	0	49,47	38,56	10,91	24	0	0	62,1	50,3	11,81	0,7	0,7	5,8
04.05.2021	1,169	0,716	51,32	39,4	0	50,43	38,93	11,5	24	0	0	62,1	50,4	11,69	0,7	0,7	9,6
05.05.2021	1,185	0,715	52,45	40,52	0	51,52	40,04	11,48	24	0	0	62,1	50,4	11,77	0,7	0,7	10,4
06.05.2021	1,201	0,722	52,55	40,45	0	51,62	39,97	11,65	24	0	0	62,1	50,2	11,95	0,7	0,7	6,9
07.05.2021	1,28	0,807	53,56	40,14	0	52,61	39,66	12,95	24	0	0	62,2	50,2	11,99	0,7	0,7	6,9
08.05.2021	1,265	0,789	53,21	40,06	0	52,27	39,58	12,69	24	0	0	62,2	50,1	12,05	0,7	0,7	6,3
09.05.2021	1,081	0,603	50,94	40,83	0	50,04	40,35	9,69	24	0	0	62,1	50,3	11,88	0,7	0,7	11,1
10.05.2021	1,221	0,761	52,49	39,83	0	51,58	39,35	12,23	24	0	0	62,2	50,4	11,73	0,7	0,7	17,8
11.05.2021	1,122	0,67	51,37	40,17	0	50,48	39,69	10,79	24	0	0	62,2	50,7	11,41	0,7	0,7	19,7
12.05.2021	1,074	0,629	50,62	40,1	0	49,72	39,62	10,1	24	0	0	62,2	50,9	11,21	0,7	0,7	19,2
13.05.2021	1,056	0,617	50,51	40,18	0	49,6	39,7	9,9	24	0	0	62,2	51,1	11,09	0,7	0,7	9,9
14.05.2021	1,079	0,632	50,82	40,22	0	49,91	39,74	10,17	24	0	0	62,2	51	11,21	0,7	0,7	10,6
15.05.2021	1,038	0,589	50,18	40,35	0	49,29	39,87	9,42	24	0	0	62,2	50,8	11,31	0,7	0,7	10
16.05.2021	1,132	0,685	51,21	39,79	0	50,31	39,31	11	24	0	0	62,2	50,8	11,36	0,7	0,7	12,5
17.05.2021	1,07	0,623	50,14	39,71	0	49,24	39,23	10,01	24	0	0	62,2	50,8	11,36	0,7	0,7	14,5
18.05.2021	1,051	0,614	49,91	39,62	0	49	39,14	9,86	24	0	0	62,2	50,9	11,24	0,7	0,7	11,4
19.05.2021	1,092	0,645	50,75	39,97	0	49,83	39,49	10,34	24	0	0	62,2	50,8	11,39	0,7	0,7	10,4
20.05.2021	1,07	0,622	49,94	39,57	0	49,05	39,09	9,96	24	0	0	62,2	50,6	11,56	0,7	0,7	-
21.05.2021	1,059	0,606	50,21	40,01	0	49,29	39,53	9,76	24	0	0	62,2	50,7	11,43	0,7	0,7	14
22.05.2021	1,072	0,62	50,31	39,89	0	49,4	39,41	9,99	24	0	0	62,2	50,7	11,42	0,7	0,7	-
Итого:	33,37	0	1488,39	1149,59	0	1462,03	1135,69	0	696	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	33,37																

Общее время работы системы, ч 696

Период нормальной работы системы, ч 696

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т
23.04.2021	185,003	7822,42	5873,17	0	7685,95	5805,22
22.05.2021	218,373	9310,81	7022,76	0	9147,98	6940,91

Подпись абонента _____
Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
24.05.2021 15:21:00