

#24127#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.04.2022 по 23.05.2022

Потребитель ЖКМР, ООО, УК
Адрес потребителя Ульяны Громовой, 27-37, г. Калининград
Номер абонента 4113
Порядковый номер 4941
Тип теплосчётчика ВКТ-7
Заводской номер 00170021
Номер системы 2

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.04.2022	0,935	0,543	32,33	23,47	0	31,71	23,23	8,48	24	0	0	63,9	47	16,94	0,7	0,7	-
25.04.2022	0,889	0,496	31,47	23,39	0	30,88	23,15	7,73	24	0	0	63,9	46,8	17,1	0,7	0,7	-
26.04.2022	1,004	0,606	32,89	23,05	0	32,26	22,81	9,45	24	0	0	63,9	46,4	17,46	0,7	0,7	-
27.04.2022	0,992	0,586	32,64	23,07	0	32,01	22,83	9,18	24	0	0	63,9	46,1	17,76	0,7	0,7	-
28.04.2022	0,956	0,547	32,05	23,16	0	31,46	22,92	8,54	24	0	0	63,8	45,9	17,96	0,7	0,7	-
29.04.2022	0,913	0,495	31,51	23,42	0	30,91	23,18	7,73	24	0	0	63,8	45,8	18,02	0,7	0,7	-
30.04.2022	0,994	0,579	32,51	23,04	0	31,89	22,8	9,09	24	0	0	63,9	45,7	18,15	0,7	0,7	-
01.05.2022	0,901	0,486	31,21	23,24	0	30,62	23	7,62	24	0	0	63,8	45,7	18,12	0,7	0,7	-
02.05.2022	1,067	0,656	33,47	22,84	0	32,85	22,6	10,25	24	0	0	63,8	45,6	18,21	0,7	0,7	-
03.05.2022	0,988	0,571	32,84	23,56	0	32,21	23,32	8,89	24	0	0	63,8	45,8	18,06	0,7	0,7	-
04.05.2022	0,995	0,572	33,4	24,06	0	32,77	23,82	8,95	24	0	0	63,8	46	17,89	0,7	0,7	-
05.05.2022	0,987	0,562	33,17	24,03	0	32,55	23,79	8,76	24	0	0	63,9	46	17,89	0,7	0,7	-
06.05.2022	0,992	0,572	33,28	23,97	0	32,65	23,73	8,92	24	0	0	63,9	46,1	17,77	0,7	0,7	-
07.05.2022	0,963	0,541	32,96	24,11	0	32,33	23,87	8,46	24	0	0	63,8	46,1	17,76	0,7	0,7	-
08.05.2022	0,986	0,569	33,27	24,02	0	32,63	23,78	8,85	24	0	0	63,9	46,2	17,69	0,7	0,7	-
09.05.2022	0,961	0,539	32,74	23,98	0	32,14	23,74	8,4	24	0	0	63,8	46	17,86	0,7	0,7	-
10.05.2022	1,019	0,601	33,59	23,82	0	32,96	23,58	9,38	24	0	0	63,9	46,1	17,73	0,7	0,7	-
11.05.2022	0,925	0,517	32,27	23,86	0	31,65	23,62	8,03	24	0	0	63,9	46,3	17,53	0,7	0,7	-
12.05.2022	0,971	0,564	32,74	23,57	0	32,11	23,33	8,78	24	0	0	63,9	46,3	17,61	0,7	0,7	-
13.05.2022	0,915	0,499	31,82	23,62	0	31,2	23,38	7,82	24	0	0	63,9	46,1	17,74	0,7	0,7	-
14.05.2022	0,976	0,564	32,61	23,41	0	31,99	23,17	8,82	24	0	0	63,9	46	17,88	0,7	0,7	-
15.05.2022	1,003	0,592	33	23,38	0	32,38	23,14	9,24	24	0	0	63,9	46	17,84	0,7	0,7	-
16.05.2022	0,957	0,548	32,2	23,26	0	31,59	23,02	8,57	24	0	0	63,8	46	17,87	0,7	0,7	-
17.05.2022	1,019	0,61	32,84	22,93	0	32,25	22,69	9,56	24	0	0	63,9	45,9	17,97	0,7	0,7	-
18.05.2022	0,974	0,562	32,23	23,08	0	31,62	22,84	8,78	24	0	0	63,9	45,8	18,07	0,7	0,7	-
19.05.2022	0,931	0,53	31,73	23,11	0	31,14	22,87	8,27	24	0	0	63,8	46,1	17,73	0,7	0,7	-
20.05.2022	0,872	0,469	30,84	23,17	0	30,25	22,93	7,32	24	0	0	63,9	46,2	17,65	0,7	0,7	-
21.05.2022	0,987	0,583	32,43	22,93	0	31,81	22,69	9,12	24	0	0	63,9	46,2	17,73	0,7	0,7	-
22.05.2022	1,055	0,648	33,35	22,84	0	32,72	22,6	10,12	24	0	0	63,9	45,9	18,01	0,7	0,7	-
23.05.2022	0,961	0,55	31,96	22,96	0	31,35	22,72	8,63	24	0	0	63,9	45,8	18,04	0,7	0,7	-
Итого:	29,088	0	975,35	702,35	0	956,89	695,15	0	720	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	29,088																

Общее время работы системы, ч 720

Период нормальной работы системы, ч 720

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т
23.04.2022	532,99	24931,49	19736,12	0	24494,37	19505,3
23.05.2022	562,078	25906,84	20438,47	0	25451,26	20200,45

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
26.05.2022 17:38:27