

# #24150#

## Отчёт по теплопотреблению за период с 22.05.2021 по 22.06.2021

Потребитель ЖКМР, ООО, УК  
Адрес потребителя Ульяны Громовой, 27-37, г. Калининград  
Номер абонента 4113  
Порядковый номер 4941  
Тип теплосчётчика ВКТ-7  
Заводской номер 00170021  
Номер системы 2

### Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
23.05.2021	1,202	0,756	51,84	39,27	0	50,93	38,79	12,14	24	0	0	62,2	50,6	11,59	0,7	0,7	-
24.05.2021	1,116	0,664	50,54	39,4	0	49,62	38,92	10,7	24	0	0	62,2	50,6	11,56	0,7	0,7	16
25.05.2021	1,064	0,616	49,78	39,47	0	48,88	38,99	9,89	24	0	0	62,2	50,6	11,52	0,7	0,7	-
26.05.2021	1,091	0,642	50,06	39,29	0	49,15	38,81	10,34	24	0	0	62,2	50,5	11,62	0,7	0,7	-
27.05.2021	1,076	0,632	49,74	39,2	0	48,84	38,72	10,12	24	0	0	62,2	50,6	11,58	0,7	0,7	-
28.05.2021	1,062	0,619	49,69	39,36	0	48,79	38,88	9,91	24	0	0	62,2	50,6	11,57	0,7	0,7	11
29.05.2021	1,11	0,663	49,71	38,67	0	48,83	38,19	10,64	24	0	0	62,2	50,4	11,75	0,7	0,7	12,3
30.05.2021	1,134	0,691	50,02	38,49	0	49,14	38,01	11,13	24	0	0	62,2	50,5	11,63	0,7	0,7	-
31.05.2021	1,128	0,688	49,99	38,52	0	49,09	38,04	11,05	24	0	0	62,2	50,6	11,6	0,7	0,7	16
01.06.2021	1,028	0,585	48,65	38,88	0	47,78	38,4	9,38	24	0	0	62,2	50,6	11,58	0,7	0,7	-
02.06.2021	1,06	0,618	49,16	38,82	0	48,28	38,34	9,94	24	0	0	62,2	50,6	11,52	0,7	0,7	-
03.06.2021	1,058	0,621	49,02	38,62	0	48,14	38,14	10	24	0	0	62,2	50,8	11,37	0,7	0,7	15
04.06.2021	1,041	0,611	49,04	38,81	0	48,16	38,33	9,83	24	0	0	62,2	51	11,17	0,7	0,7	-
05.06.2021	1,011	0,588	48,64	38,8	0	47,78	38,32	9,46	24	0	0	62,2	51,1	11,03	0,7	0,7	13,4
06.06.2021	1,042	0,624	48,95	38,54	0	48,08	38,06	10,02	24	0	0	62,2	51,2	11,01	0,7	0,7	22
07.06.2021	1	0,585	48,47	38,72	0	47,62	38,24	9,38	24	0	0	62,2	51,3	10,88	0,7	0,7	-
08.06.2021	0,928	0,516	47,57	38,93	0	46,73	38,45	8,28	24	0	0	62,2	51,4	10,76	0,7	0,7	18,8
09.06.2021	0,957	0,547	47,86	38,7	0	47	38,22	8,78	24	0	0	62,2	51,4	10,76	0,7	0,7	21
10.06.2021	0,975	0,57	47,98	38,51	0	47,15	38,03	9,12	24	0	0	62,2	51,4	10,73	0,7	0,7	-
11.06.2021	0,952	0,54	47,81	38,76	0	46,97	38,28	8,69	24	0	0	62,2	51,4	10,73	0,7	0,7	-
12.06.2021	1,011	0,598	48,67	38,71	0	47,81	38,23	9,58	24	0	0	62,2	51,4	10,84	0,7	0,7	-
13.06.2021	0,929	0,508	47,66	39,13	0	46,82	38,65	8,17	24	0	0	62,2	51,2	10,95	0,7	0,7	-
14.06.2021	0,98	0,565	48,2	38,78	0	47,33	38,3	9,03	24	0	0	62,2	51,2	10,97	0,7	0,7	-
15.06.2021	0,965	0,545	47,88	38,72	0	47	38,24	8,76	24	0	0	62,2	51,2	10,99	0,7	0,7	-
16.06.2021	1,01	0,593	48,32	38,45	0	47,44	37,97	9,47	24	0	0	62,2	51,1	11,09	0,7	0,7	-
17.06.2021	0,926	0,508	47,2	38,69	0	46,37	38,21	8,16	24	0	0	62,2	51,2	10,92	0,7	0,7	-
18.06.2021	0,964	0,561	47,76	38,38	0	46,9	37,9	9	24	0	0	62,2	51,5	10,7	0,7	0,7	-
19.06.2021	0,874	0,478	46,67	38,67	0	45,86	38,19	7,67	24	0	0	62,2	51,8	10,4	0,7	0,7	-
20.06.2021	0,861	0,479	46,47	38,44	0	45,64	37,96	7,68	24	0	0	62,2	52	10,16	0,7	0,7	-
21.06.2021	0,862	0,484	46,47	38,38	0	45,64	37,9	7,74	24	0	0	62,2	52,2	9,99	0,7	0,7	-
22.06.2021	0,904	0,536	46,97	38,05	0	46,13	37,57	8,56	24	0	0	62,2	52,3	9,88	0,7	0,7	-
Итого:	31,321	0	1506,79	1202,16	0	1479,9	1187,28	0	744	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	31,321																

Общее время работы системы, ч 744  
Период нормальной работы системы, ч 744

### Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т
22.05.2021	218,373	9310,81	7022,76	0	9147,98	6940,91
22.06.2021	249,694	10817,6	8224,92	0	10627,88	8128,19

Подпись абонента \_\_\_\_\_  
Представитель теплоснабжения \_\_\_\_\_

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ  
МП «Калининградтеплосеть»  
ОТЧЕТ ПРИНЯТ  
24.06.2021 8:37:02