

#24146#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.05.2023 по 23.06.2023

Потребитель ЖКМР, ООО, УК
Адрес потребителя Ульяны Громовой, 27-37, г. Калининград
Номер абонента 4113
Порядковый номер 4941
Тип теплосчётчика ВКТ-7
Заводской номер 00170021
Номер системы 2

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.05.2023	0,93	0,472	41,64	33,92	0	40,9	33,44	7,46	24	0	0	63	49,2	13,77	0,7	0,7	-
25.05.2023	0,945	0,487	41,73	33,76	0	40,97	33,28	7,69	24	0	0	63	49,2	13,83	0,7	0,7	-
26.05.2023	1,052	0,594	43	33,28	0	42,23	32,81	9,42	24	0	0	63	49,1	13,97	0,7	0,7	-
27.05.2023	1,01	0,547	42,4	33,45	0	41,63	32,97	8,66	24	0	0	63	49	14,06	0,7	0,7	-
28.05.2023	1,001	0,535	42,49	33,69	0	41,71	33,21	8,5	24	0	0	63	49	14,03	0,7	0,7	-
29.05.2023	0,977	0,517	42,11	33,7	0	41,34	33,22	8,12	24	0	0	63	49	14,02	0,7	0,7	-
30.05.2023	0,975	0,509	41,94	33,59	0	41,17	33,11	8,06	24	0	0	63	48,9	14,09	0,7	0,7	-
31.05.2023	0,592	0,313	24,64	19,5	0	24,17	19,24	4,93	14	10	1	63	48,4	14,68	0,7	0,7	-
01.06.2023	0,94	0,47	41,54	33,79	0	40,77	33,31	7,46	24	0	0	63	48,9	14,11	0,7	0,7	-
02.06.2023	0,963	0,494	41,36	33,25	0	40,61	32,82	7,79	24	0	0	63	48,6	14,34	0,7	0,7	-
03.06.2023	0,976	0,507	41,54	33,24	0	40,78	32,8	7,98	24	0	0	63	48,6	14,42	0,7	0,7	-
04.06.2023	0,964	0,497	41,61	33,48	0	40,85	33,01	7,84	24	0	0	63	48,7	14,32	0,7	0,7	-
05.06.2023	1,007	0,542	41,82	32,97	0	41,08	32,53	8,55	24	0	0	63	48,7	14,37	0,7	0,7	-
06.06.2023	0,948	0,49	41,1	33,09	0	40,34	32,63	7,71	24	0	0	63	48,8	14,18	0,7	0,7	-
07.06.2023	0,932	0,482	40,83	32,96	0	40,09	32,49	7,6	24	0	0	63	49,1	13,93	0,7	0,7	-
08.06.2023	0,901	0,457	40,48	33	0	39,75	32,53	7,22	24	0	0	63	49,3	13,7	0,7	0,7	-
09.06.2023	0,825	0,385	39,39	33,09	0	38,68	32,61	6,07	24	0	0	63	49,4	13,59	0,7	0,7	-
10.06.2023	0,857	0,412	39,81	33,04	0	39,09	32,58	6,51	24	0	0	63	49,2	13,78	0,7	0,7	-
11.06.2023	0,923	0,473	40,59	32,85	0	39,86	32,39	7,47	24	0	0	63	49,1	13,95	0,7	0,7	-
12.06.2023	0,921	0,474	40,54	32,77	0	39,82	32,33	7,49	24	0	0	63	49,1	13,91	0,7	0,7	-
13.06.2023	0,917	0,467	40,38	32,71	0	39,65	32,26	7,39	24	0	0	63	49,1	13,94	0,7	0,7	-
14.06.2023	0,601	0,332	24,46	19,19	0	24,01	18,92	5,09	16	8	1	63,4	48,7	14,74	0,7	0,7	-
15.06.2023	0,924	0,471	41,25	33,54	0	40,5	33,06	7,44	24	0	0	63	49,3	13,73	0,7	0,7	-
16.06.2023	0,915	0,469	41,08	33,41	0	40,33	32,93	7,4	24	0	0	63	49,4	13,62	0,7	0,7	-
17.06.2023	0,918	0,469	41,12	33,44	0	40,38	32,96	7,42	24	0	0	63,1	49,4	13,64	0,7	0,7	-
18.06.2023	0,862	0,412	40,36	33,56	0	39,62	33,08	6,54	24	0	0	63	49,4	13,61	0,7	0,7	-
19.06.2023	0,858	0,408	40,16	33,46	0	39,43	32,98	6,45	24	0	0	63	49,4	13,62	0,7	0,7	-
20.06.2023	0,834	0,391	39,73	33,36	0	39,02	32,88	6,14	24	0	0	63	49,4	13,61	0,7	0,7	-
21.06.2023	0,808	0,371	39,34	33,25	0	38,62	32,77	5,85	24	0	0	63	49,6	13,38	0,7	0,7	-
22.06.2023	0,811	0,379	39,3	33,17	0	38,59	32,69	5,9	24	0	0	63	49,6	13,43	0,7	0,7	-
23.06.2023	0,834	0,363	47,86	41,88	0	46,99	41,26	5,73	24	0	0	63,2	51,7	11,46	0,7	0,7	-
Итого:	27,921	0	1245,6	1013,39	0	1222,98	999,1	0	726	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	27,921																

Общее время работы системы, ч 744
Период нормальной работы системы, ч 726

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т
23.05.2023	914,74	42726,8	34152,04	0	41967,54	33745,4
23.06.2023	942,661	43972,4	35165,43	0	43190,52	34744,5

Подпись абонента _____
Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
26.06.2023 7:24:25