

#24128#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.06.2022 по 23.07.2022

Потребитель ЖКМР, ООО, УК
Адрес потребителя Ульяны Громовой, 27-37, г. Калининград
Номер абонента 4113
Порядковый номер 4941
Тип теплосчётчика ВКТ-7
Заводской номер 00170021
Номер системы 2

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.06.2022	0,868	0,475	31,49	23,71	0	30,9	23,47	7,43	24	0	0	63,9	47,2	16,66	0,7	0,7	-
25.06.2022	0,872	0,51	31,98	23,49	0	31,37	23,25	8,12	24	0	0	62,6	47	15,7	0,7	0,7	-
26.06.2022	0,867	0,493	31,56	23,51	0	30,98	23,27	7,71	24	0	0	63,9	47,9	16,02	0,7	0,7	-
27.06.2022	0,814	0,459	30,97	23,42	0	30,41	23,18	7,23	24	0	0	63,3	47,8	15,43	0,7	0,7	-
28.06.2022	0,778	0,426	30,42	23,39	0	29,9	23,15	6,75	24	0	0	62,9	47,7	15,19	0,7	0,7	-
29.06.2022	0,778	0,424	30,36	23,38	0	29,84	23,14	6,7	24	0	0	62,9	47,4	15,44	0,7	0,7	-
30.06.2022	0,819	0,465	30,88	23,21	0	30,35	22,97	7,38	24	0	0	62,9	47,4	15,48	0,7	0,7	-
01.07.2022	0,841	0,486	31,16	23,08	0	30,6	22,84	7,76	24	0	0	62,8	47,5	15,34	0,7	0,7	-
02.07.2022	0,806	0,447	30,57	23,12	0	30	22,88	7,12	24	0	0	62,8	47,1	15,73	0,7	0,7	-
03.07.2022	0,852	0,489	31,17	23,08	0	30,6	22,84	7,76	24	0	0	62,8	46,9	15,91	0,7	0,7	-
04.07.2022	0,847	0,488	31,02	23,01	0	30,49	22,77	7,72	24	0	0	62,9	47	15,87	0,7	0,7	-
05.07.2022	0,823	0,462	30,61	22,99	0	30,07	22,75	7,32	24	0	0	62,8	46,9	15,97	0,7	0,7	-
06.07.2022	0,848	0,48	30,95	23	0	30,4	22,76	7,64	24	0	0	62,8	46,7	16,19	0,7	0,7	-
07.07.2022	0,817	0,444	30,37	23,03	0	29,83	22,79	7,04	24	0	0	62,8	46,4	16,42	0,7	0,7	-
08.07.2022	0,825	0,452	30,47	22,98	0	29,91	22,74	7,17	24	0	0	62,8	46,4	16,43	0,7	0,7	-
09.07.2022	0,875	0,5	31,18	22,95	0	30,62	22,71	7,91	24	0	0	62,8	46,2	16,68	0,7	0,7	-
10.07.2022	0,935	0,558	32,11	22,9	0	31,51	22,66	8,85	24	0	0	62,9	46,1	16,72	0,7	0,7	-
11.07.2022	0,919	0,546	31,76	22,77	0	31,18	22,53	8,65	24	0	0	62,8	46	16,83	0,7	0,7	-
12.07.2022	0,922	0,55	31,79	22,72	0	31,18	22,48	8,7	24	0	0	62,8	46	16,8	0,7	0,7	-
13.07.2022	0,885	0,484	34,93	26,98	0	34,31	26,65	7,66	24	0	0	62,9	47,8	15,1	0,7	0,7	-
14.07.2022	0,868	0,443	39,95	32,72	0	39,24	32,28	6,96	24	0	0	63,1	49,8	13,29	0,7	0,7	-
15.07.2022	0,855	0,41	41,89	35,21	0	41,15	34,73	6,42	24	0	0	63,1	50	13,05	0,7	0,7	-
16.07.2022	0,936	0,485	42,94	35,02	0	42,16	34,54	7,62	24	0	0	63,1	49,9	13,15	0,7	0,7	-
17.07.2022	0,926	0,472	42,8	35,04	0	42,03	34,56	7,47	24	0	0	63,1	49,9	13,17	0,7	0,7	-
18.07.2022	0,932	0,48	42,84	35,01	0	42,08	34,53	7,55	24	0	0	63,1	49,9	13,21	0,7	0,7	-
19.07.2022	0,928	0,477	42,82	34,97	0	42,04	34,49	7,55	24	0	0	63,1	50	13,07	0,7	0,7	-
20.07.2022	0,887	0,441	42,06	34,81	0	41,31	34,33	6,98	24	0	0	63,1	50,2	12,95	0,7	0,7	-
21.07.2022	0,865	0,433	41,83	34,7	0	41,05	34,22	6,83	24	0	0	63,1	50,4	12,69	0,7	0,7	-
22.07.2022	0,861	0,44	41,84	34,63	0	41,09	34,15	6,94	24	0	0	63,1	50,7	12,43	0,7	0,7	-
23.07.2022	0,834	0,408	41,51	34,81	0	40,76	34,33	6,43	24	0	0	63,1	50,7	12,46	0,7	0,7	-
Итого:	25,883	0	1046,23	813,64	0	1027,36	803,99	0	720	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	25,883																

Общее время работы системы, ч 720

Период нормальной работы системы, ч 720

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т
23.06.2022	581,014	26601,01	20931,27	0	26133,54	20688,56
23.07.2022	606,897	27647,24	21744,91	0	27160,9	21492,55

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
25.07.2022 8:14:39