

#142568#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.06.2025 по 23.07.2025

Потребитель

Адрес потребителя

Номер абонента

Порядковый номер

Тип теплосчётчика

Заводской номер

Номер системы

ЖКМР, ООО, УК

Ульяны Громовой, 27-37, г. Калининград

4113

4941

ВКТ-7

00170021

2

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.06.2025	0,977	0,42	68,26	61,06	0	67,05	60,3	6,75	24	0	0	62,8	53,6	9,2	0,7	0,7	-
25.06.2025	1,089	0,541	69,72	60,62	0	68,47	59,87	8,6	24	0	0	62,8	53,6	9,19	0,7	0,7	-
26.06.2025	1,01	0,46	68,4	60,65	0	67,19	59,91	7,28	24	0	0	62,8	53,6	9,18	0,7	0,7	-
27.06.2025	0,942	0,388	67,42	60,75	0	66,21	60,02	6,19	24	0	0	62,9	53,6	9,21	0,7	0,7	-
28.06.2025	1,008	0,462	68,27	60,5	0	67,07	59,78	7,29	24	0	0	62,9	53,6	9,23	0,7	0,7	-
29.06.2025	1,046	0,501	68,77	60,29	0	67,55	59,56	7,99	24	0	0	62,8	53,6	9,15	0,7	0,7	-
30.06.2025	1,048	0,503	68,9	60,43	0	67,68	59,71	7,97	24	0	0	62,8	53,7	9,14	0,7	0,7	-
01.07.2025	1,041	0,499	69,01	60,61	0	67,79	59,86	7,93	24	0	0	62,9	53,8	9,07	0,7	0,7	-
02.07.2025	0,997	0,465	68,38	60,53	0	67,15	59,79	7,36	24	0	0	62,9	54	8,92	0,7	0,7	-
03.07.2025	0,956	0,427	67,78	60,53	0	66,57	59,77	6,8	24	0	0	62,9	54,1	8,82	0,7	0,7	-
04.07.2025	1,032	0,496	68,97	60,63	0	67,75	59,88	7,87	24	0	0	62,9	54	8,93	0,7	0,7	-
05.07.2025	0,926	0,383	67,49	60,98	0	66,29	60,22	6,07	24	0	0	62,9	53,9	8,98	0,7	0,7	-
06.07.2025	0,998	0,469	68,34	60,42	0	67,12	59,65	7,47	24	0	0	62,8	54	8,87	0,7	0,7	-
07.07.2025	0,915	0,384	67,1	60,5	0	65,89	59,75	6,14	24	0	0	62,9	54,1	8,85	0,7	0,7	-
08.07.2025	0,979	0,448	67,72	60,16	0	66,51	59,42	7,09	24	0	0	62,9	54	8,92	0,7	0,7	-
09.07.2025	0,97	0,434	67,61	60,24	0	66,41	59,51	6,9	24	0	0	62,9	53,9	9	0,7	0,7	-
10.07.2025	1,005	0,469	68,15	60,23	0	66,94	59,49	7,45	24	0	0	62,8	53,8	9,04	0,7	0,7	-
11.07.2025	1,019	0,486	68,35	60,19	0	67,15	59,47	7,68	24	0	0	63	53,9	9,03	0,7	0,7	-
12.07.2025	1,014	0,478	68,24	60,16	0	67,03	59,44	7,59	24	0	0	62,9	53,8	9,06	0,7	0,7	-
13.07.2025	1,012	0,481	67,97	59,83	0	66,76	59,11	7,65	24	0	0	62,8	53,8	8,98	0,7	0,7	-
14.07.2025	0,982	0,45	67,66	59,98	0	66,43	59,26	7,17	24	0	0	62,9	54	8,93	0,7	0,7	-
15.07.2025	0,986	0,46	67,77	59,96	0	66,55	59,24	7,31	24	0	0	63	54	8,92	0,7	0,7	-
16.07.2025	0,992	0,466	67,82	59,95	0	66,61	59,21	7,4	24	0	0	62,9	54	8,9	0,7	0,7	-
17.07.2025	0,95	0,432	65,92	58,62	0	64,73	57,89	6,84	24	0	0	63	54,1	8,96	0,7	0,7	-
18.07.2025	1,004	0,476	67,63	59,58	0	66,41	58,85	7,56	24	0	0	63	54	8,95	0,7	0,7	-
19.07.2025	0,96	0,439	66,82	59,42	0	65,62	58,7	6,92	24	0	0	63	54	8,94	0,7	0,7	-
20.07.2025	0,995	0,481	67,21	59,11	0	66,01	58,39	7,62	24	0	0	63	54,1	8,81	0,7	0,7	-
21.07.2025	0,94	0,432	66,47	59,17	0	65,27	58,45	6,82	24	0	0	63	54,3	8,72	0,7	0,7	-
22.07.2025	0,97	0,46	66,87	59,07	0	65,67	58,35	7,32	24	0	0	63	54,3	8,7	0,7	0,7	-
23.07.2025	0,951	0,44	66,59	59,18	0	65,37	58,46	6,91	24	0	0	63	54,2	8,82	0,7	0,7	-
Итого:	29,714	0	2035,61	1803,35	0	1999,25	1781,31	0	720	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	29,714																

Общее время работы системы, ч

Период нормальной работы системы, ч

720

720

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т
23.06.2025	131,674	8810,08	7690,49	0	8654,24	7588,62
23.07.2025	161,388	10845,69	9493,84	0	10653,49	9369,93

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

25.07.2025 14:01:51