

#24129#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.07.2022 по 23.08.2022

Потребитель ЖКМР, ООО, УК
Адрес потребителя Ульяны Громовой, 27-37, г. Калининград
Номер абонента 4113
Порядковый номер 4941
Тип теплосчётчика ВКТ-7
Заводской номер 00170021
Номер системы 2

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.07.2022	0,854	0,419	41,82	34,91	0	41,05	34,43	6,62	24	0	0	63,1	50,5	12,62	0,7	0,7	-
25.07.2022	0,884	0,457	42,24	34,78	0	41,47	34,3	7,17	24	0	0	63,1	50,5	12,59	0,7	0,7	-
26.07.2022	0,855	0,426	41,94	34,96	0	41,18	34,48	6,7	24	0	0	63,1	50,6	12,56	0,7	0,7	-
27.07.2022	0,877	0,439	42,27	35,09	0	41,52	34,61	6,91	24	0	0	63,1	50,3	12,79	0,7	0,7	-
28.07.2022	0,54	0,247	27,27	23,27	0	26,78	22,95	3,83	16	8	1	63,1	50,1	13,03	0,7	0,7	-
29.07.2022	0,666	0,353	30,15	24,36	0	29,59	24,02	5,57	17	7	1	63,1	50	13,05	0,7	0,7	-
30.07.2022	0,929	0,488	42,34	34,33	0	41,58	33,85	7,73	24	0	0	63,1	50,1	13,02	0,7	0,7	-
31.07.2022	0,932	0,49	42,41	34,36	0	41,63	33,88	7,75	24	0	0	63,1	50,1	13,05	0,7	0,7	-
01.08.2022	0,935	0,498	42,45	34,3	0	41,69	33,82	7,87	24	0	0	63,1	50,1	12,97	0,7	0,7	-
02.08.2022	0,891	0,452	41,74	34,29	0	40,97	33,81	7,16	24	0	0	63,1	50,1	13,02	0,7	0,7	-
03.08.2022	0,812	0,376	40,54	34,31	0	39,8	33,83	5,97	24	0	0	63,1	50,2	12,86	0,7	0,7	-
04.08.2022	0,838	0,415	41	34,23	0	40,28	33,75	6,53	24	0	0	63,1	50,4	12,65	0,7	0,7	-
05.08.2022	0,788	0,37	40,22	34,14	0	39,48	33,66	5,82	24	0	0	63,1	50,6	12,45	0,7	0,7	-
06.08.2022	0,815	0,39	40,61	34,2	0	39,88	33,72	6,16	24	0	0	63,1	50,5	12,61	0,7	0,7	-
07.08.2022	0,858	0,429	41,23	34,22	0	40,49	33,74	6,75	24	0	0	63,1	50,3	12,83	0,7	0,7	-
08.08.2022	0,85	0,417	41,06	34,23	0	40,32	33,75	6,57	24	0	0	63,1	50,2	12,89	0,7	0,7	-
09.08.2022	0,868	0,457	42,79	35,15	0	42,01	34,69	7,32	24	0	0	62,5	50,5	11,96	0,7	0,7	-
10.08.2022	0,899	0,48	45,91	37,92	0	45,13	37,44	7,69	24	0	0	62,2	50,9	11,28	0,7	0,7	-
11.08.2022	0,937	0,52	46,46	37,79	0	45,64	37,31	8,33	24	0	0	62,2	51	11,25	0,7	0,7	-
12.08.2022	0,842	0,426	45,05	37,92	0	44,28	37,44	6,84	24	0	0	62,2	51	11,22	0,7	0,7	-
13.08.2022	0,856	0,445	45,28	37,86	0	44,52	37,38	7,14	24	0	0	62,2	51,1	11,07	0,7	0,7	-
14.08.2022	0,865	0,457	45,43	37,82	0	44,66	37,34	7,32	24	0	0	62,2	51,2	10,99	0,7	0,7	-
15.08.2022	0,837	0,431	45,37	38,14	0	44,59	37,66	6,93	24	0	0	62,2	51,4	10,82	0,7	0,7	-
16.08.2022	0,854	0,455	45,67	38,08	0	44,89	37,6	7,29	24	0	0	62,2	51,6	10,64	0,7	0,7	-
17.08.2022	0,806	0,413	44,67	37,8	0	43,93	37,32	6,61	24	0	0	62,2	51,6	10,62	0,7	0,7	-
18.08.2022	0,814	0,423	44,57	37,51	0	43,8	37,03	6,77	24	0	0	62,2	51,5	10,65	0,7	0,7	-
19.08.2022	0,78	0,39	44,04	37,56	0	43,31	37,08	6,23	24	0	0	62,2	51,6	10,56	0,7	0,7	-
20.08.2022	0,898	0,51	45,81	37,27	0	45	36,79	8,21	24	0	0	62,2	51,6	10,57	0,7	0,7	-
21.08.2022	0,795	0,399	44,24	37,56	0	43,48	37,08	6,4	24	0	0	62,2	51,5	10,71	0,7	0,7	-
22.08.2022	0,86	0,46	45,04	37,39	0	44,27	36,91	7,36	24	0	0	62,2	51,3	10,91	0,7	0,7	-
23.08.2022	0,812	0,408	44,4	37,57	0	43,63	37,09	6,54	24	0	0	62,2	51,3	10,86	0,7	0,7	-
Итого:	26,047	0	1314,02	1093,32	0	1290,85	1078,76	0	729	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	26,047																

Общее время работы системы, ч 744
Период нормальной работы системы, ч 729

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т
23.07.2022	606,897	27647,24	21744,91	0	27160,9	21492,55
23.08.2022	632,944	28961,26	22838,23	0	28451,75	22571,31

Подпись абонента _____
Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
25.08.2022 9:53:52