

#28995#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.07.2023 по 23.08.2023

Потребитель ЖКМР, ООО, УК
Адрес потребителя Ульяны Громовой, 27-37, г. Калининград
Номер абонента 4113
Порядковый номер 4941
Тип теплосчётчика ВКТ-7
Заводской номер 00170021
Номер системы 2

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.07.2023	0,971	0,518	43,71	35,22	0	42,97	34,79	8,18	24	0	0	63,1	50	13,12	0,7	0,7	-
25.07.2023	0,931	0,466	44,55	36,81	0	43,78	36,35	7,43	24	0	0	63,1	50,4	12,72	0,7	0,7	-
26.07.2023	0,913	0,446	45,22	37,87	0	44,41	37,4	7,01	24	0	0	63,1	50,5	12,63	0,7	0,7	-
27.07.2023	0,947	0,474	45,3	37,49	0	44,51	37,01	7,5	24	0	0	63,1	50,4	12,78	0,7	0,7	-
28.07.2023	0,937	0,465	44,7	37,07	0	43,95	36,6	7,35	24	0	0	63,1	50,3	12,85	0,7	0,7	-
29.07.2023	0,93	0,465	44,23	36,58	0	43,48	36,11	7,37	24	0	0	63,1	50,2	12,9	0,7	0,7	-
30.07.2023	0,919	0,456	44,32	36,83	0	43,58	36,36	7,22	24	0	0	63,1	50,4	12,72	0,7	0,7	-
31.07.2023	1,012	0,551	45,78	36,71	0	44,95	36,24	8,71	24	0	0	63,2	50,5	12,69	0,7	0,7	-
01.08.2023	0,9	0,436	45,21	38,06	0	44,46	37,58	6,88	24	0	0	63,1	50,7	12,45	0,7	0,7	-
02.08.2023	0,899	0,432	45,27	38,12	0	44,47	37,64	6,83	24	0	0	63,1	50,7	12,47	0,7	0,7	-
03.08.2023	0,925	0,459	45,86	38,22	0	45,03	37,74	7,29	24	0	0	63,2	50,8	12,32	0,7	0,7	-
04.08.2023	0,885	0,42	45,49	38,58	0	44,7	38,1	6,6	24	0	0	63,2	50,9	12,27	0,7	0,7	-
05.08.2023	0,93	0,471	45,92	38,15	0	45,09	37,67	7,42	24	0	0	63,2	50,9	12,29	0,7	0,7	-
06.08.2023	0,869	0,411	45,23	38,47	0	44,45	37,99	6,46	24	0	0	63,1	51	12,17	0,7	0,7	-
07.08.2023	0,942	0,485	45,55	37,56	0	44,75	37,08	7,67	24	0	0	63,1	50,8	12,37	0,7	0,7	-
08.08.2023	0,938	0,463	46,65	38,95	0	45,77	38,47	7,3	24	0	0	63,1	50,7	12,44	0,7	0,7	-
09.08.2023	0,931	0,447	46,45	38,98	0	45,59	38,5	7,09	24	0	0	63,2	50,6	12,59	0,7	0,7	-
10.08.2023	0,915	0,432	45,9	38,75	0	45,08	38,27	6,81	24	0	0	63,1	50,4	12,69	0,7	0,7	-
11.08.2023	0,927	0,447	45,53	38,17	0	44,75	37,69	7,06	24	0	0	63,1	50,4	12,74	0,7	0,7	-
12.08.2023	0,922	0,446	45,44	38,07	0	44,64	37,59	7,05	24	0	0	63,1	50,5	12,66	0,7	0,7	-
13.08.2023	0,917	0,45	45,33	37,92	0	44,52	37,45	7,07	24	0	0	63,2	50,7	12,5	0,7	0,7	-
14.08.2023	0,886	0,423	44,92	37,95	0	44,15	37,47	6,68	24	0	0	63,2	50,8	12,41	0,7	0,7	-
15.08.2023	0,859	0,41	44,01	37,32	0	43,29	36,84	6,45	24	0	0	63,1	50,9	12,24	0,7	0,7	-
16.08.2023	0,817	0,379	43,41	37,26	0	42,69	36,78	5,91	24	0	0	63,1	51,1	12,03	0,7	0,7	-
17.08.2023	0,785	0,341	43,15	37,56	0	42,43	37,08	5,35	24	0	0	63,1	51,1	12,08	0,7	0,7	-
18.08.2023	0,841	0,402	43,49	36,92	0	42,75	36,44	6,31	24	0	0	63,2	51,1	12,06	0,7	0,7	-
19.08.2023	0,808	0,39	43,18	36,8	0	42,45	36,32	6,13	24	0	0	63,2	51,6	11,61	0,7	0,7	-
20.08.2023	0,883	0,477	43,35	35,57	0	42,61	35,1	7,51	24	0	0	63,2	51,5	11,66	0,7	0,7	-
21.08.2023	0,846	0,431	42,48	35,4	0	41,75	34,93	6,82	24	0	0	63,2	51,2	11,95	0,7	0,7	-
22.08.2023	0,847	0,417	42,59	35,8	0	41,87	35,32	6,55	24	0	0	63,2	50,8	12,31	0,7	0,7	-
23.08.2023	0,864	0,421	42,49	35,58	0	41,77	35,11	6,66	24	0	0	63,1	50,5	12,65	0,7	0,7	-
Итого:	27,896	0	1384,71	1158,74	0	1360,69	1144,02	0	744	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	27,896																

Общее время работы системы, ч 744
Период нормальной работы системы, ч 744

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т
23.07.2023	959,178	44900,27	35934,7	0	44102,18	35504,07
23.08.2023	987,074	46284,98	37093,44	0	45462,87	36648,09

Подпись абонента _____
Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
28.08.2023 10:48:26