

#93095#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.07.2024 по 23.08.2024

Потребитель ЖКМР, ООО, УК  
Адрес потребителя Ульяны Громовой, 27-37, г. Калининград  
Номер абонента 4113  
Порядковый номер 4941  
Тип теплосчётчика ВКТ-7  
Заводской номер 00170021  
Номер системы 2

Ведомость регистрации параметров:

| Дата       | dQ, Гкал | dQg, Гкал | dV1, м3 | dV2, м3 | dV3, м3 | dM1, т | dM2, т | dMg, т | dTNar, ч | dTtn, ч | TekErr | t1, °C | t2, °C | td    | p1, МПа | p2, МПа | TempNar, °C |
|------------|----------|-----------|---------|---------|---------|--------|--------|--------|----------|---------|--------|--------|--------|-------|---------|---------|-------------|
| 24.07.2024 | 0,765    | 0,446     | 25,35   | 18,03   | 0       | 24,88  | 17,79  | 7,09   | 24       | 0       | 0      | 62,7   | 44,7   | 17,99 | 0,7     | 0,7     | -           |
| 25.07.2024 | 0,776    | 0,455     | 25,53   | 18,04   | 0       | 25,05  | 17,8   | 7,25   | 24       | 0       | 0      | 62,7   | 44,7   | 18,02 | 0,7     | 0,7     | -           |
| 26.07.2024 | 0,776    | 0,458     | 25,39   | 17,84   | 0       | 24,92  | 17,61  | 7,31   | 24       | 0       | 0      | 62,7   | 44,6   | 18,05 | 0,7     | 0,7     | -           |
| 27.07.2024 | 0,793    | 0,473     | 25,62   | 17,88   | 0       | 25,14  | 17,64  | 7,5    | 24       | 0       | 0      | 62,7   | 44,5   | 18,2  | 0,7     | 0,7     | -           |
| 28.07.2024 | 0,77     | 0,444     | 25,3    | 17,97   | 0       | 24,82  | 17,74  | 7,08   | 24       | 0       | 0      | 62,7   | 44,3   | 18,36 | 0,7     | 0,7     | -           |
| 29.07.2024 | 0,819    | 0,492     | 25,75   | 17,72   | 0       | 25,28  | 17,48  | 7,8    | 24       | 0       | 0      | 62,7   | 43,8   | 18,83 | 0,7     | 0,7     | -           |
| 30.07.2024 | 0,801    | 0,47      | 25,65   | 17,95   | 0       | 25,17  | 17,71  | 7,46   | 24       | 0       | 0      | 62,7   | 43,9   | 18,75 | 0,7     | 0,7     | -           |
| 31.07.2024 | 0,83     | 0,501     | 25,89   | 17,68   | 0       | 25,41  | 17,44  | 7,97   | 24       | 0       | 0      | 62,7   | 43,8   | 18,88 | 0,7     | 0,7     | -           |
| 01.08.2024 | 0,839    | 0,508     | 26,16   | 17,83   | 0       | 25,69  | 17,59  | 8,1    | 24       | 0       | 0      | 62,7   | 43,9   | 18,78 | 0,7     | 0,7     | -           |
| 02.08.2024 | 0,765    | 0,429     | 25,39   | 18,32   | 0       | 24,92  | 18,08  | 6,84   | 24       | 0       | 0      | 62,7   | 44     | 18,62 | 0,7     | 0,7     | -           |
| 03.08.2024 | 0,772    | 0,441     | 25,39   | 18,14   | 0       | 24,92  | 17,9   | 7,02   | 24       | 0       | 0      | 62,7   | 44,1   | 18,6  | 0,7     | 0,7     | -           |
| 04.08.2024 | 0,78     | 0,447     | 25,53   | 18,19   | 0       | 25,05  | 17,95  | 7,1    | 24       | 0       | 0      | 62,7   | 44,1   | 18,62 | 0,7     | 0,7     | -           |
| 05.08.2024 | 0,789    | 0,46      | 25,61   | 18,06   | 0       | 25,14  | 17,82  | 7,32   | 24       | 0       | 0      | 62,7   | 44,2   | 18,51 | 0,7     | 0,7     | -           |
| 06.08.2024 | 0,832    | 0,509     | 25,94   | 17,58   | 0       | 25,48  | 17,35  | 8,13   | 24       | 0       | 0      | 62,7   | 43,9   | 18,75 | 0,7     | 0,7     | -           |
| 07.08.2024 | 0,736    | 0,357     | 30,14   | 24,15   | 0       | 29,55  | 23,91  | 5,64   | 24       | 0       | 0      | 62,8   | 46,8   | 16,03 | 0,7     | 0,7     | -           |
| 08.08.2024 | 0,802    | 0,391     | 35,06   | 28,48   | 0       | 34,4   | 28,24  | 6,16   | 24       | 0       | 0      | 62,9   | 48,3   | 14,67 | 0,7     | 0,7     | -           |
| 09.08.2024 | 0,822    | 0,402     | 35,29   | 28,5    | 0       | 34,63  | 28,26  | 6,37   | 24       | 0       | 0      | 62,9   | 48     | 14,9  | 0,7     | 0,7     | -           |
| 10.08.2024 | 0,841    | 0,43      | 34,39   | 27,21   | 0       | 33,74  | 26,97  | 6,77   | 24       | 0       | 0      | 62,9   | 47,6   | 15,31 | 0,7     | 0,7     | -           |
| 11.08.2024 | 0,863    | 0,444     | 34,1    | 26,65   | 0       | 33,46  | 26,41  | 7,05   | 24       | 0       | 0      | 62,9   | 47     | 15,85 | 0,7     | 0,7     | -           |
| 12.08.2024 | 0,883    | 0,466     | 33,74   | 25,97   | 0       | 33,13  | 25,73  | 7,4    | 24       | 0       | 0      | 62,9   | 46,6   | 16,27 | 0,7     | 0,7     | -           |
| 13.08.2024 | 0,88     | 0,474     | 33,39   | 25,55   | 0       | 32,77  | 25,31  | 7,46   | 24       | 0       | 0      | 62,9   | 46,6   | 16,22 | 0,7     | 0,7     | -           |
| 14.08.2024 | 0,835    | 0,432     | 32,57   | 25,4    | 0       | 32,01  | 25,16  | 6,85   | 24       | 0       | 0      | 62,8   | 46,8   | 16,04 | 0,7     | 0,7     | -           |
| 15.08.2024 | 0,809    | 0,407     | 31,99   | 25,17   | 0       | 31,42  | 24,93  | 6,49   | 24       | 0       | 0      | 62,9   | 46,8   | 16,05 | 0,7     | 0,7     | -           |
| 16.08.2024 | 0,812    | 0,419     | 31,93   | 24,93   | 0       | 31,38  | 24,69  | 6,69   | 24       | 0       | 0      | 62,9   | 47     | 15,85 | 0,7     | 0,7     | -           |
| 17.08.2024 | 0,79     | 0,408     | 31,39   | 24,66   | 0       | 30,86  | 24,42  | 6,44   | 24       | 0       | 0      | 62,8   | 47,1   | 15,77 | 0,7     | 0,7     | -           |
| 18.08.2024 | 0,748    | 0,361     | 30,82   | 24,85   | 0       | 30,29  | 24,61  | 5,68   | 24       | 0       | 0      | 62,8   | 47,1   | 15,78 | 0,7     | 0,7     | -           |
| 19.08.2024 | 0,779    | 0,397     | 31      | 24,43   | 0       | 30,48  | 24,19  | 6,29   | 24       | 0       | 0      | 62,8   | 47     | 15,89 | 0,7     | 0,7     | -           |
| 20.08.2024 | 0,786    | 0,404     | 30,96   | 24,32   | 0       | 30,45  | 24,08  | 6,37   | 24       | 0       | 0      | 62,8   | 46,8   | 16,03 | 0,7     | 0,7     | -           |
| 21.08.2024 | 0,816    | 0,434     | 31,21   | 24,01   | 0       | 30,67  | 23,77  | 6,9    | 24       | 0       | 0      | 62,8   | 46,8   | 16,09 | 0,7     | 0,7     | -           |
| 22.08.2024 | 0,837    | 0,447     | 31,1    | 23,7    | 0       | 30,56  | 23,46  | 7,1    | 24       | 0       | 0      | 62,8   | 46,2   | 16,67 | 0,7     | 0,7     | -           |
| 23.08.2024 | 0,846    | 0,456     | 31,05   | 23,54   | 0       | 30,54  | 23,3   | 7,24   | 24       | 0       | 0      | 62,8   | 46,1   | 16,73 | 0,7     | 0,7     | -           |
| Итого:     | 24,992   | 0         | 908,63  | 682,75  | 0       | 892,21 | 675,34 | 0      | 744      | 0       | 0      | 0      | 0      | 0     | 0       | 0       | 0           |
| Гкал       | 24,992   |           |         |         |         |        |        |        |          |         |        |        |        |       |         |         |             |

Общее время работы системы, ч 744  
Период нормальной работы системы, ч 744

Показания интеграторов:

| Дата       | dQ, Гкал | dV1, м3  | dV2, м3  | dV3, м3 | dM1, т   | dM2, т   |
|------------|----------|----------|----------|---------|----------|----------|
| 23.07.2024 | 1283,609 | 58414,84 | 46482,26 | 0       | 57374,59 | 45930,55 |
| 23.08.2024 | 1308,601 | 59323,47 | 47165,01 | 0       | 58266,8  | 46605,89 |

Подпись абонента \_\_\_\_\_  
Представитель теплоснабжения \_\_\_\_\_

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ  
МП «Калининградтеплосеть»  
ОТЧЕТ ПРИНЯТ  
26.08.2024 12:44:59