

#145433#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.07.2025 по 23.08.2025

Потребитель

Адрес потребителя

Номер абонента

Порядковый номер

Тип теплосчётчика

Заводской номер

Номер системы

ЖКМР, ООО, УК

Ульяны Громовой, 27-37, г. Калининград

4113

4941

ВКТ-7

00170021

2

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.07.2025	0,933	0,418	66,42	59,32	0	65,21	58,6	6,61	24	0	0	62,9	54,1	8,83	0,7	0,7	-
25.07.2025	0,96	0,447	66,93	59,36	0	65,72	58,64	7,08	24	0	0	63	54,2	8,75	0,7	0,7	-
26.07.2025	1,04	0,531	68,16	59,23	0	66,95	58,51	8,44	24	0	0	63	54,3	8,65	0,7	0,7	-
27.07.2025	0,946	0,437	66,85	59,42	0	65,65	58,67	6,98	24	0	0	63	54,3	8,65	0,7	0,7	-
28.07.2025	0,988	0,485	67,65	59,49	0	66,44	58,76	7,68	24	0	0	63	54,4	8,63	0,7	0,7	-
29.07.2025	0,939	0,426	67,02	59,83	0	65,81	59,08	6,73	24	0	0	63	54,2	8,73	0,7	0,7	-
30.07.2025	0,936	0,412	66,88	59,89	0	65,68	59,17	6,51	24	0	0	62,9	54,1	8,85	0,7	0,7	-
31.07.2025	1,007	0,485	67,88	59,69	0	66,67	58,96	7,71	24	0	0	63	54,1	8,82	0,7	0,7	-
01.08.2025	0,975	0,456	67,56	59,82	0	66,34	59,08	7,26	24	0	0	63	54,2	8,8	0,7	0,7	-
02.08.2025	0,942	0,439	65,54	58,14	0	64,36	57,42	6,94	24	0	0	63	54,2	8,81	0,7	0,7	-
03.08.2025	0,947	0,428	67	59,74	0	65,8	59,01	6,79	24	0	0	63	54,2	8,78	0,7	0,7	-
04.08.2025	0,944	0,423	67,2	60	0	65,99	59,25	6,74	24	0	0	62,9	54,2	8,79	0,7	0,7	-
05.08.2025	0,945	0,42	67,3	60,15	0	66,09	59,42	6,67	24	0	0	62,9	54,1	8,86	0,7	0,7	-
06.08.2025	1,04	0,504	68,54	60	0	67,31	59,26	8,05	24	0	0	62,9	53,9	8,97	0,7	0,7	-
07.08.2025	1,026	0,49	68,38	60,06	0	67,15	59,34	7,81	24	0	0	62,9	53,9	9,03	0,7	0,7	-
08.08.2025	0,915	0,38	66,84	60,33	0	65,64	59,61	6,03	24	0	0	63	54	9	0,7	0,7	-
09.08.2025	0,96	0,425	67,53	60,29	0	66,31	59,57	6,74	24	0	0	63	54	8,97	0,7	0,7	-
10.08.2025	0,995	0,472	67,96	60	0	66,75	59,26	7,49	24	0	0	62,8	54	8,89	0,7	0,7	-
11.08.2025	0,966	0,432	67,59	60,27	0	66,39	59,52	6,87	24	0	0	62,9	54	8,94	0,7	0,7	-
12.08.2025	0,958	0,429	67,5	60,23	0	66,3	59,49	6,81	24	0	0	62,9	54	8,91	0,7	0,7	-
13.08.2025	0,953	0,433	67,22	59,87	0	66	59,13	6,87	24	0	0	62,9	54,1	8,82	0,7	0,7	-
14.08.2025	0,948	0,434	67,02	59,7	0	65,82	58,96	6,86	24	0	0	62,9	54,2	8,74	0,7	0,7	-
15.08.2025	0,885	0,373	66,13	59,77	0	64,93	59,04	5,89	24	0	0	63	54,3	8,65	0,7	0,7	-
16.08.2025	0,898	0,384	66,35	59,76	0	65,14	59,01	6,13	24	0	0	63	54,3	8,65	0,7	0,7	-
17.08.2025	0,984	0,468	67,55	59,66	0	66,35	58,93	7,42	24	0	0	62,9	54,1	8,8	0,7	0,7	-
18.08.2025	0,942	0,42	67,3	60,17	0	66,09	59,43	6,66	24	0	0	62,9	54	8,83	0,7	0,7	-
19.08.2025	1	0,477	68,21	60,15	0	66,98	59,4	7,58	24	0	0	62,9	54	8,85	0,7	0,7	-
20.08.2025	0,985	0,461	67,83	60,02	0	66,62	59,28	7,34	24	0	0	62,9	54	8,88	0,7	0,7	-
21.08.2025	1,007	0,476	68,09	60,03	0	66,88	59,3	7,58	24	0	0	62,8	53,9	8,96	0,7	0,7	-
22.08.2025	0,966	0,428	67,35	60,06	0	66,14	59,34	6,8	24	0	0	62,9	53,8	9,12	0,7	0,7	-
23.08.2025	0,981	0,442	67,85	60,34	0	66,65	59,62	7,03	24	0	0	62,7	53,6	9,08	0,7	0,7	-
Итого:	29,911	0	2087,63	1854,79	0	2050,16	1832,06	0	744	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	29,911																

Общее время работы системы, ч

Период нормальной работы системы, ч

744

744

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т
23.07.2025	161,388	10845,69	9493,84	0	10653,49	9369,93
23.08.2025	191,299	12933,32	11348,63	0	12703,65	11201,99

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

26.08.2025 7:52:56