

#24130#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.08.2022 по 23.09.2022

Потребитель ЖКМР, ООО, УК
Адрес потребителя Ульяны Громовой, 27-37, г. Калининград
Номер абонента 4113
Порядковый номер 4941
Тип теплосчётчика ВКТ-7
Заводской номер 00170021
Номер системы 2

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.08.2022	0,773	0,374	43,82	37,58	0	43,08	37,1	5,98	24	0	0	62,2	51,3	10,88	0,7	0,7	-
25.08.2022	0,772	0,368	43,75	37,56	0	43,01	37,08	5,93	24	0	0	62,2	51,3	10,85	0,7	0,7	-
26.08.2022	0,788	0,39	43,94	37,44	0	43,19	36,96	6,23	24	0	0	62,2	51,4	10,83	0,7	0,7	-
27.08.2022	0,77	0,375	43,68	37,42	0	42,94	36,94	6	24	0	0	62,2	51,4	10,8	0,7	0,7	-
28.08.2022	0,816	0,42	44,25	37,27	0	43,48	36,79	6,69	24	0	0	62,2	51,4	10,82	0,7	0,7	-
29.08.2022	0,757	0,349	43,47	37,61	0	42,74	37,13	5,61	24	0	0	62,2	51,2	10,96	0,7	0,7	-
30.08.2022	0,846	0,432	44,67	37,44	0	43,89	36,96	6,93	24	0	0	62,2	51	11,18	0,7	0,7	-
31.08.2022	0,9	0,485	45,31	37,19	0	44,5	36,71	7,79	24	0	0	62,2	50,8	11,42	0,7	0,7	-
01.09.2022	0,899	0,472	45,05	37,14	0	44,25	36,66	7,59	24	0	0	62,2	50,6	11,61	0,7	0,7	-
02.09.2022	0,865	0,432	44,41	37,24	0	43,66	36,76	6,9	24	0	0	62,2	50,3	11,85	0,7	0,7	-
03.09.2022	0,913	0,478	45,01	37,05	0	44,22	36,57	7,65	24	0	0	62,2	50,2	11,98	0,7	0,7	-
04.09.2022	0,97	0,533	45,69	36,85	0	44,88	36,37	8,51	24	0	0	62,2	50	12,13	0,7	0,7	-
05.09.2022	0,917	0,476	44,97	37,06	0	44,19	36,58	7,61	24	0	0	62,2	50	12,18	0,7	0,7	-
06.09.2022	0,921	0,471	44,9	37,14	0	44,14	36,66	7,48	24	0	0	62,2	49,7	12,45	0,7	0,7	-
07.09.2022	0,9	0,444	44,43	37,03	0	43,65	36,55	7,1	24	0	0	62,1	49,6	12,53	0,7	0,7	-
08.09.2022	0,927	0,475	44,76	36,88	0	43,97	36,4	7,57	24	0	0	62,2	49,6	12,57	0,7	0,7	-
09.09.2022	0,981	0,51	45,37	36,98	0	44,56	36,5	8,06	24	0	0	62,8	49,8	12,98	0,7	0,7	-
10.09.2022	0,961	0,485	44,93	36,92	0	44,11	36,44	7,67	24	0	0	63,1	50,1	13,04	0,7	0,7	-
11.09.2022	1,047	0,577	45,95	36,51	0	45,12	36,03	9,09	24	0	0	63,2	50,1	13,07	0,7	0,7	-
12.09.2022	0,974	0,504	44,85	36,55	0	44,04	36,07	7,97	24	0	0	63,1	50,1	13,02	0,7	0,7	-
13.09.2022	0,953	0,484	44,58	36,58	0	43,77	36,1	7,67	24	0	0	63,1	50	13,09	0,7	0,7	-
14.09.2022	0,941	0,472	44,08	36,35	0	43,29	35,87	7,42	24	0	0	63,1	50	13,15	0,7	0,7	-
15.09.2022	0,987	0,514	44,59	36,13	0	43,79	35,65	8,14	24	0	0	63,1	49,9	13,19	0,7	0,7	-
16.09.2022	0,957	0,481	44,18	36,26	0	43,36	35,78	7,58	24	0	0	63,1	49,8	13,32	0,7	0,7	-
17.09.2022	1,049	0,579	45,57	36,04	0	44,73	35,56	9,17	24	0	0	63,1	49,8	13,27	0,7	0,7	-
18.09.2022	1	0,524	44,67	36,04	0	43,83	35,56	8,27	24	0	0	63,1	49,7	13,39	0,7	0,7	-
19.09.2022	1,072	0,606	45,72	35,78	0	44,87	35,3	9,57	24	0	0	63,1	49,9	13,22	0,7	0,7	-
20.09.2022	0,918	0,481	43,14	34,68	0	42,4	34,24	8,16	24	0	0	60,5	48,1	12,36	0,7	0,7	-
21.09.2022	0,944	0,472	43,69	35,95	0	42,91	35,47	7,44	24	0	0	63,1	49,7	13,37	0,7	0,7	-
22.09.2022	0,998	0,527	44,44	35,8	0	43,63	35,32	8,31	24	0	0	63,1	49,7	13,38	0,7	0,7	-
23.09.2022	1	0,524	44,45	35,85	0	43,64	35,37	8,27	24	0	0	63,1	49,6	13,5	0,7	0,7	-
Итого:	28,516	0	1382,32	1138,32	0	1357,84	1123,48	0	744	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	28,516																

Общее время работы системы, ч 744
Период нормальной работы системы, ч 744

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т
23.08.2022	632,944	28961,26	22838,23	0	28451,75	22571,31
23.09.2022	661,46	30343,58	23976,55	0	29809,59	23694,79

Подпись абонента _____
Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
26.09.2022 8:03:40