

#35790#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.08.2023 по 23.09.2023

Потребитель ЖКМР, ООО, УК
Адрес потребителя Ульяны Громовой, 27-37, г. Калининград
Номер абонента 4113
Порядковый номер 4941
Тип теплосчётчика ВКТ-7
Заводской номер 00170021
Номер системы 2

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.08.2023	0,864	0,422	42,58	35,68	0	41,86	35,2	6,66	24	0	0	63,1	50,5	12,62	0,7	0,7	-
25.08.2023	0,846	0,406	42,24	35,65	0	41,52	35,17	6,35	24	0	0	63,1	50,5	12,62	0,7	0,7	-
26.08.2023	0,821	0,387	41,61	35,25	0	40,89	34,78	6,11	24	0	0	63,1	50,5	12,59	0,7	0,7	-
27.08.2023	0,829	0,394	41,08	34,59	0	40,36	34,14	6,22	24	0	0	63,1	50,4	12,76	0,7	0,7	-
28.08.2023	0,85	0,414	40,97	34,21	0	40,25	33,76	6,49	24	0	0	63,1	50	13,04	0,7	0,7	-
29.08.2023	0,867	0,428	40,48	33,42	0	39,76	33,03	6,73	24	0	0	63,1	49,7	13,37	0,7	0,7	-
30.08.2023	0,935	0,502	40,54	32,26	0	39,82	31,9	7,92	24	0	0	63,1	49,5	13,62	0,7	0,7	-
31.08.2023	0,856	0,416	39,67	32,78	0	38,95	32,39	6,56	24	0	0	63	49,4	13,69	0,7	0,7	-
01.09.2023	0,913	0,461	40,21	32,55	0	39,49	32,19	7,3	24	0	0	63	48,9	14,09	0,7	0,7	-
02.09.2023	0,935	0,486	40,19	32,15	0	39,47	31,83	7,64	24	0	0	63	48,8	14,25	0,7	0,7	-
03.09.2023	0,919	0,47	39,78	32	0	39,06	31,66	7,4	24	0	0	63	48,8	14,28	0,7	0,7	-
04.09.2023	0,917	0,47	39,65	31,81	0	38,93	31,48	7,45	24	0	0	62,9	48,7	14,22	0,7	0,7	-
05.09.2023	0,883	0,442	38,67	31,26	0	37,95	30,95	7	24	0	0	63	48,7	14,32	0,7	0,7	-
06.09.2023	0,888	0,455	38,19	30,53	0	37,47	30,23	7,24	24	0	0	63	48,6	14,4	0,7	0,7	-
07.09.2023	0,856	0,417	37,81	30,81	0	37,09	30,5	6,59	24	0	0	63	48,6	14,39	0,7	0,7	-
08.09.2023	0,855	0,443	34,56	27,12	0	33,9	26,83	7,07	24	0	0	62,9	47,6	15,3	0,7	0,7	-
09.09.2023	0,87	0,483	31,94	24	0	31,41	23,76	7,65	24	0	0	62,8	46,5	16,36	0,7	0,7	-
10.09.2023	0,946	0,561	34,03	24,74	0	33,39	24,5	8,89	24	0	0	62,9	47,1	15,86	0,7	0,7	-
11.09.2023	0,886	0,491	34,44	26,28	0	33,78	26,04	7,74	24	0	0	63	47,7	15,29	0,7	0,7	-
12.09.2023	0,854	0,451	34,99	27,39	0	34,32	27,15	7,17	24	0	0	63	48,1	14,86	0,7	0,7	-
13.09.2023	0,853	0,45	35,73	28,17	0	35,06	27,93	7,13	24	0	0	63	48,5	14,5	0,7	0,7	-
14.09.2023	0,802	0,395	34,45	27,74	0	33,78	27,5	6,28	24	0	0	62,9	48,1	14,82	0,7	0,7	-
15.09.2023	0,889	0,483	34,71	26,66	0	34,04	26,42	7,62	24	0	0	62,9	47,4	15,55	0,7	0,7	-
16.09.2023	0,91	0,483	36,58	28,47	0	35,9	28,23	7,67	24	0	0	63	47,9	15,08	0,7	0,7	-
17.09.2023	0,948	0,531	36,75	27,92	0	36,04	27,64	8,4	24	0	0	63	47,8	15,14	0,7	0,7	-
18.09.2023	0,873	0,459	35,75	28,08	0	35,09	27,82	7,27	24	0	0	62,9	48	14,95	0,7	0,7	-
19.09.2023	0,902	0,479	38,19	30,18	0	37,47	29,88	7,59	24	0	0	63	48,8	14,24	0,7	0,7	-
20.09.2023	0,879	0,471	34,13	26,23	0	33,5	25,99	7,51	24	0	0	62,9	47,3	15,61	0,7	0,7	-
21.09.2023	0,856	0,498	28,58	20,42	0	28,1	20,18	7,92	24	0	0	62,7	44,8	17,88	0,7	0,7	-
22.09.2023	0,879	0,566	25,61	16,27	0	25,13	16,13	9	24	0	0	62,6	43,1	19,48	0,7	0,7	-
23.09.2023	0,778	0,534	19,34	10,5	0	19	10,44	8,56	24	0	0	62,3	39	23,35	0,7	0,7	-
Итого:	27,159	0	1133,45	895,12	0	1112,78	885,65	0	744	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	27,159																

Общее время работы системы, ч 744
Период нормальной работы системы, ч 744

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т
23.08.2023	987,074	46284,98	37093,44	0	45462,87	36648,09
23.09.2023	1014,233	47418,43	37988,56	0	46575,65	37533,74

Подпись абонента _____
Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
25.09.2023 12:04:08