

#95417#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.08.2024 по 23.09.2024

Потребитель ЖКМР, ООО, УК
Адрес потребителя Ульяны Громовой, 27-37, г. Калининград
Номер абонента 4113
Порядковый номер 4941
Тип теплосчётчика ВКТ-7
Заводской номер 00170021
Номер системы 2

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.08.2024	0,783	0,394	30,23	23,71	0	29,73	23,47	6,26	24	0	0	62,8	46,1	16,67	0,7	0,7	-
25.08.2024	0,838	0,454	30,85	23,35	0	30,31	23,11	7,2	24	0	0	62,8	46,2	16,67	0,7	0,7	-
26.08.2024	0,817	0,43	30,46	23,33	0	29,94	23,09	6,85	24	0	0	62,8	46,1	16,71	0,7	0,7	-
27.08.2024	0,803	0,409	31	24,24	0	30,45	24	6,45	24	0	0	62,8	46,2	16,59	0,7	0,7	-
28.08.2024	0,825	0,425	31,87	24,79	0	31,3	24,55	6,75	24	0	0	62,8	46,5	16,32	0,7	0,7	-
29.08.2024	0,792	0,393	32,22	25,7	0	31,66	25,46	6,2	24	0	0	62,9	47	15,83	0,7	0,7	-
30.08.2024	0,803	0,417	32,1	25,16	0	31,51	24,92	6,59	24	0	0	62,9	47,3	15,62	0,7	0,7	-
31.08.2024	0,784	0,399	31,63	25,01	0	31,06	24,77	6,29	24	0	0	62,9	47,1	15,79	0,7	0,7	-
01.09.2024	0,878	0,483	32,54	24,5	0	31,96	24,26	7,7	24	0	0	62,9	46,7	16,22	0,7	0,7	-
02.09.2024	0,856	0,463	31,87	24,21	0	31,31	23,97	7,34	24	0	0	62,8	46,5	16,35	0,7	0,7	-
03.09.2024	0,848	0,46	31,54	23,96	0	31	23,72	7,28	24	0	0	62,8	46,3	16,51	0,7	0,7	-
04.09.2024	0,76	0,373	30,29	24,13	0	29,77	23,89	5,88	24	0	0	62,8	46,5	16,33	0,7	0,7	-
05.09.2024	0,81	0,422	30,81	23,86	0	30,3	23,62	6,68	24	0	0	62,8	46,4	16,45	0,7	0,7	-
06.09.2024	0,795	0,413	30,31	23,52	0	29,81	23,28	6,53	24	0	0	62,8	46,3	16,54	0,7	0,7	-
07.09.2024	0,823	0,444	30,55	23,22	0	30,03	22,98	7,05	24	0	0	62,8	46,3	16,57	0,7	0,7	-
08.09.2024	0,811	0,435	30,3	23,12	0	29,77	22,88	6,89	24	0	0	62,8	46,2	16,6	0,7	0,7	-
10.09.2024	0,782	0,405	29,56	22,91	0	29,06	22,67	6,39	24	0	0	62,8	46	16,81	0,7	0,7	-
11.09.2024	0,782	0,401	29,26	22,7	0	28,77	22,46	6,31	24	0	0	62,8	45,6	17,22	0,7	0,7	-
12.09.2024	0,887	0,508	30,35	22,03	0	29,84	21,79	8,05	24	0	0	62,8	45,2	17,59	0,7	0,7	-
13.09.2024	0,847	0,454	29,7	22,23	0	29,2	21,99	7,21	24	0	0	62,8	44,7	18,08	0,7	0,7	-
14.09.2024	0,864	0,472	29,83	22,12	0	29,33	21,88	7,45	24	0	0	62,8	44,6	18,13	0,7	0,7	-
15.09.2024	0,883	0,489	30,08	22,01	0	29,53	21,77	7,76	24	0	0	62,8	44,6	18,13	0,7	0,7	-
16.09.2024	0,504	0,255	21,16	16,14	0	20,84	16,01	4,83	24	0	0	57,1	42,8	14,31	0,7	0,7	-
17.09.2024	0,874	0,389	42,9	36,33	0	42,08	35,91	6,17	24	0	0	63,1	49,6	13,47	0,7	0,7	-
18.09.2024	0,931	0,462	42,59	35,02	0	41,86	34,56	7,3	24	0	0	63,1	49,6	13,54	0,7	0,7	-
19.09.2024	0,904	0,444	41,53	34,29	0	40,81	33,85	6,96	24	0	0	63,1	49,4	13,74	0,7	0,7	-
20.09.2024	0,858	0,394	40,95	34,47	0	40,21	34,02	6,19	24	0	0	63,1	49,4	13,72	0,7	0,7	-
21.09.2024	0,941	0,483	41,68	33,77	0	40,94	33,34	7,6	24	0	0	63,1	49,3	13,81	0,7	0,7	-
22.09.2024	0,976	0,516	41,75	33,27	0	41,02	32,88	8,14	24	0	0	63,1	49	14,06	0,7	0,7	-
23.09.2024	0,878	0,412	40,51	33,7	0	39,79	33,3	6,49	24	0	0	63,1	49	14,04	0,7	0,7	-
Итого:	24,937	0	990,42	776,8	0	973,19	768,4	0	720	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	24,937																

Общее время работы системы, ч 744

Период нормальной работы системы, ч 720

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т
23.08.2024	1308,601	59323,47	47165,01	0	58266,8	46605,89
23.09.2024	1333,538	60313,89	47941,81	0	59239,99	47374,29

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
25.09.2024 12:22:12