

#148825#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.08.2025 по 23.09.2025

Потребитель

Адрес потребителя

Номер абонента

Порядковый номер

Тип теплосчётчика

Заводской номер

Номер системы

ЖКМР, ООО, УК

Ульяны Громовой, 27-37, г. Калининград

4113

4941

ВКТ-7

00170021

2

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.08.2025	1,043	0,542	69,73	60,13	0	68,57	59,44	9,13	24	0	0	60,5	52,2	8,29	0,7	0,7	-
25.08.2025	0,335	0,22	67,19	59,22	0	66,8	58,98	7,82	24	0	0	32,3	30,9	1,38	0,7	0,7	-
26.08.2025	0,107	0,111	64,96	59,77	0	64,96	59,77	5,19	24	0	0	21	21,1	-0,05	0,7	0,7	-
27.08.2025	0,098	0,104	64,7	59,76	0	64,7	59,76	4,94	24	0	0	20,6	20,6	-0,04	0,7	0,7	-
28.08.2025	0,077	0,08	63,94	60,08	0	63,94	60,08	3,86	24	0	0	20,6	20,7	-0,04	0,7	0,7	-
29.08.2025	0,097	0,101	64,75	60,01	0	64,75	60,01	4,74	24	0	0	21	21	-0,06	0,7	0,7	-
30.08.2025	0,343	0,246	66,66	59,48	0	66,47	59,38	7,09	24	0	0	27,9	25,4	2,46	0,7	0,7	-
31.08.2025	1,146	0,625	68,91	58,23	0	67,75	57,51	10,24	24	0	0	61	51,9	9,07	0,7	0,7	-
01.09.2025	1,001	0,471	66,99	59	0	65,79	58,28	7,51	24	0	0	62,4	53,2	9,19	0,7	0,7	-
02.09.2025	0,972	0,445	66,64	59,06	0	65,44	58,34	7,1	24	0	0	62,5	53,4	9,04	0,7	0,7	-
03.09.2025	0,954	0,452	66,96	59,04	0	65,79	58,34	7,45	24	0	0	61,2	52,6	8,58	0,7	0,7	-
04.09.2025	0,957	0,439	66,54	59,03	0	65,34	58,31	7,03	24	0	0	62,5	53,6	8,9	0,7	0,7	-
05.09.2025	0,974	0,457	66,71	58,94	0	65,51	58,22	7,29	24	0	0	62,8	53,9	8,9	0,7	0,7	-
06.09.2025	0,911	0,39	65,74	59,05	0	64,54	58,33	6,21	24	0	0	62,8	53,9	8,91	0,7	0,7	-
07.09.2025	0,967	0,45	66,61	58,8	0	65,4	58,08	7,32	24	0	0	62,3	53,6	8,77	0,7	0,7	-
08.09.2025	0,97	0,451	66,92	59,27	0	65,72	58,55	7,17	24	0	0	62,7	53,8	8,89	0,7	0,7	-
09.09.2025	0,945	0,418	67,01	59,88	0	65,81	59,16	6,65	24	0	0	62,8	53,8	8,9	0,7	0,7	-
10.09.2025	1,022	0,496	68,08	59,68	0	66,87	58,96	7,91	24	0	0	62,7	53,8	8,92	0,7	0,7	-
11.09.2025	0,921	0,393	66,72	59,98	0	65,52	59,26	6,26	24	0	0	62,7	53,7	8,93	0,7	0,7	-
12.09.2025	0,95	0,416	66,95	59,8	0	65,75	59,08	6,67	24	0	0	62,7	53,7	8,99	0,7	0,7	-
13.09.2025	0,991	0,456	67,39	59,59	0	66,19	58,87	7,32	24	0	0	62,7	53,6	9,04	0,7	0,7	-
14.09.2025	0,981	0,461	67,46	59,47	0	66,26	58,75	7,51	24	0	0	62	53,2	8,79	0,7	0,7	-
15.09.2025	0,985	0,455	67,05	59,26	0	65,85	58,54	7,31	24	0	0	62,5	53,5	9,03	0,7	0,7	-
16.09.2025	1,005	0,474	66,88	58,73	0	65,67	58,01	7,66	24	0	0	62,4	53,3	9,13	0,7	0,7	-
17.09.2025	0,955	0,418	66,07	58,87	0	64,87	58,15	6,72	24	0	0	62,3	53,1	9,23	0,7	0,7	-
18.09.2025	1,009	0,474	66,79	58,67	0	65,59	57,95	7,64	24	0	0	62,2	53	9,23	0,7	0,7	-
19.09.2025	0,997	0,462	66,5	58,64	0	65,3	57,92	7,38	24	0	0	62,4	53,2	9,26	0,7	0,7	-
20.09.2025	0,967	0,436	66	58,54	0	64,8	57,82	6,98	24	0	0	62,4	53,3	9,19	0,7	0,7	-
21.09.2025	0,989	0,475	66,32	58,2	0	65,12	57,48	7,64	24	0	0	62,2	53,3	8,91	0,7	0,7	-
22.09.2025	0,912	0,386	65,26	58,6	0	64,06	57,88	6,18	24	0	0	62,4	53,3	9,12	0,7	0,7	-
23.09.2025	1,03	0,495	66,56	58,07	0	65,36	57,35	8,01	24	0	0	62,3	53,1	9,25	0,7	0,7	-
Итого:	25,611	0	2064,99	1834,85	0	2034,49	1816,56	0	744	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	25,611																

Общее время работы системы, ч

Период нормальной работы системы, ч

744

744

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т
23.08.2025	191,299	12933,32	11348,63	0	12703,65	11201,99
23.09.2025	216,91	14998,31	13183,48	0	14738,14	13018,55

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

29.09.2025 9:19:22